

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15313  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2982  
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	94.48	43.37	51.11	1.56	1.58	35.93	37.50	-4.28	1.838	24.0	24.0
02.01.2024	96.65	45.65	51.01	1.66	1.68	38.29	39.96	-4.27	1.954	24.0	24.0
03.01.2024	100.37	45.28	55.10	1.59	1.59	36.67	37.84	-3.14	2.022	24.0	24.0
04.01.2024	104.70	46.32	58.38	1.60	1.57	36.68	37.29	-1.65	2.144	24.0	24.0
05.01.2024	103.31	46.72	56.59	1.65	1.62	37.78	38.45	-1.76	2.141	24.0	24.0
06.01.2024	105.09	48.05	57.04	1.69	1.66	38.78	39.48	-1.79	2.216	24.0	24.0
07.01.2024	104.08	45.64	58.44	1.58	1.55	36.16	36.73	-1.58	2.116	24.0	24.0
08.01.2024	105.17	46.55	58.63	1.63	1.59	37.26	37.88	-1.64	2.188	24.0	24.0
09.01.2024	104.71	45.88	58.83	1.59	1.56	36.53	37.12	-1.60	2.152	24.0	24.0
10.01.2024	104.18	46.24	57.94	1.63	1.59	37.30	37.88	-1.54	2.164	24.0	24.0
11.01.2024	103.22	45.04	58.17	1.58	1.54	36.17	36.63	-1.27	2.107	24.0	24.0
12.01.2024	103.38	44.92	58.47	1.57	1.54	36.14	36.59	-1.24	2.115	24.0	24.0
13.01.2024	102.83	45.45	57.39	1.60	1.57	36.76	37.29	-1.44	2.112	24.0	24.0
14.01.2024	101.84	43.81	58.03	1.52	1.49	35.02	35.45	-1.22	2.035	24.0	24.0
15.01.2024	102.71	44.89	57.82	1.59	1.56	36.54	37.08	-1.47	2.114	24.0	24.0
16.01.2024	96.01	43.28	52.73	1.57	1.55	36.33	36.80	-1.27	1.918	24.0	24.0
17.01.2024	86.38	39.33	47.05	1.49	1.47	34.68	34.98	-0.85	1.631	24.0	24.0
18.01.2024	80.72	36.52	44.19	1.38	1.34	32.06	31.98	0.25	1.413	24.0	24.0
19.01.2024	80.34	40.61	39.73	1.74	1.69	40.51	40.22	0.72	1.670	23.0	24.0
20.01.2024	84.28	44.59	39.69	2.06	2.01	47.91	47.69	0.46	1.900	24.0	24.0
21.01.2024	78.22	38.82	39.40	1.59	1.54	37.07	36.76	0.83	1.419	24.0	24.0
22.01.2024	76.00	41.31	34.69	1.99	1.94	46.46	46.13	0.72	1.607	24.0	24.0
23.01.2024	87.13	46.88	40.25	2.09	2.03	48.53	48.28	0.51	1.952	24.0	24.0
24.01.2024	89.78	48.14	41.64	2.11	2.06	48.97	48.90	0.14	2.039	24.0	24.0
25.01.2024	89.86	49.83	40.03	2.26	2.21	52.30	52.48	-0.35	2.093	24.0	24.0
26.01.2024	89.23	49.62	39.61	2.22	2.18	51.58	51.79	-0.40	2.043	24.0	24.0
27.01.2024	89.96	50.59	39.38	2.30	2.26	53.31	53.47	-0.31	2.099	24.0	24.0
28.01.2024	89.26	50.01	39.25	2.23	2.19	51.79	51.97	-0.36	2.033	24.0	24.0
29.01.2024	86.38	48.31	38.07	2.14	2.10	49.73	49.82	-0.17	1.894	24.0	24.0
30.01.2024	83.49	46.78	36.71	2.11	2.07	49.08	49.08	-0.02	1.800	24.0	24.0
31.01.2024	80.82	46.46	34.35	2.19	2.15	51.02	51.12	-0.18	1.751	24.0	24.0
Средние:	93.70	45.32	48.38	1.79	1.76	---	---	-0.97	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1283.32	1294.63	---	60.679	743.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	25417.08	25599.28	875.397	14643.8	24861.7
31.01.2024	26700.40	26893.91	936.076	15386.8	25605.7
Итого:	1283.32	1294.63	60.679	743.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации