

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15313
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|--------|--------|--------|------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.02.2024 | 75.13 | 44.14 | 30.99 | 2.13 | 2.10 | 49.79 | 49.84 | -0.10 | 1.543 | 24.0 | 24.0 |
| 02.02.2024 | 75.42 | 43.75 | 31.67 | 2.14 | 2.11 | 50.12 | 50.17 | -0.09 | 1.586 | 24.0 | 24.0 |
| 03.02.2024 | 76.78 | 44.13 | 32.64 | 2.07 | 2.03 | 48.35 | 48.32 | 0.07 | 1.575 | 24.0 | 24.0 |
| 04.02.2024 | 79.95 | 42.42 | 37.53 | 2.04 | 2.00 | 47.49 | 47.51 | -0.03 | 1.781 | 24.0 | 24.0 |
| 05.02.2024 | 82.24 | 46.55 | 35.68 | 2.18 | 2.13 | 50.70 | 50.71 | -0.01 | 1.807 | 24.0 | 24.0 |
| 06.02.2024 | 78.63 | 44.61 | 34.02 | 2.04 | 2.00 | 47.57 | 47.44 | 0.29 | 1.617 | 24.0 | 24.0 |
| 07.02.2024 | 77.01 | 45.36 | 31.66 | 2.19 | 2.15 | 51.13 | 51.04 | 0.17 | 1.617 | 24.0 | 24.0 |
| 08.02.2024 | 74.49 | 43.77 | 30.72 | 2.10 | 2.06 | 49.15 | 49.06 | 0.19 | 1.508 | 24.0 | 24.0 |
| 09.02.2024 | 80.26 | 46.17 | 34.09 | 2.14 | 2.10 | 49.88 | 49.90 | -0.02 | 1.700 | 24.0 | 24.0 |
| 10.02.2024 | 89.23 | 49.60 | 39.63 | 2.16 | 2.11 | 49.99 | 50.12 | -0.26 | 1.983 | 24.0 | 24.0 |
| 11.02.2024 | 97.52 | 52.24 | 45.27 | 2.13 | 2.08 | 49.10 | 49.32 | -0.45 | 2.225 | 24.0 | 24.0 |
| 12.02.2024 | 98.29 | 53.16 | 45.13 | 2.20 | 2.15 | 50.71 | 50.97 | -0.51 | 2.292 | 24.0 | 24.0 |
| 13.02.2024 | 97.23 | 52.76 | 44.47 | 2.22 | 2.17 | 51.23 | 51.49 | -0.51 | 2.279 | 24.0 | 24.0 |
| 14.02.2024 | 95.85 | 53.46 | 42.39 | 2.32 | 2.27 | 53.46 | 53.75 | -0.53 | 2.268 | 24.0 | 24.0 |
| 15.02.2024 | 104.31 | 54.91 | 49.40 | 2.22 | 2.16 | 50.85 | 51.15 | -0.60 | 2.518 | 24.0 | 24.0 |
| 16.02.2024 | 110.50 | 56.61 | 53.89 | 2.18 | 2.12 | 49.76 | 50.22 | -0.92 | 2.689 | 24.0 | 24.0 |
| 17.02.2024 | 109.92 | 55.22 | 54.70 | 2.12 | 2.07 | 48.51 | 48.97 | -0.95 | 2.660 | 24.0 | 24.0 |
| 18.02.2024 | 106.60 | 55.28 | 51.31 | 2.20 | 2.15 | 50.37 | 50.86 | -0.98 | 2.591 | 24.0 | 24.0 |
| 19.02.2024 | 97.73 | 52.26 | 45.46 | 2.20 | 2.15 | 50.65 | 50.87 | -0.43 | 2.301 | 24.0 | 24.0 |
| 20.02.2024 | 86.44 | 47.76 | 38.68 | 2.11 | 2.06 | 49.09 | 48.89 | 0.41 | 1.900 | 24.0 | 24.0 |
| 21.02.2024 | 78.99 | 147.92 | -68.92 | 1.76 | 1.63 | 40.79 | 33.96 | 18.27 | 1.034 | 13.3 | 24.0 |
| 22.02.2024 | 87.91 | 66.47 | 21.43 | 2.08 | 1.94 | 48.29 | 45.64 | 5.66 | 1.057 | 22.6 | 24.0 |
| 23.02.2024 | 90.56 | 50.54 | 40.02 | 2.07 | 1.93 | 47.95 | 45.77 | 4.66 | 1.921 | 24.0 | 24.0 |
| 24.02.2024 | 90.62 | 48.04 | 42.58 | 2.03 | 1.88 | 46.95 | 44.58 | 5.19 | 1.999 | 24.0 | 24.0 |
| 25.02.2024 | 90.27 | 48.90 | 41.38 | 2.12 | 1.97 | 49.18 | 46.82 | 4.92 | 2.032 | 24.0 | 24.0 |
| 26.02.2024 | 85.69 | 48.55 | 37.14 | 2.20 | 2.06 | 51.23 | 48.85 | 4.76 | 1.902 | 24.0 | 24.0 |
| 27.02.2024 | 80.49 | 45.81 | 34.68 | 2.13 | 1.98 | 49.77 | 47.01 | 5.70 | 1.723 | 24.0 | 24.0 |
| 28.02.2024 | 79.92 | 48.41 | 31.51 | 2.12 | 1.96 | 49.36 | 46.41 | 6.14 | 1.555 | 24.0 | 24.0 |
| 29.02.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние: | 88.50 | 53.17 | 35.33 | 2.13 | 2.05 | --- | --- | 1.79 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 1381.43 | 1359.62 | --- | 53.664 | 659.9 | 672.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.01.2024 | 26700.40 | 26893.91 | 936.076 | 15386.8 | 25605.7 |
| 28.02.2024 | 28081.83 | 28253.54 | 989.740 | 16046.7 | 26277.7 |
| Итого: | 1381.43 | 1359.63 | 53.664 | 659.9 | 672.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
