

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.08.2022	66.91	55.36	11.55	5.35	5.35	0.00	0.071	0.000	0.071	17.6	24.0
02.08.2022	66.97	55.72	11.25	5.45	5.45	0.00	0.072	0.000	0.072	17.0	24.0
03.08.2022	62.31	55.53	6.79	9.41	9.41	0.00	0.071	0.000	0.071	23.7	24.0
04.08.2022	62.68	55.37	7.32	8.75	8.75	0.00	0.075	0.000	0.075	23.8	24.0
05.08.2022	63.31	55.40	7.91	8.56	8.56	0.00	0.077	0.000	0.077	23.6	24.0
06.08.2022	63.99	55.33	8.67	8.15	8.15	0.00	0.075	0.000	0.075	23.2	24.0
07.08.2022	65.11	54.63	10.48	7.79	7.79	0.00	0.093	0.000	0.093	22.5	24.0
08.08.2022	65.33	55.08	10.24	6.54	6.54	0.00	0.078	0.000	0.078	21.9	24.0
09.08.2022	51.08	43.70	7.38	2.35	2.35	0.00	0.038	0.000	0.038	10.4	24.0
10.08.2022	22.63	22.98	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
11.08.2022	21.79	22.11	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
12.08.2022	20.95	21.30	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
13.08.2022	20.35	20.60	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
14.08.2022	20.00	20.22	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
15.08.2022	19.40	19.63	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	19.01	19.23	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	18.78	18.98	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	18.57	18.74	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	18.35	18.53	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	18.00	18.19	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
21.08.2022	17.96	18.11	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	18.11	18.24	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	18.20	18.37	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
24.08.2022	18.18	18.40	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
25.08.2022	18.27	18.48	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
26.08.2022	31.76	29.33	2.43	2.49	2.49	0.00	0.027	0.000	0.027	5.3	24.0
27.08.2022	65.31	57.11	8.20	7.19	7.19	0.00	0.067	0.000	0.067	17.8	24.0
28.08.2022	65.65	56.00	9.66	7.47	7.47	0.00	0.095	0.000	0.095	17.2	24.0
29.08.2022	66.48	56.82	9.66	6.76	6.76	0.00	0.076	0.000	0.076	16.4	24.0
30.08.2022	71.23	55.81	15.42	3.79	3.79	0.00	0.064	0.000	0.064	11.7	24.0
31.08.2022	72.45	55.80	16.66	4.18	4.18	0.00	0.075	0.000	0.075	11.8	24.0
Средние:	40.29	35.78	4.52	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	94.23	94.23	0.00	1.053	0.000	1.053	263.7	744.0

Дата	M1	M2	M3	Q1	Q2	Q3	TWork	QntHIP
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2022	5884.33	6035.61	2.28	132.762	0.095	132.857	7856.6	8774.3
31.08.2022	5978.56	6129.85	2.28	133.815	0.095	133.910	8120.3	9518.3
Итого:	94.23	94.23	0.00	1.053	0.000	1.053	263.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2022	65.24	56.45	8.79	8.17	8.17	0.00	0.071	0.000	0.071	17.7	24.0
02.09.2022	67.42	56.68	10.74	6.31	6.31	0.00	0.077	0.000	0.077	15.1	24.0
03.09.2022	71.11	56.18	14.92	4.23	4.23	0.00	0.072	0.000	0.072	12.3	24.0
04.09.2022	73.19	53.89	19.30	4.24	4.24	0.00	0.094	0.000	0.094	14.9	24.0
05.09.2022	74.67	53.18	21.49	5.60	5.60	0.00	0.135	0.000	0.135	17.4	24.0
06.09.2022	71.23	53.91	17.32	4.11	4.11	0.00	0.079	0.000	0.079	17.6	24.0
07.09.2022	71.70	53.81	17.89	3.98	3.98	0.00	0.078	0.000	0.078	17.4	24.0
08.09.2022	72.39	53.58	18.81	3.98	3.98	0.00	0.082	0.000	0.082	16.7	24.0
09.09.2022	72.26	54.52	17.73	3.98	3.98	0.00	0.078	0.000	0.078	15.1	24.0
10.09.2022	72.46	54.69	17.77	3.74	3.74	0.00	0.073	0.000	0.073	13.6	24.0
11.09.2022	71.61	53.70	17.91	5.30	5.30	0.00	0.111	0.000	0.111	16.5	24.0
12.09.2022	69.75	54.17	15.58	4.18	4.18	0.00	0.073	0.000	0.073	18.8	24.0
13.09.2022	68.34	55.62	12.72	6.51	6.51	0.00	0.104	0.000	0.104	15.6	24.0
14.09.2022	69.41	56.86	12.56	4.62	4.62	0.00	0.064	0.000	0.064	13.3	24.0
15.09.2022	70.45	55.95	14.50	4.58	4.58	0.00	0.074	0.000	0.074	13.0	24.0
16.09.2022	68.81	57.07	11.74	5.07	5.07	0.00	0.070	0.000	0.070	13.8	24.0
17.09.2022	65.03	57.15	7.88	6.69	6.69	0.00	0.062	0.000	0.062	17.4	24.0
18.09.2022	68.26	55.65	12.62	6.32	6.32	0.00	0.099	0.000	0.099	15.6	24.0
19.09.2022	68.51	55.61	12.90	4.55	4.55	0.00	0.066	0.000	0.066	14.7	24.0
20.09.2022	65.39	55.55	9.84	7.10	7.10	0.00	0.078	0.000	0.078	19.2	24.0
21.09.2022	64.42	55.40	9.03	7.58	7.58	0.00	0.074	0.000	0.074	22.0	24.0
22.09.2022	64.04	50.20	13.84	10.05	10.05	0.01	0.168	0.001	0.168	23.0	24.0
23.09.2022	60.12	45.55	14.57	18.32	18.32	0.00	0.258	0.000	0.258	24.0	24.0
24.09.2022	65.73	44.83	20.91	11.75	11.75	0.00	0.242	0.000	0.242	24.0	24.0
25.09.2022	63.36	44.00	19.36	11.92	11.92	0.00	0.221	0.000	0.221	23.9	24.0
26.09.2022	66.16	44.42	21.74	12.67	12.67	0.00	0.273	0.000	0.273	24.0	24.0
27.09.2022	65.71	44.93	20.78	14.81	14.81	0.00	0.307	0.000	0.307	24.0	24.0
28.09.2022	67.43	48.43	19.00	20.38	20.38	0.00	0.385	0.000	0.385	24.0	24.0
29.09.2022	67.88	48.73	19.15	20.96	20.96	0.00	0.399	0.000	0.399	24.0	24.0
30.09.2022	67.61	46.89	20.72	18.34	18.34	0.00	0.380	0.000	0.380	24.0	24.0
01.10.2022	68.46	47.52	20.94	18.11	18.11	0.00	0.378	0.000	0.378	24.0	24.0
02.10.2022	67.91	47.19	20.72	18.89	18.89	0.00	0.391	0.000	0.391	24.0	24.0
03.10.2022	68.37	45.54	22.83	13.76	13.76	0.00	0.311	0.000	0.311	24.0	24.0
04.10.2022	68.59	45.35	23.23	13.35	13.35	0.00	0.309	0.000	0.309	24.0	24.0
05.10.2022	68.22	45.18	23.04	11.96	11.96	0.00	0.275	0.000	0.275	24.0	24.0
06.10.2022	67.79	45.69	22.10	14.85	14.85	0.00	0.325	0.000	0.325	24.0	24.0
07.10.2022	67.78	46.77	21.01	15.70	15.70	0.00	0.328	0.000	0.328	24.0	24.0
08.10.2022	68.27	46.48	21.78	15.17	15.17	0.00	0.328	0.000	0.328	24.0	24.0
Средние:	68.29	51.25	17.05	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	371.83	371.83	0.02	6.989	0.001	6.990	744.6	912.0

Дата	M1	M2	M3	Q1	Q2	Q3	TWork	QntHIP
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал		ч
31.08.2022	5978.56	6129.85	2.28	133.815	0.095	133.910	8120.3	9518.3
08.10.2022	6350.39	6501.68	2.30	140.803	0.096	140.899	8864.9	10430.3
Итого:	371.83	371.83	0.02	6.989	0.001	6.990	744.6	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.10.2022	68.46	47.52	20.94	18.11	18.11	0.00	0.378	0.000	0.378	24.0	24.0
02.10.2022	67.91	47.19	20.72	18.89	18.89	0.00	0.391	0.000	0.391	24.0	24.0
03.10.2022	68.37	45.54	22.83	13.76	13.76	0.00	0.311	0.000	0.311	24.0	24.0
04.10.2022	68.59	45.35	23.23	13.35	13.35	0.00	0.309	0.000	0.309	24.0	24.0
05.10.2022	68.22	45.18	23.04	11.96	11.96	0.00	0.275	0.000	0.275	24.0	24.0
06.10.2022	67.79	45.69	22.10	14.85	14.85	0.00	0.325	0.000	0.325	24.0	24.0
07.10.2022	67.78	46.77	21.01	15.70	15.70	0.00	0.328	0.000	0.328	24.0	24.0
08.10.2022	68.27	46.48	21.78	15.17	15.17	0.00	0.328	0.000	0.328	24.0	24.0
09.10.2022	68.97	45.61	23.36	14.60	14.60	0.00	0.338	0.000	0.338	24.0	24.0
10.10.2022	68.95	45.85	23.10	14.04	14.04	0.00	0.322	0.000	0.322	24.0	24.0
11.10.2022	68.31	45.51	22.80	13.35	13.35	0.00	0.304	0.000	0.304	24.0	24.0
12.10.2022	69.28	46.02	23.26	14.40	14.40	0.00	0.331	0.000	0.331	24.0	24.0
13.10.2022	68.44	46.99	21.44	15.96	15.96	0.00	0.339	0.000	0.339	24.0	24.0
14.10.2022	68.41	45.22	23.18	12.37	12.37	0.00	0.285	0.000	0.285	24.0	24.0
15.10.2022	68.29	45.25	23.04	14.10	14.10	0.00	0.326	0.000	0.326	24.0	24.0
16.10.2022	68.90	46.08	22.82	15.05	15.05	0.00	0.344	0.000	0.344	24.0	24.0
17.10.2022	68.15	45.86	22.28	15.47	15.47	0.00	0.344	0.000	0.344	24.0	24.0
18.10.2022	68.31	46.34	21.97	15.87	15.87	0.00	0.348	0.000	0.348	24.0	24.0
19.10.2022	68.30	47.04	21.26	16.23	16.23	0.00	0.345	0.000	0.345	24.0	24.0
20.10.2022	68.00	46.21	21.79	15.76	15.76	0.00	0.341	0.000	0.341	24.0	24.0
21.10.2022	67.28	43.63	23.65	13.67	13.67	0.00	0.323	0.000	0.323	24.0	24.0
22.10.2022	67.92	44.55	23.37	14.52	14.52	0.00	0.339	0.000	0.339	24.0	24.0
23.10.2022	65.32	42.99	22.33	14.93	14.93	0.00	0.333	0.000	0.333	24.0	24.0
24.10.2022	67.78	45.51	22.27	16.36	16.36	0.00	0.364	0.000	0.364	24.0	24.0
25.10.2022	68.25	46.25	22.00	17.27	17.27	0.09	0.378	0.003	0.382	24.0	24.0
26.10.2022	68.66	44.45	24.22	15.45	15.45	1.01	0.375	0.040	0.415	24.0	24.0
27.10.2022	68.97	44.04	24.93	14.25	14.25	0.68	0.356	0.027	0.383	24.0	24.0
28.10.2022	68.33	41.77	26.56	12.66	12.66	0.01	0.331	0.000	0.331	24.0	24.0
29.10.2022	68.50	44.70	23.79	15.71	15.71	0.00	0.374	0.000	0.374	24.0	24.0
30.10.2022	68.12	44.72	23.40	15.70	15.70	0.01	0.368	0.000	0.368	24.0	24.0
31.10.2022	68.26	44.50	23.75	15.55	15.55	0.00	0.369	0.000	0.369	24.0	24.0
Средние:	68.23	45.45	22.78	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	465.04	465.04	1.79	10.522	0.071	10.592	743.9	744.0

Дата	M1	M2	M3	Q1	Q2	Q3	TWork	QntHIP
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2022	6228.62	6379.90	2.30	138.159	0.096	138.254	8672.9	10238.3
31.10.2022	6693.66	6844.95	4.08	148.680	0.166	148.847	9416.8	10982.3
Итого:	465.04	465.04	1.79	10.522	0.071	10.592	743.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2022	68.02	45.07	22.95	16.56	16.56	0.00	0.381	0.000	0.381	24.0	24.0
02.11.2022	67.91	45.52	22.39	16.66	16.66	0.00	0.373	0.000	0.373	24.0	24.0
03.11.2022	68.49	48.30	20.19	20.55	20.55	0.00	0.415	0.000	0.415	24.0	24.0
04.11.2022	68.22	47.06	21.17	18.51	18.51	0.00	0.391	0.000	0.391	24.0	24.0
05.11.2022	69.63	46.30	23.34	17.24	17.24	0.00	0.403	0.000	0.403	24.0	24.0
06.11.2022	70.05	46.65	23.40	16.86	16.86	0.00	0.395	0.000	0.395	24.0	24.0
07.11.2022	69.25	45.25	24.00	16.30	16.30	0.00	0.392	0.000	0.392	24.0	24.0
08.11.2022	70.44	46.53	23.90	16.70	16.70	0.00	0.400	0.000	0.400	24.0	24.0
09.11.2022	70.21	46.19	24.02	16.95	16.95	0.00	0.408	0.000	0.408	24.0	24.0
10.11.2022	69.52	47.65	21.87	19.39	19.39	0.00	0.424	0.000	0.424	24.0	24.0
11.11.2022	68.99	48.04	20.95	22.00	22.00	0.00	0.462	0.000	0.462	24.0	24.0
12.11.2022	69.15	48.66	20.49	20.27	20.27	0.00	0.412	0.000	0.412	24.0	24.0
13.11.2022	68.95	47.68	21.27	20.40	20.40	0.00	0.435	0.000	0.435	24.0	24.0
14.11.2022	68.81	48.84	19.97	20.60	20.60	0.00	0.411	0.000	0.411	24.0	24.0
15.11.2022	71.90	47.66	24.24	17.66	17.66	0.00	0.427	0.000	0.427	24.0	24.0
16.11.2022	82.18	53.09	29.09	18.14	18.14	0.00	0.530	0.000	0.530	24.0	24.0
17.11.2022	86.51	54.75	31.76	18.25	18.25	0.00	0.581	0.000	0.581	24.0	24.0
18.11.2022	93.99	58.63	35.36	18.12	18.12	0.00	0.643	0.000	0.643	24.0	24.0
19.11.2022	100.54	64.35	36.19	19.76	19.76	0.00	0.717	0.000	0.717	24.0	24.0
20.11.2022	98.29	60.71	37.58	19.17	19.17	0.00	0.725	0.000	0.725	24.0	24.0
21.11.2022	97.71	62.35	35.37	19.30	19.30	0.00	0.685	0.000	0.685	24.0	24.0
22.11.2022	96.63	62.13	34.50	20.16	20.16	0.00	0.699	0.000	0.699	24.0	24.0
23.11.2022	91.06	60.04	31.02	20.82	20.82	0.00	0.648	0.000	0.648	24.0	24.0
24.11.2022	86.93	55.71	31.22	18.92	18.92	0.00	0.592	0.000	0.592	24.0	24.0
25.11.2022	87.90	56.21	31.69	19.22	19.22	0.00	0.611	0.000	0.611	24.0	24.0
26.11.2022	93.18	58.58	34.60	19.38	19.38	0.00	0.674	0.000	0.674	24.0	24.0
27.11.2022	94.36	58.19	36.17	18.56	18.56	0.00	0.675	0.000	0.675	24.0	24.0
28.11.2022	94.76	59.00	35.76	18.80	18.80	0.00	0.675	0.000	0.675	24.0	24.0
29.11.2022	93.77	59.22	34.55	19.07	19.07	0.00	0.659	0.000	0.659	24.0	24.0
30.11.2022	96.83	57.58	39.25	17.29	17.29	0.00	0.681	0.000	0.681	24.0	24.0
Средние:	81.14	52.86	28.28	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	561.60	561.60	0.01	15.924	0.000	15.924	720.0	720.0

Дата	M1	M2	M3	Q1	Q2	Q3	TWork	QntHIP
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2022	6693.66	6844.95	4.08	148.680	0.166	148.847	9416.8	10982.3
30.11.2022	7255.26	7406.55	4.09	164.604	0.167	164.771	10136.8	11702.3
Итого:	561.60	561.60	0.01	15.924	0.000	15.924	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации