

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.05.2023	65.07	54.04	11.03	0.40	0.40	0.00	9.40	9.40	0.00	0.109	0.000	0.109	23.3	24.0
02.05.2023	64.67	53.78	10.89	0.47	0.47	0.00	11.08	11.08	0.00	0.118	0.000	0.118	24.0	24.0
03.05.2023	64.91	52.83	12.08	0.47	0.47	0.00	11.15	11.15	0.00	0.125	0.000	0.125	23.6	24.0
04.05.2023	63.79	52.67	11.12	0.42	0.42	0.00	9.84	9.84	0.00	0.120	0.000	0.120	23.8	24.0
05.05.2023	63.83	53.76	10.06	0.54	0.54	0.00	12.64	12.64	0.00	0.129	0.000	0.129	24.0	24.0
06.05.2023	63.58	54.57	9.01	0.58	0.58	0.00	13.58	13.58	0.00	0.125	0.000	0.125	24.0	24.0
07.05.2023	65.23	52.38	12.85	0.46	0.46	0.00	10.74	10.74	0.00	0.144	0.000	0.144	23.4	24.0
08.05.2023	66.78	54.22	12.56	0.36	0.36	0.00	8.41	8.41	0.00	0.106	0.000	0.106	21.3	24.0
09.05.2023	69.22	53.57	15.65	0.37	0.37	0.00	8.65	8.65	0.00	0.134	0.000	0.134	19.8	24.0
10.05.2023	65.53	54.46	11.07	0.34	0.34	0.00	7.98	7.98	0.00	0.097	0.000	0.097	22.5	24.0
11.05.2023	64.33	54.58	9.75	0.35	0.35	0.00	8.22	8.22	0.00	0.090	0.000	0.090	22.9	24.0
12.05.2023	65.87	54.29	11.58	0.34	0.34	0.00	7.96	7.96	0.00	0.105	0.000	0.105	20.5	24.0
13.05.2023	63.34	54.62	8.72	0.56	0.56	0.00	13.29	13.29	0.00	0.119	0.000	0.119	23.7	24.0
14.05.2023	63.58	54.45	9.13	0.37	0.37	0.00	8.75	8.75	0.00	0.093	0.000	0.093	23.8	24.0
15.05.2023	63.04	55.18	7.86	0.46	0.46	0.00	10.73	10.73	0.00	0.088	0.000	0.088	24.0	24.0
16.05.2023	63.46	54.41	9.05	0.46	0.46	0.00	10.85	10.85	0.00	0.103	0.000	0.103	24.0	24.0
17.05.2023	62.15	54.79	7.36	0.53	0.53	0.00	12.52	12.52	0.00	0.094	0.000	0.094	24.0	24.0
18.05.2023	62.30	54.81	7.49	0.48	0.48	0.00	11.31	11.31	0.00	0.084	0.000	0.084	24.0	24.0
19.05.2023	62.51	55.55	6.96	0.55	0.55	0.00	13.07	13.07	0.00	0.093	0.000	0.093	24.0	24.0
20.05.2023	62.71	55.15	7.56	0.45	0.45	0.00	10.55	10.55	0.00	0.080	0.000	0.080	24.0	24.0
21.05.2023	62.13	55.53	6.60	0.49	0.49	0.00	11.56	11.56	0.00	0.077	0.000	0.077	24.0	24.0
22.05.2023	63.03	55.66	7.37	0.41	0.41	0.00	9.63	9.63	0.00	0.073	0.000	0.073	24.0	24.0
23.05.2023	63.01	56.06	6.94	0.42	0.42	0.00	9.98	9.98	0.00	0.076	0.000	0.076	24.0	24.0
24.05.2023	63.94	54.02	9.91	0.31	0.31	0.00	7.35	7.35	0.00	0.086	0.000	0.086	23.7	24.0
25.05.2023	63.19	54.34	8.85	0.37	0.37	0.00	8.60	8.60	0.00	0.083	0.000	0.083	23.9	24.0
26.05.2023	63.74	54.39	9.35	0.36	0.36	0.00	8.53	8.53	0.00	0.094	0.000	0.094	23.1	24.0
27.05.2023	63.15	54.07	9.08	0.37	0.37	0.00	8.74	8.74	0.00	0.086	0.000	0.086	24.0	24.0
28.05.2023	62.79	55.63	7.15	0.40	0.40	0.00	9.32	9.32	0.00	0.067	0.000	0.067	24.0	24.0
29.05.2023	62.24	55.14	7.10	0.50	0.50	0.00	11.88	11.88	0.00	0.085	0.000	0.085	24.0	24.0
30.05.2023	63.70	54.50	9.20	0.38	0.38	0.00	8.92	8.92	0.00	0.086	0.000	0.086	24.0	24.0
31.05.2023	64.29	54.42	9.86	0.36	0.36	0.00	8.39	8.39	0.00	0.092	0.000	0.092	23.9	24.0
Средние:	63.91	54.45	9.46	0.43	0.43	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	313.61	313.61	0.00	3.063	0.000	3.063	727.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2023	10322.09	10473.38	4.15	249.043	0.169	249.212	13758.7	15326.1
31.05.2023	10635.70	10786.99	4.15	252.106	0.169	252.275	14485.7	16070.1
Итого:	313.61	313.61	0.00	3.063	0.000	3.063	727.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.06.2023	65.20	54.12	11.08	0.28	0.28	0.00	6.64	6.64	0.00	0.083	0.000	0.083	23.1	24.0
02.06.2023	64.29	52.50	11.79	0.31	0.31	0.00	7.35	7.35	0.00	0.097	0.000	0.097	23.8	24.0
03.06.2023	64.43	54.13	10.30	0.29	0.29	0.00	6.81	6.81	0.00	0.076	0.000	0.076	22.9	24.0
04.06.2023	63.48	53.80	9.67	0.40	0.40	0.00	9.31	9.31	0.00	0.094	0.000	0.094	24.0	24.0
05.06.2023	62.94	54.65	8.29	0.42	0.42	0.00	9.83	9.83	0.00	0.085	0.000	0.085	24.0	24.0
06.06.2023	63.13	54.56	8.57	0.45	0.45	0.00	10.68	10.68	0.00	0.096	0.000	0.096	24.0	24.0
07.06.2023	62.66	54.17	8.48	0.40	0.40	0.00	9.36	9.36	0.00	0.080	0.000	0.080	23.9	24.0
08.06.2023	62.68	54.60	8.09	0.38	0.38	0.00	8.91	8.91	0.00	0.075	0.000	0.075	23.9	24.0
09.06.2023	63.07	54.07	9.01	0.39	0.39	0.00	9.28	9.28	0.00	0.086	0.000	0.086	24.0	24.0
10.06.2023	63.25	54.07	9.18	0.37	0.37	0.00	8.76	8.76	0.00	0.084	0.000	0.084	24.0	24.0
11.06.2023	63.25	54.70	8.55	0.40	0.40	0.00	9.43	9.43	0.00	0.085	0.000	0.085	24.0	24.0
12.06.2023	64.49	54.13	10.37	0.29	0.29	0.00	6.83	6.83	0.00	0.080	0.000	0.080	23.0	24.0
13.06.2023	62.52	55.25	7.28	0.48	0.48	0.00	11.25	11.25	0.00	0.083	0.000	0.083	24.0	24.0
14.06.2023	62.30	55.23	7.07	0.49	0.49	0.00	11.61	11.61	0.00	0.083	0.000	0.083	23.9	24.0
15.06.2023	62.66	55.73	6.93	0.46	0.46	0.00	10.84	10.84	0.00	0.078	0.000	0.078	23.9	24.0
16.06.2023	62.69	55.71	6.98	0.42	0.42	0.00	9.97	9.97	0.00	0.076	0.000	0.076	24.0	24.0
17.06.2023	62.09	52.87	9.23	0.44	0.44	0.00	10.45	10.45	0.00	0.102	0.000	0.102	24.0	24.0
18.06.2023	63.09	55.86	7.23	0.37	0.37	0.00	8.72	8.72	0.00	0.064	0.000	0.064	24.0	24.0
19.06.2023	62.60	55.27	7.33	0.37	0.37	0.00	8.82	8.82	0.00	0.065	0.000	0.065	24.0	24.0
20.06.2023	62.19	53.17	9.03	0.45	0.45	0.00	10.52	10.52	0.00	0.095	0.000	0.095	24.0	24.0
21.06.2023	62.15	55.50	6.65	0.51	0.51	0.00	12.14	12.14	0.00	0.082	0.000	0.082	24.0	24.0
22.06.2023	63.28	53.61	9.66	0.46	0.46	0.00	10.83	10.83	0.00	0.110	0.000	0.110	24.0	24.0
23.06.2023	62.50	55.22	7.28	0.43	0.43	0.00	10.06	10.06	0.00	0.075	0.000	0.075	24.0	24.0
24.06.2023	62.97	54.87	8.10	0.38	0.38	0.00	9.01	9.01	0.00	0.076	0.000	0.076	23.8	24.0
25.06.2023	63.21	54.68	8.53	0.33	0.33	0.00	7.82	7.82	0.00	0.073	0.000	0.073	23.7	24.0
26.06.2023	63.36	53.01	10.35	0.32	0.32	0.00	7.61	7.61	0.00	0.084	0.000	0.084	23.6	24.0
27.06.2023	43.74	41.78	1.96	0.17	0.17	0.00	4.07	4.07	0.00	0.027	0.000	0.027	11.6	24.0
28.06.2023	20.14	18.58	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
29.06.2023	17.98	18.24	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	17.76	17.96	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
Средние:	58.00	50.40	7.60	0.35	0.35	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	246.90	246.90	0.00	2.194	0.000	2.194	631.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2023	10635.70	10786.99	4.15	252.106	0.169	252.275	14485.7	16070.1
30.06.2023	10882.61	11033.89	4.15	254.300	0.169	254.470	15116.7	16790.1
Итого:	246.90	246.90	0.00	2.194	0.000	2.195	631.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации