

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (4 МКД УК "ЗАРЕЧНАЯ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.32	54.42	19.90	1.10	1.10	0.00	25.82	25.82	0.01	0.512	0.001	0.513	24.0	24.0
02.11.2023	72.89	53.59	19.31	1.11	1.11	0.00	26.12	26.12	0.06	0.502	0.003	0.505	24.0	24.0
03.11.2023	69.97	52.95	17.02	1.25	1.25	0.00	29.42	29.42	0.06	0.498	0.003	0.500	24.0	24.0
04.11.2023	70.76	48.35	22.41	0.85	0.85	0.00	19.85	19.85	0.00	0.432	0.000	0.432	24.0	24.0
05.11.2023	70.85	54.13	16.73	1.33	1.33	0.00	31.28	31.28	0.00	0.523	0.000	0.523	24.0	24.0
06.11.2023	72.46	54.96	17.50	1.29	1.29	0.00	30.24	30.24	0.00	0.530	0.000	0.530	24.0	24.0
07.11.2023	69.29	52.81	16.48	1.29	1.29	0.00	30.40	30.40	0.00	0.500	0.000	0.500	24.0	24.0
08.11.2023	68.80	49.83	18.97	1.00	1.00	0.00	23.51	23.51	0.00	0.434	0.000	0.434	24.0	24.0
09.11.2023	68.79	49.72	19.08	0.98	0.98	0.00	23.01	23.01	0.00	0.432	0.000	0.432	24.0	24.0
10.11.2023	68.52	49.16	19.36	0.93	0.93	0.00	21.80	21.80	0.00	0.416	0.000	0.416	24.0	24.0
11.11.2023	68.19	49.86	18.34	0.97	0.97	0.00	22.90	22.90	0.00	0.414	0.000	0.414	24.0	24.0
12.11.2023	68.33	49.79	18.55	0.97	0.97	0.00	22.68	22.68	0.00	0.418	0.000	0.418	24.0	24.0
13.11.2023	68.51	52.19	16.32	1.20	1.20	0.00	28.24	28.24	0.00	0.461	0.000	0.461	24.0	24.0
14.11.2023	68.74	52.60	16.15	1.22	1.22	0.00	28.72	28.72	0.00	0.459	0.000	0.459	24.0	24.0
15.11.2023	68.51	49.14	19.37	0.90	0.90	0.00	21.14	21.14	0.00	0.403	0.000	0.403	24.0	24.0
16.11.2023	68.20	49.35	18.85	0.93	0.93	0.00	21.89	21.89	0.00	0.409	0.000	0.409	24.0	24.0
17.11.2023	68.79	51.19	17.61	1.07	1.07	0.00	25.04	25.04	0.00	0.440	0.000	0.440	24.0	24.0
18.11.2023	71.72	54.31	17.41	1.23	1.23	0.00	28.73	28.73	0.00	0.501	0.000	0.501	24.0	24.0
19.11.2023	80.69	60.81	19.88	1.39	1.39	0.00	32.36	32.36	0.00	0.646	0.000	0.646	24.0	24.0
20.11.2023	83.30	62.09	21.21	1.34	1.34	0.00	31.30	31.30	0.00	0.665	0.000	0.665	24.0	24.0
21.11.2023	82.23	60.62	21.61	1.26	1.26	0.00	29.36	29.36	0.00	0.636	0.000	0.636	24.0	24.0
22.11.2023	79.82	57.80	22.02	1.17	1.17	0.00	27.32	27.32	0.04	0.594	0.002	0.596	24.0	24.0
23.11.2023	78.46	55.87	22.60	1.08	1.08	0.00	25.34	25.34	0.02	0.575	0.001	0.576	24.0	24.0
24.11.2023	82.38	58.78	23.60	1.16	1.16	0.00	27.06	27.06	0.00	0.639	0.000	0.639	24.0	24.0
25.11.2023	91.33	64.27	27.06	1.17	1.17	0.00	27.20	27.20	0.00	0.733	0.000	0.733	24.0	24.0
26.11.2023	88.28	62.80	25.48	1.17	1.17	0.00	27.16	27.16	0.00	0.692	0.000	0.692	24.0	24.0
27.11.2023	76.69	51.20	25.49	0.86	0.86	0.00	20.11	20.11	0.00	0.500	0.000	0.500	24.0	24.0
28.11.2023	69.37	49.19	20.19	1.00	1.00	0.00	23.58	23.58	0.00	0.472	0.000	0.472	24.0	24.0
29.11.2023	71.31	50.90	20.42	1.04	1.04	0.00	24.43	24.43	0.00	0.496	0.000	0.496	24.0	24.0
30.11.2023	71.49	50.01	21.48	0.94	0.94	0.00	22.06	22.06	0.00	0.473	0.000	0.473	24.0	24.0
Средние:	73.77	53.76	20.01	1.11	1.11	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	778.08	778.08	0.19	15.406	0.009	15.415	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2023	12018.08	12169.36	4.69	272.469	0.196	272.664	17406.5	19740.8
30.11.2023	12796.16	12947.45	4.88	287.874	0.205	288.079	18126.5	20460.8
Итого:	778.08	778.08	0.19	15.406	0.009	15.415	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации