

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10174

ПРИМ SN 10246

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4276

КТПТР-06 SN 4276a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	73.12	46.49	26.62	0.80	0.80	18.71	18.97	-1.36	0.498	24.0	24.0
02.11.2023	71.69	45.66	26.03	0.78	0.78	18.33	18.57	-1.31	0.476	24.0	24.0
03.11.2023	68.61	44.16	24.45	0.78	0.78	18.25	18.47	-1.19	0.445	24.0	24.0
04.11.2023	70.06	46.30	23.76	0.84	0.84	19.70	19.94	-1.19	0.466	24.0	24.0
05.11.2023	69.62	44.00	25.62	0.75	0.75	17.64	17.86	-1.26	0.451	24.0	24.0
06.11.2023	71.28	45.04	26.24	0.76	0.76	17.94	18.17	-1.31	0.470	24.0	24.0
07.11.2023	68.10	43.21	24.89	0.74	0.74	17.41	17.62	-1.20	0.433	24.0	24.0
08.11.2023	68.04	44.58	23.46	0.80	0.80	18.90	19.12	-1.14	0.442	24.0	24.0
09.11.2023	68.03	44.45	23.58	0.78	0.78	18.42	18.64	-1.15	0.433	24.0	24.0
10.11.2023	67.77	44.38	23.39	0.79	0.79	18.47	18.68	-1.14	0.431	24.0	24.0
11.11.2023	66.97	43.88	23.09	0.77	0.77	18.21	18.42	-1.11	0.420	24.0	24.0
12.11.2023	67.41	44.22	23.19	0.77	0.77	18.16	18.37	-1.12	0.420	24.0	24.0
13.11.2023	67.36	43.66	23.70	0.76	0.76	17.82	18.02	-1.14	0.421	24.0	24.0
14.11.2023	67.57	43.61	23.96	0.76	0.76	17.88	18.08	-1.16	0.428	24.0	24.0
15.11.2023	67.76	45.01	22.75	0.82	0.82	19.22	19.43	-1.11	0.436	24.0	24.0
16.11.2023	67.28	43.80	23.48	0.76	0.76	17.80	18.00	-1.13	0.417	24.0	24.0
17.11.2023	67.76	43.81	23.95	0.76	0.76	17.77	17.98	-1.16	0.425	24.0	24.0
18.11.2023	70.42	44.24	26.19	0.73	0.73	17.20	17.42	-1.29	0.449	24.0	24.0
19.11.2023	79.05	47.37	31.69	0.74	0.74	17.34	17.64	-1.69	0.549	24.0	24.0
20.11.2023	81.68	48.30	33.39	0.73	0.73	17.12	17.44	-1.82	0.571	24.0	24.0
21.11.2023	80.00	47.87	32.14	0.75	0.75	17.51	17.82	-1.73	0.562	24.0	24.0
22.11.2023	77.16	46.04	31.13	0.73	0.73	16.98	17.25	-1.63	0.528	24.0	24.0
23.11.2023	75.21	45.17	30.04	0.73	0.73	17.06	17.32	-1.54	0.512	24.0	24.0
24.11.2023	78.64	46.32	32.32	0.73	0.73	17.04	17.34	-1.71	0.551	24.0	24.0
25.11.2023	87.36	49.47	37.89	0.72	0.72	16.65	17.01	-2.15	0.631	24.0	24.0
26.11.2023	85.29	48.76	36.53	0.72	0.72	16.80	17.14	-2.04	0.613	24.0	24.0
27.11.2023	75.15	45.83	29.33	0.75	0.75	17.63	17.90	-1.53	0.518	24.0	24.0
28.11.2023	67.48	42.04	25.44	0.72	0.72	17.02	17.22	-1.21	0.432	24.0	24.0
29.11.2023	68.87	42.33	26.53	0.71	0.71	16.71	16.92	-1.28	0.443	24.0	24.0
30.11.2023	69.23	43.24	25.99	0.75	0.75	17.53	17.75	-1.27	0.455	24.0	24.0
Средние:	72.13	45.11	27.02	0.76	0.76	---	---	-1.37	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	533.22	540.53	---	14.328	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	4677.26	4750.43	131.450	7962.7	11310.8
30.11.2023	5210.48	5290.96	145.777	8682.7	12030.8
Итого:	533.22	540.53	14.328	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации