

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 10174
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4276
КТПТР-06 SN 4276a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	56.30	40.92	15.38	0.46	0.46	10.86	11.01	-1.38	0.310	15.0	24.0
02.12.2023	76.96	45.99	30.97	0.76	0.76	17.78	18.07	-1.62	0.550	24.0	24.0
03.12.2023	79.47	46.86	32.61	0.74	0.74	17.24	17.54	-1.74	0.562	24.0	24.0
04.12.2023	83.24	48.29	34.96	0.74	0.74	17.14	17.48	-1.92	0.599	24.0	24.0
05.12.2023	83.38	48.19	35.19	0.73	0.73	16.99	17.32	-1.93	0.597	24.0	24.0
06.12.2023	89.97	48.03	41.94	0.63	0.63	14.70	15.05	-2.35	0.606	24.0	24.0
07.12.2023	100.67	46.97	53.70	0.52	0.52	11.85	12.24	-3.22	0.637	24.0	24.0
08.12.2023	110.66	49.14	61.52	0.52	0.52	11.79	12.27	-3.91	0.727	24.0	24.0
09.12.2023	110.94	46.72	64.22	0.48	0.48	11.06	11.51	-4.04	0.712	23.9	24.0
10.12.2023	111.29	50.59	60.70	0.60	0.60	13.77	14.31	-3.85	0.823	23.9	24.0
11.12.2023	109.36	58.09	51.27	0.88	0.88	20.12	20.78	-3.21	0.972	24.0	24.0
12.12.2023	112.14	68.56	43.58	1.14	1.14	26.07	26.87	-3.05	1.141	24.0	24.0
13.12.2023	112.74	68.60	44.14	1.13	1.13	25.68	26.49	-3.09	1.138	24.0	24.0
14.12.2023	112.83	69.66	43.17	1.14	1.14	25.97	26.77	-3.03	1.121	24.0	24.0
15.12.2023	105.21	60.94	44.27	0.91	0.91	20.86	21.48	-2.91	0.926	24.0	24.0
16.12.2023	95.84	50.15	45.70	0.67	0.67	15.42	15.83	-2.67	0.686	24.0	24.0
17.12.2023	89.60	56.14	33.45	1.02	1.02	23.65	24.12	-1.98	0.786	24.0	24.0
18.12.2023	90.90	58.94	31.96	1.10	1.10	25.49	25.99	-1.94	0.816	24.0	24.0
19.12.2023	85.04	55.59	29.45	1.06	1.06	24.57	24.99	-1.71	0.724	24.0	24.0
20.12.2023	79.08	53.77	25.31	1.10	1.10	25.62	25.98	-1.40	0.648	24.0	24.0
21.12.2023	71.96	49.24	22.71	1.03	1.03	24.08	24.37	-1.17	0.547	24.0	24.0
22.12.2023	69.84	48.96	20.89	1.07	1.07	25.07	25.34	-1.06	0.523	24.0	24.0
23.12.2023	69.90	49.01	20.89	1.06	1.06	24.80	25.06	-1.06	0.517	24.0	24.0
24.12.2023	70.30	48.14	22.16	0.98	0.98	23.01	23.27	-1.12	0.509	24.0	24.0
25.12.2023	73.19	49.46	23.73	0.97	0.97	22.78	23.07	-1.24	0.540	24.0	24.0
26.12.2023	73.58	49.88	23.70	0.98	0.98	23.01	23.29	-1.24	0.545	24.0	24.0
27.12.2023	74.13	50.81	23.32	1.03	1.03	24.04	24.34	-1.23	0.560	24.0	24.0
28.12.2023	78.49	52.73	25.76	1.02	1.02	23.89	24.23	-1.42	0.615	24.0	24.0
29.12.2023	83.78	55.89	27.88	1.06	1.06	24.66	25.06	-1.61	0.688	24.0	24.0
30.12.2023	87.11	57.40	29.71	1.05	1.05	24.46	24.90	-1.76	0.727	24.0	24.0
31.12.2023	92.13	56.88	35.26	0.93	0.93	21.62	22.09	-2.12	0.757	24.0	24.0
Средние:	88.39	52.92	35.47	0.89	0.89	---	---	-2.13	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	638.05	651.10	---	21.609	734.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	5210.48	5290.96	145.777	8682.7	12030.8
31.12.2023	5848.53	5942.07	167.386	9417.6	12774.8
Итого:	638.05	651.10	21.609	734.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации