

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 19 (4 МКД "Заречная УК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10174
ПРИМ SN 10246

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4276
КТПТР-06 SN 4276a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	98.13	57.67	40.46	0.86	0.86	19.92	20.43	-2.53	0.807	24.0	24.0
02.01.2024	100.05	60.29	39.76	0.92	0.92	21.20	21.75	-2.54	0.844	24.0	24.0
03.01.2024	103.99	59.18	44.81	0.84	0.84	19.29	19.86	-2.89	0.864	24.0	24.0
04.01.2024	108.16	58.85	49.31	0.78	0.78	17.76	18.34	-3.25	0.878	24.0	24.0
05.01.2024	106.55	58.94	47.61	0.80	0.80	18.26	18.84	-3.11	0.872	24.0	24.0
06.01.2024	108.31	60.44	47.88	0.82	0.82	18.74	19.34	-3.18	0.900	24.0	24.0
07.01.2024	107.47	57.64	49.83	0.76	0.76	17.44	18.01	-3.25	0.871	24.0	24.0
08.01.2024	108.56	58.76	49.80	0.79	0.79	18.00	18.60	-3.28	0.899	24.0	24.0
09.01.2024	108.11	58.03	50.08	0.76	0.76	17.46	18.04	-3.28	0.877	23.7	24.0
10.01.2024	107.52	58.41	49.11	0.79	0.79	18.05	18.64	-3.22	0.889	24.0	24.0
11.01.2024	106.59	57.33	49.26	0.76	0.76	17.46	18.03	-3.20	0.862	24.0	24.0
12.01.2024	106.78	57.15	49.63	0.76	0.76	17.44	18.01	-3.22	0.868	24.0	24.0
13.01.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.01.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.01.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.01.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.01.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.01.2024	96.47	55.28	41.20	0.85	0.85	21.83	22.38	-2.48	0.878	26.9	26.9
19.01.2024	84.81	53.24	31.57	0.97	0.97	22.56	22.97	-1.79	0.707	23.8	24.0
20.01.2024	86.20	51.76	34.44	0.77	0.77	17.84	18.19	-1.96	0.613	20.9	24.0
21.01.2024	80.49	44.87	35.62	0.66	0.66	15.29	15.57	-1.83	0.520	23.4	24.0
22.01.2024	77.80	47.31	30.49	0.85	0.85	19.84	20.16	-1.61	0.602	24.0	24.0
23.01.2024	89.33	53.90	35.43	0.89	0.89	20.73	21.17	-2.08	0.734	24.0	24.0
24.01.2024	92.02	55.36	36.67	0.91	0.91	20.96	21.43	-2.20	0.769	24.0	24.0
25.01.2024	91.63	54.28	37.35	0.85	0.85	19.67	20.11	-2.21	0.728	23.9	24.0
26.01.2024	90.35	47.88	42.46	0.63	0.63	14.57	14.93	-2.42	0.619	24.0	24.0
27.01.2024	91.07	48.79	42.27	0.65	0.65	15.13	15.50	-2.43	0.640	24.0	24.0
28.01.2024	90.33	47.88	42.45	0.63	0.63	14.56	14.92	-2.42	0.618	23.8	24.0
29.01.2024	87.39	46.15	41.24	0.61	0.61	14.05	14.38	-2.29	0.580	24.0	24.0
30.01.2024	84.49	44.69	39.81	0.60	0.60	13.90	14.21	-2.15	0.553	24.0	24.0
31.01.2024	81.73	44.41	37.31	0.62	0.62	14.42	14.71	-1.98	0.537	24.0	24.0
Средние:	95.94	53.79	42.15	0.77	0.77	---	---	-2.57	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	466.37	478.50	---	19.528	622.3	626.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	5848.53	5942.07	167.386	9417.6	12774.8
31.01.2024	6314.89	6420.57	186.914	10039.9	13401.7
Итого:	466.37	478.50	19.528	622.3	626.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации