

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 А (ООО "УК"НОВОДОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА535
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 10193
Обратка: ПРИМ SN 10282
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	18.02	17.77	0.25	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
02.08.2022	18.14	17.90	0.24	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
03.08.2022	18.01	17.81	0.20	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
04.08.2022	17.96	17.74	0.22	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
05.08.2022	18.01	17.77	0.25	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
06.08.2022	18.11	17.84	0.27	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
07.08.2022	18.29	18.00	0.29	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
08.08.2022	18.48	18.18	0.30	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
09.08.2022	18.72	18.42	0.30	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
10.08.2022	18.87	18.58	0.29	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
11.08.2022	19.02	18.76	0.26	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
12.08.2022	18.84	18.68	0.15	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
13.08.2022	18.48	18.34	0.14	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
14.08.2022	18.40	18.27	0.13	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
15.08.2022	17.94	17.79	0.15	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	17.69	17.54	0.15	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	17.62	17.45	0.17	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	17.57	17.41	0.16	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	17.45	17.30	0.15	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	17.09	16.93	0.16	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
21.08.2022	17.13	16.94	0.20	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	17.47	17.24	0.23	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	17.65	17.43	0.22	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
24.08.2022	17.69	17.48	0.21	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
25.08.2022	17.88	17.64	0.24	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
26.08.2022	18.15	17.88	0.26	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
27.08.2022	18.32	18.08	0.24	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
28.08.2022	18.28	18.09	0.19	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
29.08.2022	17.99	17.77	0.22	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.08.2022	18.22	17.97	0.25	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
31.08.2022	18.34	18.09	0.25	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	18.06	17.84	0.22	---	---	-200.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	22.29	---	0.000	0.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	4613.09	5185.08	137.983	6754.9	11649.0
31.08.2022	4613.09	5207.37	137.983	6754.9	12393.0
Итого:	0.00	22.29	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 А (ООО "УК"НОВОДОМ")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА535
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 10193
Обратка: ПРИМ SN 10282
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	18.44	18.22	0.23	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
02.09.2022	18.44	18.29	0.15	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
03.09.2022	18.33	18.30	0.04	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
04.09.2022	17.27	17.41	-0.14	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
05.09.2022	16.18	16.41	-0.23	0.00	0.69	-200.00	0.000	0.0	24.0
06.09.2022	15.37	15.56	-0.20	0.00	0.18	-200.00	0.000	0.0	24.0
07.09.2022	14.77	14.70	0.06	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
08.09.2022	14.18	14.06	0.12	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2022	13.94	13.80	0.15	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.09.2022	13.75	13.59	0.16	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2022	13.20	13.04	0.16	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.09.2022	13.22	13.04	0.18	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.09.2022	13.35	13.21	0.14	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.09.2022	13.37	13.24	0.13	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.09.2022	13.43	13.28	0.15	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.09.2022	13.70	13.50	0.20	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.09.2022	13.87	13.67	0.19	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2022	13.99	13.79	0.20	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2022	14.26	14.04	0.22	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2022	14.53	14.35	0.18	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2022	14.91	14.81	0.10	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.09.2022	15.21	18.07	-2.86	0.00	0.10	-200.00	0.000	0.0	24.0
23.09.2022	30.44	22.78	7.65	0.02	3.85	-198.13	0.000	0.6	24.0
24.09.2022	17.43	16.59	0.84	0.02	0.55	-184.75	0.000	0.6	24.0
25.09.2022	15.85	16.12	-0.27	0.01	0.04	-120.74	0.000	0.0	24.0
26.09.2022	16.82	18.69	-1.88	0.98	0.17	141.01	0.000	2.6	24.0
27.09.2022	14.81	15.12	-0.32	1.13	0.01	196.90	0.000	12.0	24.0
28.09.2022	12.77	12.71	0.06	0.33	0.01	192.82	0.000	10.8	24.0
29.09.2022	36.17	24.12	12.05	0.44	10.08	-183.10	0.000	12.2	24.0
30.09.2022	67.73	42.58	25.14	0.00	21.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
01.10.2022	68.68	43.09	25.59	0.00	20.20	-200.00	0.000	0.0	24.0
02.10.2022	68.14	43.21	24.93	0.00	20.44	-200.00	0.000	0.0	24.0
03.10.2022	68.91	44.92	23.99	0.00	22.03	-200.00	0.000	0.0	24.0
04.10.2022	68.39	45.30	23.10	0.00	22.39	-200.00	0.000	0.0	24.0
05.10.2022	68.39	45.50	22.89	0.00	22.43	-200.00	0.000	0.0	24.0
06.10.2022	68.20	44.71	23.49	0.00	21.16	-200.00	0.000	0.0	24.0
07.10.2022	68.09	44.57	23.51	0.00	20.92	-200.00	0.000	0.0	24.0
08.10.2022	68.67	45.66	23.00	0.00	22.47	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	28.61	22.48	6.13	---	---	-93.58	---	---	---
Итого:	---	---	---	2.94	211.58	---	0.000	38.8	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	4613.09	5207.37	137.983	6754.9	12393.0
08.10.2022	4616.03	5418.95	137.983	6793.7	13305.0
Итого:	2.94	211.58	0.000	38.8	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации