

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	75.83	56.44	19.40	76.01	77.54	-1.99	1.472	24.0	24.0
02.08.2022	74.40	55.66	18.74	75.52	76.96	-1.89	1.402	24.0	24.0
03.08.2022	63.97	43.99	19.98	53.56	54.14	-1.09	1.056	24.0	24.0
04.08.2022	65.94	47.45	18.49	61.19	61.84	-1.06	1.139	24.0	24.0
05.08.2022	66.23	47.44	18.79	65.63	66.28	-0.98	1.226	24.0	24.0
06.08.2022	68.52	50.09	18.43	73.10	73.91	-1.10	1.339	24.0	24.0
07.08.2022	70.36	51.27	19.10	80.24	81.44	-1.48	1.521	24.0	24.0
08.08.2022	71.31	50.50	20.81	82.58	83.87	-1.56	1.704	24.0	24.0
09.08.2022	54.52	40.85	13.67	65.19	66.80	-2.43	1.325	13.1	24.0
10.08.2022	33.81	3.10	30.71	5.89	4.40	28.95	0.135	6.9	24.0
11.08.2022	24.22	-47.00	71.21	0.35	0.00	196.64	0.000	0.0	24.0
12.08.2022	23.40	-21.92	45.32	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.08.2022	22.91	-13.37	36.28	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.08.2022	21.61	-13.23	34.84	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.08.2022	20.12	-13.10	33.22	0.06	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	20.30	-15.21	35.51	0.56	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	20.72	-15.17	35.89	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	20.27	-18.57	38.83	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	19.54	-43.37	62.91	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	19.35	-7.71	27.06	0.08	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
21.08.2022	20.15	-11.42	31.56	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	21.68	-8.09	29.77	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	21.44	-1.97	23.42	0.05	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
24.08.2022	21.55	3.40	18.16	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.08.2022	22.25	2.03	20.22	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
26.08.2022	26.02	4.02	22.00	4.97	4.94	0.55	0.131	1.5	24.0
27.08.2022	56.17	36.99	19.18	37.99	37.93	0.17	0.907	13.2	24.0
28.08.2022	23.30	7.47	15.83	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
29.08.2022	22.63	6.97	15.65	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.08.2022	22.78	7.11	15.67	0.08	0.08	-0.08	0.001	0.4	24.0
31.08.2022	72.64	53.60	19.04	81.09	80.07	1.26	1.556	22.9	24.0
Средние:	38.32	10.91	27.41	---	---	32.71	---	---	---
Итого:	---	---	---	764.13	770.20	---	14.914	250.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	9861.42	8206.68	226.646	2726.8	3753.0
31.08.2022	10625.55	8976.88	241.560	2976.8	4497.0
Итого:	764.13	770.20	14.914	250.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	65.92	50.25	15.67	67.66	67.06	0.90	1.047	24.0	24.0
02.09.2022	69.74	55.29	14.45	71.84	71.30	0.76	1.035	24.0	24.0
03.09.2022	74.20	60.71	13.49	73.01	72.49	0.72	0.981	24.0	24.0
04.09.2022	77.64	65.38	12.26	87.66	87.19	0.54	1.072	24.0	24.0
05.09.2022	78.21	65.27	12.94	81.35	80.89	0.57	1.036	24.0	24.0
06.09.2022	75.44	64.07	11.37	76.31	75.82	0.64	0.860	24.0	24.0
07.09.2022	76.57	64.95	11.62	77.97	77.47	0.64	0.896	24.0	24.0
08.09.2022	77.02	66.00	11.03	78.01	77.57	0.56	0.850	23.9	24.0
09.09.2022	77.06	66.04	11.02	73.57	73.26	0.41	0.799	24.0	24.0
10.09.2022	77.23	66.17	11.06	71.15	70.73	0.60	0.779	24.0	24.0
11.09.2022	76.32	66.95	9.37	82.49	81.80	0.84	0.765	24.0	24.0
12.09.2022	74.09	61.85	12.24	67.77	67.00	1.15	0.807	24.0	24.0
13.09.2022	70.48	60.04	10.44	66.78	66.02	1.15	0.690	24.0	24.0
14.09.2022	72.54	62.40	10.14	81.14	80.58	0.69	0.789	24.0	24.0
15.09.2022	72.59	63.26	9.32	73.41	73.09	0.44	0.677	24.0	24.0
16.09.2022	70.95	62.08	8.87	83.17	82.87	0.36	0.722	24.0	24.0
17.09.2022	65.91	56.42	9.49	67.02	66.70	0.47	0.623	24.0	24.0
18.09.2022	70.24	60.99	9.26	74.01	73.62	0.52	0.684	24.0	24.0
19.09.2022	70.48	60.88	9.61	74.81	74.31	0.67	0.698	24.0	24.0
20.09.2022	65.62	55.05	10.57	58.27	57.73	0.94	0.572	24.0	24.0
21.09.2022	63.11	52.22	10.89	56.35	55.81	0.97	0.617	24.0	24.0
22.09.2022	62.96	53.11	9.85	57.51	56.93	1.01	0.556	24.0	24.0
23.09.2022	57.66	46.83	10.82	50.50	49.83	1.33	0.545	24.0	24.0
24.09.2022	64.09	54.26	9.83	61.22	60.21	1.66	0.600	24.0	24.0
25.09.2022	62.47	53.00	9.47	64.39	63.13	1.97	0.609	24.0	24.0
26.09.2022	65.95	55.66	10.29	69.87	68.15	2.49	0.705	24.0	24.0
27.09.2022	64.78	55.17	9.60	61.74	60.41	2.18	0.587	24.0	24.0
28.09.2022	67.10	59.46	7.64	89.92	88.30	1.82	0.684	24.0	24.0
29.09.2022	67.55	59.29	8.26	87.84	85.03	3.25	0.718	24.0	24.0
30.09.2022	66.09	45.63	20.45	80.29	78.56	2.17	1.632	24.0	24.0
01.10.2022	65.92	36.38	29.55	77.20	75.91	1.68	2.282	24.0	24.0
02.10.2022	65.64	57.80	7.84	78.60	77.56	1.33	0.617	24.0	24.0
03.10.2022	66.70	58.93	7.77	84.53	83.42	1.33	0.652	24.0	24.0
04.10.2022	66.86	46.04	20.82	85.73	83.04	3.19	1.744	24.0	24.0
05.10.2022	66.77	35.44	31.33	83.96	82.85	1.34	2.620	24.0	24.0
06.10.2022	65.81	34.74	31.07	78.49	77.42	1.37	2.438	24.0	24.0
07.10.2022	65.56	34.50	31.07	76.61	75.52	1.43	2.373	24.0	24.0
08.10.2022	66.77	36.03	30.74	83.66	82.41	1.51	2.562	24.0	24.0
Средние:	69.21	55.49	13.72	---	---	1.20	---	---	---
Итого:	---	---	---	2815.80	2781.98	---	38.924	911.9	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	10625.55	8976.88	241.560	2976.8	4497.0
08.10.2022	13441.36	11758.87	280.484	3888.6	5409.0
Итого:	2815.80	2781.98	38.924	911.9	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	65.92	36.38	29.55	77.20	75.91	1.68	2.282	24.0	24.0
02.10.2022	65.64	57.80	7.84	78.60	77.56	1.33	0.617	24.0	24.0
03.10.2022	66.70	58.93	7.77	84.53	83.42	1.33	0.652	24.0	24.0
04.10.2022	66.86	46.04	20.82	85.73	83.04	3.19	1.744	24.0	24.0
05.10.2022	66.77	35.44	31.33	83.96	82.85	1.34	2.620	24.0	24.0
06.10.2022	65.81	34.74	31.07	78.49	77.42	1.37	2.438	24.0	24.0
07.10.2022	65.56	34.50	31.07	76.61	75.52	1.43	2.373	24.0	24.0
08.10.2022	66.77	36.03	30.74	83.66	82.41	1.51	2.562	24.0	24.0
09.10.2022	66.52	34.87	31.65	77.79	76.66	1.46	2.466	24.0	24.0
10.10.2022	66.90	35.50	31.41	80.67	79.55	1.40	2.527	24.0	24.0
11.10.2022	66.52	35.33	31.19	78.96	77.85	1.42	2.450	24.0	24.0
12.10.2022	66.82	33.50	33.32	70.46	69.44	1.46	2.340	24.0	24.0
13.10.2022	66.04	33.29	32.74	69.05	68.08	1.41	2.257	24.0	24.0
14.10.2022	66.40	34.98	31.42	77.82	76.74	1.40	2.438	24.0	24.0
15.10.2022	66.15	34.49	31.66	73.36	72.20	1.60	2.311	24.0	24.0
16.10.2022	66.26	33.76	32.50	71.13	70.16	1.37	2.304	24.0	24.0
17.10.2022	65.71	32.55	33.16	66.25	65.34	1.39	2.188	24.0	24.0
18.10.2022	65.57	33.18	32.40	68.23	67.30	1.37	2.204	24.0	24.0
19.10.2022	65.54	32.91	32.63	67.25	66.35	1.34	2.187	24.0	24.0
20.10.2022	65.19	31.26	33.93	63.71	62.94	1.21	2.153	24.0	24.0
21.10.2022	64.19	30.22	33.97	58.65	57.96	1.18	1.991	24.0	24.0
22.10.2022	65.41	31.36	34.05	63.09	62.32	1.24	2.144	24.0	24.0
23.10.2022	65.04	30.66	34.38	64.90	64.02	1.37	2.225	24.0	24.0
24.10.2022	67.54	32.60	34.94	72.27	71.05	1.71	2.520	24.0	24.0
25.10.2022	67.75	33.86	33.89	74.27	73.00	1.72	2.507	24.0	24.0
26.10.2022	67.60	31.56	36.05	67.53	66.32	1.80	2.429	24.0	24.0
27.10.2022	67.84	31.15	36.69	64.17	63.05	1.75	2.345	24.0	24.0
28.10.2022	66.70	28.70	37.99	57.61	56.61	1.75	2.172	24.0	24.0
29.10.2022	67.06	32.71	34.34	70.42	69.13	1.85	2.414	24.0	24.0
30.10.2022	66.90	32.31	34.58	72.39	71.09	1.82	2.500	24.0	24.0
31.10.2022	67.11	32.41	34.70	72.64	71.29	1.88	2.513	24.0	24.0
Средние:	66.35	35.26	31.09	---	---	1.55	---	---	---
Итого:	---	---	---	2251.41	2216.57	---	68.875	744.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	12792.57	11120.74	265.197	3696.6	5217.0
31.10.2022	15043.98	13337.31	334.072	4440.6	5961.0
Итого:	2251.41	2216.57	68.875	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации