

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20445

ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 1964

КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2023	72.81	37.64	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.03.2023	78.21	39.88	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.03.2023	85.01	41.17	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.03.2023	93.00	45.02	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.03.2023	83.52	43.22	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.03.2023	74.01	38.73	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.03.2023	72.66	38.52	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.03.2023	77.10	40.33	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.03.2023	77.46	39.82	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.03.2023	71.82	38.50	33.33	1.50	1.46	35.16	34.78	1.07	1.130	10.2	24.0
11.03.2023	66.95	36.88	30.08	3.59	3.50	84.49	83.53	1.14	2.539	24.0	24.0
12.03.2023	70.68	37.07	33.61	3.56	3.47	83.58	82.66	1.10	2.806	24.0	24.0
13.03.2023	76.86	39.94	36.92	3.71	3.60	86.69	85.78	1.06	3.198	24.0	24.0
14.03.2023	69.21	38.52	30.70	3.79	3.70	89.12	88.16	1.08	2.725	24.0	24.0
15.03.2023	70.82	37.15	33.67	3.50	3.41	82.07	81.30	0.94	2.763	24.0	24.0
16.03.2023	68.99	37.09	31.90	3.54	3.46	83.23	82.43	0.96	2.649	24.0	24.0
17.03.2023	66.76	36.63	30.13	3.60	3.52	84.70	83.83	1.03	2.550	24.0	24.0
18.03.2023	67.48	39.27	28.21	3.90	3.81	91.75	90.78	1.05	2.583	24.0	24.0
19.03.2023	68.91	37.53	31.38	3.62	3.53	85.03	84.05	1.16	2.641	24.0	24.0
20.03.2023	76.65	40.26	36.39	3.74	3.63	87.46	86.41	1.21	3.182	24.0	24.0
21.03.2023	72.93	40.23	32.70	3.86	3.75	90.47	89.38	1.21	2.955	24.0	24.0
22.03.2023	67.09	36.87	30.22	3.55	3.45	83.38	82.29	1.31	2.513	24.0	24.0
23.03.2023	66.58	37.63	28.95	3.65	3.56	85.88	84.76	1.31	2.478	24.0	24.0
24.03.2023	66.51	36.44	30.07	3.55	3.43	83.53	81.79	2.10	2.507	24.0	24.0
25.03.2023	66.72	37.87	28.85	3.73	3.64	87.85	86.65	1.37	2.531	24.0	24.0
26.03.2023	68.41	39.06	29.35	3.79	3.69	89.06	87.94	1.27	2.609	24.0	24.0
27.03.2023	67.78	38.94	28.83	3.86	3.76	90.68	89.55	1.25	2.601	24.0	24.0
28.03.2023	67.46	39.21	28.25	3.90	3.80	91.69	90.50	1.31	2.582	24.0	24.0
29.03.2023	66.76	35.73	31.03	3.32	3.23	78.15	77.13	1.32	2.393	24.0	24.0
30.03.2023	68.81	36.26	32.55	3.26	3.16	76.56	75.45	1.46	2.487	24.0	24.0
31.03.2023	67.34	34.84	32.50	3.08	2.99	72.47	71.40	1.49	2.344	24.0	24.0
Средние:	72.11	38.59	33.52	2.50	2.44	---	---	0.88	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1822.97	1800.55	---	56.766	514.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	6364.40	6307.57	284.362	1798.2	1809.7
31.03.2023	8187.36	8108.12	341.128	2312.4	2553.7
Итого:	1822.97	1800.55	56.766	514.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации