

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20445

ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 1964

КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	62.45	51.11	11.34	1.92	1.89	45.36	44.78	1.28	0.499	24.0	24.0
02.05.2023	61.48	48.77	12.71	1.83	1.80	43.24	42.70	1.25	0.542	24.0	24.0
03.05.2023	62.09	48.07	14.02	1.93	1.89	45.43	44.87	1.25	0.615	24.0	24.0
04.05.2023	62.14	49.91	12.22	1.99	1.95	46.85	46.27	1.23	0.554	24.0	24.0
05.05.2023	61.91	50.12	11.79	1.98	1.94	46.61	46.07	1.17	0.532	24.0	24.0
06.05.2023	61.80	50.82	10.97	1.95	1.92	46.10	45.57	1.14	0.494	24.0	24.0
07.05.2023	63.73	53.24	10.49	2.20	2.16	51.79	51.26	1.03	0.529	24.0	24.0
08.05.2023	65.05	54.59	10.46	2.30	2.26	54.04	53.50	1.00	0.517	24.0	24.0
09.05.2023	66.28	56.28	10.00	2.49	2.46	58.68	58.12	0.95	0.568	24.0	24.0
10.05.2023	64.80	52.18	12.63	2.20	2.16	51.71	51.21	0.96	0.603	24.0	24.0
11.05.2023	62.99	52.04	10.95	2.10	2.07	49.40	48.95	0.92	0.520	24.0	24.0
12.05.2023	64.45	53.61	10.84	2.20	2.17	51.77	51.34	0.82	0.534	24.0	24.0
13.05.2023	61.30	51.20	10.10	2.01	1.98	47.43	47.02	0.85	0.470	24.0	24.0
14.05.2023	61.09	49.09	12.00	1.79	1.77	42.33	41.96	0.87	0.506	24.0	24.0
15.05.2023	60.09	45.93	14.16	1.70	1.67	40.03	39.69	0.84	0.570	24.0	24.0
16.05.2023	60.66	48.10	12.56	1.76	1.74	41.54	41.23	0.74	0.523	24.0	24.0
17.05.2023	59.26	46.59	12.67	1.61	1.58	37.91	37.62	0.76	0.480	24.0	24.0
18.05.2023	59.11	46.74	12.37	1.59	1.57	37.59	37.32	0.72	0.468	24.0	24.0
19.05.2023	60.02	48.43	11.59	1.70	1.68	40.06	39.82	0.60	0.477	24.0	24.0
20.05.2023	60.00	49.33	10.67	1.62	1.61	38.29	38.08	0.55	0.399	24.0	24.0
21.05.2023	58.82	47.82	11.00	1.52	1.51	35.95	35.75	0.57	0.399	24.0	24.0
22.05.2023	60.21	46.75	13.46	1.63	1.61	38.35	38.19	0.42	0.505	24.0	24.0
23.05.2023	60.01	47.29	12.72	1.67	1.65	39.35	39.22	0.31	0.500	24.0	24.0
24.05.2023	61.85	51.67	10.18	1.93	1.92	45.48	45.44	0.10	0.455	24.0	24.0
25.05.2023	60.57	49.35	11.22	1.58	1.57	37.39	37.33	0.16	0.415	24.0	24.0
26.05.2023	61.14	50.47	10.66	1.73	1.72	40.75	40.75	0.01	0.449	24.0	24.0
27.05.2023	60.71	48.27	12.43	1.59	1.58	37.58	37.60	-0.05	0.458	24.0	24.0
28.05.2023	59.54	45.85	13.69	1.42	1.41	33.54	33.56	-0.05	0.458	24.0	24.0
29.05.2023	58.54	46.64	11.91	1.39	1.39	32.92	32.98	-0.18	0.395	24.0	24.0
30.05.2023	60.68	47.69	12.99	1.42	1.42	33.48	33.59	-0.35	0.425	24.0	24.0
31.05.2023	61.36	47.67	13.70	1.43	1.43	33.65	33.85	-0.57	0.469	24.0	24.0
Средние:	61.42	49.54	11.89	1.81	1.79	---	---	0.62	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1324.59	1315.68	---	15.330	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	10192.52	10079.00	404.792	3032.4	3273.7
31.05.2023	11517.11	11394.69	420.122	3776.4	4017.7
Итого:	1324.59	1315.68	15.330	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	63.03	50.03	13.00	1.50	1.51	35.41	35.73	-0.90	0.438	24.0	24.0
02.06.2023	61.06	47.58	13.48	1.34	1.34	31.55	31.91	-1.12	0.417	24.0	24.0
03.06.2023	62.40	49.73	12.67	1.42	1.44	33.56	34.04	-1.42	0.428	24.0	24.0
04.06.2023	61.50	48.29	13.21	1.35	1.37	31.93	32.43	-1.56	0.419	24.0	24.0
05.06.2023	61.02	46.01	15.01	1.30	1.31	30.62	31.15	-1.73	0.459	24.0	24.0
06.06.2023	60.57	47.04	13.53	1.27	1.28	29.91	30.48	-1.87	0.399	24.0	24.0
07.06.2023	59.64	46.48	13.16	1.21	1.23	28.68	29.26	-2.01	0.382	24.0	24.0
08.06.2023	60.54	45.44	15.10	1.24	1.26	29.18	29.82	-2.15	0.435	24.0	24.0
09.06.2023	59.68	44.78	14.90	1.13	1.15	26.58	27.22	-2.39	0.400	24.0	24.0
10.06.2023	55.76	42.53	13.23	1.17	1.19	27.70	28.22	-1.85	0.365	24.0	24.0
11.06.2023	56.60	43.48	13.12	1.42	1.38	33.50	32.72	2.38	0.450	24.0	24.0
12.06.2023	59.62	47.43	12.19	1.61	1.56	37.98	36.94	2.78	0.460	24.0	24.0
13.06.2023	58.63	45.51	13.12	1.46	1.41	34.38	33.41	2.85	0.455	24.0	24.0
14.06.2023	58.77	46.38	12.39	1.60	1.55	37.73	36.70	2.78	0.477	24.0	24.0
15.06.2023	60.75	50.54	10.21	1.81	1.75	42.61	41.50	2.64	0.439	24.0	24.0
16.06.2023	61.51	50.39	11.12	1.83	1.78	43.12	42.16	2.24	0.482	24.0	24.0
17.06.2023	59.28	48.66	10.61	1.56	1.53	36.86	36.22	1.77	0.378	24.0	24.0
18.06.2023	61.17	48.32	12.85	1.36	1.33	32.01	31.63	1.22	0.410	24.0	24.0
19.06.2023	60.06	45.09	14.96	1.30	1.28	30.74	30.50	0.81	0.454	24.0	24.0
20.06.2023	59.17	45.73	13.44	1.33	1.32	31.51	31.36	0.49	0.430	24.0	24.0
21.06.2023	60.57	47.01	13.56	1.36	1.34	32.01	31.89	0.37	0.441	24.0	24.0
22.06.2023	60.91	46.57	14.34	1.34	1.33	31.53	31.46	0.21	0.449	24.0	24.0
23.06.2023	60.61	47.45	13.15	1.33	1.32	31.33	31.32	0.03	0.418	24.0	24.0
24.06.2023	60.61	47.18	13.43	1.31	1.31	30.98	31.00	-0.08	0.415	24.0	24.0
25.06.2023	60.87	49.07	11.81	1.31	1.30	30.87	30.92	-0.18	0.371	24.0	24.0
26.06.2023	60.85	46.48	14.38	1.26	1.26	29.79	29.89	-0.33	0.419	24.0	24.0
27.06.2023	45.17	35.14	10.03	0.58	0.58	14.42	14.40	0.17	0.178	19.3	24.0
28.06.2023	21.35	21.23	0.12	0.06	0.06	1.49	1.51	-1.26	0.003	0.8	24.0
29.06.2023	20.28	19.95	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	19.94	19.63	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	55.73	43.97	11.76	1.22	1.21	---	---	0.06	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	867.99	865.77	---	11.271	644.1	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	11517.11	11394.69	420.122	3776.4	4017.7
30.06.2023	12385.09	12260.46	431.393	4420.5	4737.7
Итого:	867.99	865.77	11.271	644.1	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации