

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	63.10	53.69	9.41	1.97	1.96	46.47	46.42	0.12	0.427	24.0	24.0
02.09.2023	63.52	56.40	7.12	1.99	1.97	46.96	46.58	0.81	0.330	24.0	24.0
03.09.2023	64.80	55.76	9.04	2.05	2.01	48.24	47.55	1.43	0.420	24.0	24.0
04.09.2023	62.50	51.86	10.64	1.73	1.70	40.69	40.21	1.19	0.361	24.0	24.0
05.09.2023	60.31	49.12	11.19	1.44	1.42	33.99	33.66	1.00	0.390	24.0	24.0
06.09.2023	62.05	50.96	11.10	1.69	1.68	39.95	39.75	0.51	0.437	24.0	24.0
07.09.2023	65.12	56.10	9.03	2.02	2.01	47.53	47.43	0.20	0.429	24.0	24.0
08.09.2023	66.80	57.98	8.82	2.21	2.20	52.03	52.05	-0.03	0.436	24.0	24.0
09.09.2023	64.57	56.47	8.10	1.98	1.98	46.73	46.85	-0.24	0.361	24.0	24.0
10.09.2023	65.96	57.55	8.41	2.06	2.05	48.37	48.54	-0.35	0.398	24.0	24.0
11.09.2023	65.54	55.45	10.08	2.09	2.09	49.23	49.43	-0.39	0.460	24.0	24.0
12.09.2023	64.90	56.43	8.47	2.14	2.15	50.47	50.77	-0.58	0.415	24.0	24.0
13.09.2023	64.30	56.49	7.80	2.23	2.24	52.49	52.92	-0.81	0.405	24.0	24.0
14.09.2023	66.54	59.21	7.33	2.55	2.57	60.08	60.68	-0.99	0.442	24.0	24.0
15.09.2023	66.63	58.80	7.84	2.70	2.72	63.52	64.17	-1.03	0.477	24.0	24.0
16.09.2023	64.95	57.94	7.00	2.51	2.53	59.10	59.68	-0.99	0.404	24.0	24.0
17.09.2023	66.24	58.44	7.80	2.49	2.51	58.59	59.25	-1.11	0.442	24.0	24.0
18.09.2023	65.45	56.62	8.83	2.39	2.40	56.16	56.84	-1.20	0.474	24.0	24.0
19.09.2023	67.18	59.27	7.91	2.49	2.51	58.55	59.36	-1.37	0.458	24.0	24.0
20.09.2023	65.14	57.23	7.91	2.29	2.31	53.93	54.63	-1.30	0.399	24.0	24.0
21.09.2023	65.96	57.88	8.08	2.40	2.43	56.59	57.38	-1.39	0.452	24.0	24.0
22.09.2023	66.68	60.17	6.51	2.76	2.78	64.82	65.71	-1.37	0.421	24.0	24.0
23.09.2023	65.92	59.24	6.68	2.78	2.81	65.41	66.24	-1.27	0.417	24.0	24.0
24.09.2023	65.50	58.97	6.53	2.62	2.65	61.77	62.54	-1.24	0.397	24.0	24.0
25.09.2023	66.16	58.70	7.46	2.71	2.74	63.76	64.61	-1.32	0.458	24.0	24.0
26.09.2023	66.01	59.18	6.83	2.69	2.72	63.39	64.27	-1.38	0.416	24.0	24.0
27.09.2023	66.92	60.51	6.41	2.99	3.02	70.20	71.17	-1.37	0.443	24.0	24.0
28.09.2023	66.49	60.35	6.14	3.06	3.08	71.90	72.72	-1.13	0.445	24.0	24.0
29.09.2023	68.30	62.85	5.45	3.45	3.46	81.11	81.46	-0.43	0.442	24.0	24.0
30.09.2023	68.85	63.23	5.61	3.44	3.42	80.78	80.59	0.23	0.442	24.0	24.0
Средние:	65.41	57.43	7.98	2.40	2.40	---	---	-0.53	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1692.82	1703.46	---	12.698	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	13734.44	13601.65	446.821	5148.2	6225.7
30.09.2023	15427.26	15305.12	459.518	5868.2	6945.7
Итого:	1692.82	1703.46	12.698	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации