

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20445  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 1964  
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	73.42	41.27	32.15	3.85	3.81	90.12	90.62	-0.55	2.893	24.0	24.0
02.11.2023	71.77	40.23	31.55	3.77	3.73	88.38	88.86	-0.54	2.780	24.0	24.0
03.11.2023	68.75	39.05	29.70	3.73	3.69	87.68	88.03	-0.39	2.600	24.0	24.0
04.11.2023	69.84	41.20	28.64	4.03	3.99	94.61	95.04	-0.45	2.695	24.0	24.0
05.11.2023	69.67	39.24	30.43	3.65	3.61	85.72	86.08	-0.43	2.604	24.0	24.0
06.11.2023	71.22	39.80	31.43	3.70	3.67	86.90	87.36	-0.53	2.725	24.0	24.0
07.11.2023	68.01	37.42	30.59	3.59	3.55	84.32	84.67	-0.41	2.577	24.0	24.0
08.11.2023	68.11	39.44	28.67	3.85	3.82	90.44	90.96	-0.57	2.588	24.0	24.0
09.11.2023	68.06	38.85	29.20	3.75	3.73	88.22	88.76	-0.61	2.565	24.0	24.0
10.11.2023	67.84	39.31	28.54	3.76	3.74	88.50	89.07	-0.65	2.516	24.0	24.0
11.11.2023	67.20	38.94	28.27	3.72	3.70	87.46	88.05	-0.67	2.463	24.0	24.0
12.11.2023	67.40	38.46	28.93	3.71	3.69	87.30	87.98	-0.77	2.513	24.0	24.0
13.11.2023	67.28	37.74	29.54	3.66	3.64	86.08	86.68	-0.69	2.531	24.0	24.0
14.11.2023	67.53	38.57	28.96	3.66	3.64	86.07	86.65	-0.67	2.488	24.0	24.0
15.11.2023	67.70	39.91	27.79	3.92	3.90	92.24	92.98	-0.80	2.553	24.0	24.0
16.11.2023	67.26	38.31	28.95	3.66	3.64	86.08	86.73	-0.76	2.476	24.0	24.0
17.11.2023	67.78	38.45	29.34	3.66	3.64	86.07	86.70	-0.74	2.517	24.0	24.0
18.11.2023	70.38	38.56	31.82	3.57	3.55	83.79	84.48	-0.83	2.653	24.0	24.0
19.11.2023	79.02	40.86	38.15	3.63	3.60	84.78	85.74	-1.12	3.236	24.0	24.0
20.11.2023	81.50	41.69	39.82	3.59	3.56	83.71	84.78	-1.28	3.331	24.0	24.0
21.11.2023	80.88	42.23	38.65	3.65	3.62	85.11	86.22	-1.30	3.277	24.0	24.0
22.11.2023	78.57	40.12	38.44	3.50	3.47	81.72	82.71	-1.21	3.138	24.0	24.0
23.11.2023	77.34	39.72	37.62	3.49	3.47	81.68	82.68	-1.21	3.067	24.0	24.0
24.11.2023	81.57	41.23	40.34	3.52	3.50	82.00	83.25	-1.51	3.308	24.0	24.0
25.11.2023	90.27	43.96	46.31	3.49	3.47	80.89	82.40	-1.85	3.750	24.0	24.0
26.11.2023	86.70	43.28	43.42	3.53	3.51	81.93	83.37	-1.74	3.556	24.0	24.0
27.11.2023	75.84	40.26	35.57	3.67	3.65	85.73	86.93	-1.39	3.047	24.0	24.0
28.11.2023	68.58	37.06	31.53	3.52	3.51	82.69	83.58	-1.06	2.599	24.0	24.0
29.11.2023	70.35	37.23	33.13	3.46	3.44	81.19	82.04	-1.04	2.685	24.0	24.0
30.11.2023	70.93	38.48	32.45	3.61	3.59	84.73	85.62	-1.05	2.742	24.0	24.0
Средние:	72.69	39.70	33.00	3.66	3.64	---	---	-0.89	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2576.12	2599.01	---	84.473	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	17834.45	17710.60	523.547	6612.2	7689.7
30.11.2023	20410.57	20309.61	608.020	7332.2	8409.7
Итого:	2576.12	2599.01	84.473	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации