

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20445

ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 1964

КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	73.92	39.78	34.14	3.63	3.61	84.99	85.99	-1.18	2.900	24.0	24.0
02.12.2023	78.67	41.50	37.17	3.67	3.65	85.62	86.81	-1.38	3.182	24.0	24.0
03.12.2023	80.83	41.99	38.84	3.66	3.64	85.43	86.72	-1.49	3.317	24.0	24.0
04.12.2023	84.83	43.56	41.27	3.67	3.65	85.44	86.92	-1.72	3.530	24.0	24.0
05.12.2023	84.82	43.72	41.10	3.66	3.65	85.21	86.71	-1.74	3.500	24.0	24.0
06.12.2023	91.97	45.92	46.05	3.69	3.67	85.39	87.23	-2.14	3.923	24.0	24.0
07.12.2023	104.03	47.53	56.50	3.53	3.52	80.89	83.49	-3.17	4.573	24.0	24.0
08.12.2023	113.12	41.01	72.10	3.52	3.50	80.26	83.31	-3.73	5.797	24.0	24.0
09.12.2023	112.40	49.00	63.40	3.39	3.37	77.21	79.96	-3.51	4.907	24.0	24.0
10.12.2023	113.42	49.40	64.02	3.48	3.46	79.20	82.12	-3.62	5.088	24.0	24.0
11.12.2023	109.36	47.74	61.62	3.36	3.34	76.78	79.29	-3.22	4.740	24.0	24.0
12.12.2023	111.68	48.43	63.24	3.50	3.47	79.74	82.45	-3.34	5.056	24.0	24.0
13.12.2023	111.84	48.93	62.92	3.52	3.49	80.24	82.88	-3.24	5.062	24.0	24.0
14.12.2023	111.98	52.14	59.84	3.83	3.81	87.33	90.16	-3.19	5.241	24.0	24.0
15.12.2023	104.31	50.98	53.33	3.96	3.93	90.71	93.14	-2.65	4.842	24.0	24.0
16.12.2023	95.66	46.03	49.64	3.54	3.52	81.79	83.54	-2.11	4.046	24.0	24.0
17.12.2023	88.76	41.65	47.11	3.45	3.42	80.09	81.32	-1.53	3.769	24.0	24.0
18.12.2023	91.37	44.34	47.03	3.64	3.59	84.18	85.43	-1.47	3.956	24.0	24.0
19.12.2023	85.23	41.72	43.51	3.49	3.45	81.11	82.01	-1.10	3.527	24.0	24.0
20.12.2023	79.27	40.85	38.42	3.62	3.58	84.56	85.21	-0.77	3.244	24.0	24.0
21.12.2023	71.54	37.26	34.28	3.45	3.41	80.91	81.29	-0.48	2.769	24.0	24.0
22.12.2023	70.42	37.68	32.74	3.55	3.51	83.31	83.70	-0.47	2.724	24.0	24.0
23.12.2023	69.91	37.53	32.38	3.52	3.48	82.64	83.01	-0.46	2.666	24.0	24.0
24.12.2023	69.81	36.43	33.38	3.29	3.25	77.15	77.46	-0.40	2.568	24.0	24.0
25.12.2023	72.63	35.72	36.91	3.26	3.21	76.36	76.60	-0.32	2.817	24.0	24.0
26.12.2023	72.88	37.25	35.62	3.29	3.24	77.07	77.26	-0.25	2.741	24.0	24.0
27.12.2023	74.41	38.44	35.97	3.42	3.37	80.16	80.37	-0.27	2.878	24.0	24.0
28.12.2023	78.75	39.30	39.45	3.42	3.36	79.76	80.03	-0.35	3.144	24.0	24.0
29.12.2023	84.35	42.25	42.10	3.53	3.46	82.10	82.45	-0.42	3.454	24.0	24.0
30.12.2023	87.61	42.89	44.72	3.52	3.45	81.69	82.09	-0.49	3.651	24.0	24.0
31.12.2023	93.32	43.83	49.49	3.45	3.38	79.85	80.28	-0.54	3.954	24.0	24.0
Средние:	89.45	43.06	46.40	3.53	3.50	---	---	-1.64	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2537.17	2579.27	---	117.564	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	20410.57	20309.61	608.020	7332.2	8409.7
31.12.2023	22947.73	22888.87	725.583	8076.2	9153.7
Итого:	2537.17	2579.27	117.564	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации