

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	99.04	44.05	54.98	3.48	3.39	80.17	80.62	-0.57	4.416	24.0	24.0
02.01.2024	100.45	49.43	51.02	3.71	3.62	85.29	85.95	-0.77	4.356	24.0	24.0
03.01.2024	105.47	48.90	56.56	3.59	3.50	82.30	82.98	-0.82	4.663	24.0	24.0
04.01.2024	109.41	49.68	59.73	3.61	3.50	82.41	82.95	-0.66	4.933	24.0	24.0
05.01.2024	107.63	49.73	57.89	3.70	3.60	84.74	85.50	-0.89	4.918	24.0	24.0
06.01.2024	109.23	51.65	57.58	3.81	3.71	87.00	88.02	-1.17	5.023	24.0	24.0
07.01.2024	108.96	49.61	59.35	3.58	3.49	81.81	82.79	-1.18	4.865	24.0	24.0
08.01.2024	110.01	50.87	59.14	3.68	3.59	84.04	85.17	-1.33	4.984	24.0	24.0
09.01.2024	109.54	49.34	60.20	3.63	3.54	82.85	83.90	-1.26	5.000	24.0	24.0
10.01.2024	108.66	50.40	58.26	3.71	3.61	84.70	85.71	-1.18	4.945	24.0	24.0
11.01.2024	107.82	49.26	58.56	3.60	3.51	82.30	83.23	-1.13	4.825	24.0	24.0
12.01.2024	107.85	49.11	58.74	3.59	3.50	82.08	83.00	-1.10	4.831	24.0	24.0
13.01.2024	107.28	49.54	57.74	3.65	3.56	83.63	84.48	-1.02	4.838	24.0	24.0
14.01.2024	106.63	47.60	59.03	3.50	3.40	80.03	80.79	-0.96	4.731	24.0	24.0
15.01.2024	107.12	48.14	58.98	3.64	3.54	83.22	83.96	-0.89	4.921	24.0	24.0
16.01.2024	99.29	46.52	52.76	3.62	3.53	83.37	83.73	-0.44	4.401	24.0	24.0
17.01.2024	89.85	42.49	47.36	3.45	3.36	79.86	79.94	-0.10	3.782	24.0	24.0
18.01.2024	83.26	40.44	42.82	3.36	3.28	78.17	78.03	0.18	3.338	24.0	24.0
19.01.2024	85.10	41.80	43.30	3.58	3.51	83.29	83.61	-0.38	3.604	24.0	24.0
20.01.2024	86.15	41.74	44.40	3.55	3.48	82.48	82.83	-0.42	3.661	24.0	24.0
21.01.2024	79.61	36.65	42.96	3.00	2.94	69.90	70.13	-0.33	2.926	24.0	24.0
22.01.2024	75.91	37.14	38.77	3.44	3.38	80.38	80.61	-0.29	3.112	24.0	24.0
23.01.2024	86.77	42.39	44.38	3.59	3.52	83.39	83.74	-0.42	3.692	24.0	24.0
24.01.2024	89.72	43.71	46.00	3.63	3.56	84.24	84.61	-0.43	3.879	24.0	24.0
25.01.2024	90.13	45.85	44.28	3.88	3.80	89.91	90.27	-0.40	3.984	24.0	24.0
26.01.2024	89.39	45.46	43.93	3.83	3.76	88.92	89.25	-0.38	3.905	24.0	24.0
27.01.2024	90.38	47.32	43.06	3.97	3.90	92.08	92.49	-0.45	3.966	24.0	24.0
28.01.2024	89.58	45.86	43.72	3.87	3.79	89.69	90.08	-0.43	3.919	24.0	24.0
29.01.2024	87.01	43.97	43.04	3.72	3.65	86.34	86.67	-0.38	3.708	24.0	24.0
30.01.2024	83.94	42.81	41.13	3.66	3.59	85.12	85.38	-0.31	3.498	24.0	24.0
31.01.2024	81.33	42.52	38.81	3.79	3.72	88.27	88.50	-0.27	3.424	24.0	24.0
Средние:	96.53	45.94	50.60	3.63	3.54	---	---	-0.65	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2591.97	2608.93	---	131.049	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	22947.73	22888.87	725.583	8076.2	9153.7
31.01.2024	25539.71	25497.81	856.633	8820.2	9897.7
Итого:	2591.97	2608.93	131.049	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации