

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 20445  
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 1964  
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	75.72	40.38	35.33	3.69	3.63	86.23	86.39	-0.18	3.041	24.0	24.0
02.02.2024	75.80	40.12	35.69	3.71	3.66	86.84	87.04	-0.23	3.095	24.0	24.0
03.02.2024	77.49	40.30	37.19	3.59	3.53	83.87	84.07	-0.24	3.111	24.0	24.0
04.02.2024	80.46	40.32	40.14	3.53	3.47	82.30	82.51	-0.26	3.300	24.0	24.0
05.02.2024	83.02	42.65	40.37	3.76	3.69	87.50	87.82	-0.37	3.530	24.0	24.0
06.02.2024	80.00	40.16	39.84	3.54	3.47	82.51	82.74	-0.28	3.283	24.0	24.0
07.02.2024	77.64	41.16	36.48	3.77	3.72	88.18	88.45	-0.30	3.211	24.0	24.0
08.02.2024	75.37	40.10	35.27	3.63	3.58	84.93	85.18	-0.30	2.990	24.0	24.0
09.02.2024	80.58	41.46	39.12	3.68	3.62	85.89	86.22	-0.38	3.359	24.0	24.0
10.02.2024	89.50	44.56	44.94	3.72	3.64	86.18	86.65	-0.54	3.872	24.0	24.0
11.02.2024	98.11	47.28	50.83	3.68	3.59	84.70	85.31	-0.72	4.309	24.0	24.0
12.02.2024	98.76	47.28	51.49	3.79	3.70	87.32	87.94	-0.71	4.500	24.0	24.0
13.02.2024	97.64	47.93	49.72	3.83	3.74	88.24	88.85	-0.68	4.392	24.0	24.0
14.02.2024	96.14	48.81	47.32	3.99	3.91	92.12	92.73	-0.66	4.358	24.0	24.0
15.02.2024	103.77	49.86	53.91	3.82	3.73	87.65	88.38	-0.82	4.736	24.0	24.0
16.02.2024	110.40	51.31	59.09	3.76	3.66	85.91	86.76	-0.98	5.086	24.0	24.0
17.02.2024	109.91	50.17	59.74	3.68	3.58	84.08	84.95	-1.02	5.036	24.0	24.0
18.02.2024	106.70	50.86	55.84	3.82	3.72	87.38	88.19	-0.92	4.888	24.0	24.0
19.02.2024	98.40	47.62	50.79	3.83	3.74	88.19	88.87	-0.76	4.479	24.0	24.0
20.02.2024	87.83	43.67	44.16	3.70	3.63	85.86	86.25	-0.46	3.789	24.0	24.0
21.02.2024	87.35	42.68	44.66	3.62	3.55	84.05	84.46	-0.49	3.752	24.0	24.0
22.02.2024	89.81	43.68	46.13	3.63	3.55	84.08	84.51	-0.52	3.876	24.0	24.0
23.02.2024	92.32	45.23	47.09	3.61	3.54	83.60	84.07	-0.56	3.938	24.0	24.0
24.02.2024	92.12	44.26	47.86	3.54	3.47	82.03	82.47	-0.53	3.927	24.0	24.0
25.02.2024	92.09	45.53	46.56	3.70	3.62	85.54	86.00	-0.53	3.985	24.0	24.0
26.02.2024	87.54	44.75	42.79	3.83	3.75	88.81	89.19	-0.42	3.798	24.0	24.0
27.02.2024	82.61	42.38	40.23	3.71	3.64	86.41	86.65	-0.27	3.479	24.0	24.0
28.02.2024	81.52	42.78	38.73	3.67	3.61	85.63	85.81	-0.22	3.309	24.0	24.0
29.02.2024	78.83	40.11	38.72	3.54	3.47	82.61	82.73	-0.14	3.195	24.0	24.0
Средние:	89.22	44.39	44.83	3.70	3.63	---	---	-0.50	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2488.67	2501.19	---	111.622	696.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	25539.71	25497.81	856.633	8820.2	9897.7
29.02.2024	28028.38	27999.00	968.255	9516.2	10593.7
Итого:	2488.67	2501.19	111.622	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации