

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20445
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 1964
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	77.37	39.72	37.65	3.52	3.46	82.34	82.41	-0.09	3.094	24.0	24.0
02.03.2024	76.70	40.60	36.10	3.62	3.56	84.64	84.73	-0.10	3.052	24.0	24.0
03.03.2024	75.77	40.70	35.07	3.69	3.63	86.41	86.54	-0.15	3.027	24.0	24.0
04.03.2024	74.66	39.95	34.72	3.67	3.61	85.83	85.97	-0.16	2.971	24.0	24.0
05.03.2024	78.33	43.45	34.89	4.07	4.00	94.97	95.10	-0.13	3.309	24.0	24.0
06.03.2024	73.75	40.02	33.72	3.54	3.47	82.84	82.75	0.12	2.783	24.0	24.0
07.03.2024	83.30	41.82	41.48	3.53	3.45	81.95	81.96	-0.01	3.403	23.9	23.9
08.03.2024	86.67	44.63	42.04	3.75	3.67	87.17	87.24	-0.08	3.662	24.0	24.0
09.03.2024	79.80	42.29	37.51	3.71	3.64	86.69	86.64	0.05	3.248	24.0	24.0
10.03.2024	76.39	40.35	36.04	3.53	3.46	82.44	82.37	0.09	2.967	24.0	24.0
11.03.2024	85.71	42.27	43.44	3.55	3.47	82.54	82.65	-0.13	3.592	24.0	24.0
12.03.2024	91.83	45.79	46.03	3.65	3.57	84.47	84.73	-0.30	3.888	24.0	24.0
13.03.2024	88.94	45.18	43.76	3.71	3.63	86.13	86.27	-0.17	3.765	24.0	24.0
14.03.2024	84.37	42.41	41.96	3.59	3.51	83.52	83.51	0.01	3.500	24.0	24.0
15.03.2024	77.06	41.74	35.31	3.80	3.73	88.80	88.65	0.17	3.125	24.0	24.0
16.03.2024	73.89	40.29	33.61	3.69	3.61	86.31	86.07	0.29	2.893	24.0	24.0
17.03.2024	73.80	40.28	33.52	3.76	3.69	88.07	87.82	0.28	2.948	24.0	24.0
18.03.2024	73.92	41.02	32.90	3.82	3.74	89.39	89.11	0.31	2.935	24.0	24.0
19.03.2024	73.46	41.31	32.16	3.90	3.83	91.47	91.08	0.42	2.929	24.0	24.0
20.03.2024	72.86	40.18	32.68	3.73	3.65	87.34	86.81	0.60	2.856	24.0	24.0
21.03.2024	71.19	39.73	31.46	3.74	3.65	87.63	87.03	0.68	2.748	24.0	24.0
22.03.2024	68.32	38.09	30.24	3.60	3.52	84.55	83.93	0.73	2.554	24.0	24.0
23.03.2024	71.26	41.46	29.80	4.01	3.92	94.02	93.38	0.68	2.801	24.0	24.0
24.03.2024	72.25	41.80	30.46	4.08	3.99	95.63	94.93	0.74	2.907	24.0	24.0
25.03.2024	68.69	39.04	29.65	3.66	3.58	86.09	85.31	0.91	2.540	24.0	24.0
26.03.2024	68.04	37.93	30.10	3.56	3.48	63.35	62.80	0.87	1.904	18.2	18.2
27.03.2024	68.43	39.12	29.30	3.79	3.71	89.05	88.34	0.80	2.603	24.0	24.0
28.03.2024	67.84	37.90	29.94	3.69	3.61	86.65	85.93	0.83	2.580	24.0	24.0
29.03.2024	70.52	37.91	32.61	3.46	3.38	81.29	80.59	0.87	2.649	24.0	24.0
30.03.2024	73.21	38.95	34.26	3.57	3.48	83.67	82.89	0.94	2.864	24.0	24.0
31.03.2024	68.61	37.71	30.89	3.54	3.46	83.21	82.35	1.03	2.567	24.0	24.0
Средние:	75.71	40.76	34.94	3.69	3.62	---	---	0.33	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2658.47	2649.92	---	92.663	738.1	738.1

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	28028.38	27999.00	968.255	9516.2	10593.7
31.03.2024	30686.85	30648.92	1060.918	10254.3	11331.8
Итого:	2658.47	2649.93	92.663	738.1	738.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации