

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 251306  
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4559  
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	73.90	68.84	5.06	142.61	140.95	1.17	0.716	24.0	24.0
02.08.2022	73.32	68.37	4.95	140.96	139.33	1.16	0.673	24.0	24.0
03.08.2022	64.27	58.10	6.17	97.32	96.07	1.29	0.575	24.0	24.0
04.08.2022	65.14	59.56	5.58	112.49	111.01	1.32	0.633	24.0	24.0
05.08.2022	65.95	60.59	5.36	120.44	118.95	1.24	0.628	24.0	24.0
06.08.2022	67.54	62.74	4.80	135.11	133.19	1.43	0.630	24.0	24.0
07.08.2022	69.10	64.92	4.18	150.30	147.48	1.90	0.592	24.0	24.0
08.08.2022	70.07	64.92	5.15	155.44	152.48	1.92	0.763	24.0	24.0
09.08.2022	61.96	55.08	6.89	121.08	119.32	1.46	0.373	21.7	24.0
10.08.2022	30.18	22.62	7.56	2.60	3.09	-17.07	0.022	17.4	24.0
11.08.2022	26.04	25.28	0.76	0.15	0.17	-13.62	0.000	1.0	24.0
12.08.2022	24.31	24.03	0.28	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
13.08.2022	23.22	22.99	0.23	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.08.2022	22.52	22.56	-0.04	1.66	0.03	192.30	0.000	3.7	24.0
15.08.2022	21.84	21.59	0.24	2.31	0.00	199.86	0.000	15.4	24.0
16.08.2022	21.39	21.18	0.22	1.07	0.20	136.57	0.000	7.2	24.0
17.08.2022	21.10	20.92	0.18	2.23	0.60	115.10	0.000	14.7	24.0
18.08.2022	20.93	20.76	0.17	3.49	0.99	111.78	0.001	23.3	24.0
19.08.2022	20.76	20.68	0.08	3.58	1.59	77.03	0.000	23.3	24.0
20.08.2022	20.28	20.01	0.27	1.01	1.19	-16.82	0.000	6.7	24.0
21.08.2022	20.34	20.13	0.20	1.27	1.27	0.03	0.000	8.5	24.0
22.08.2022	20.60	20.47	0.13	1.08	2.77	-87.51	0.000	7.2	24.0
23.08.2022	20.67	20.47	0.20	0.04	1.93	-191.15	0.000	0.3	24.0
24.08.2022	52.60	45.62	6.97	86.81	85.06	2.03	0.608	22.2	24.0
25.08.2022	65.19	59.88	5.31	103.21	101.26	1.90	0.559	24.0	24.0
26.08.2022	67.68	63.07	4.61	124.77	122.41	1.91	0.567	24.0	24.0
27.08.2022	68.44	64.28	4.17	124.21	122.35	1.51	0.501	24.0	24.0
28.08.2022	68.80	64.55	4.25	126.34	124.47	1.49	0.520	23.5	24.0
29.08.2022	69.70	64.99	4.71	125.27	123.16	1.70	0.574	24.0	24.0
30.08.2022	75.01	70.67	4.34	140.57	138.66	1.36	0.608	23.8	24.0
31.08.2022	73.93	69.48	4.44	146.43	144.66	1.22	0.644	24.0	24.0
Средние:	47.32	44.17	3.14	---	---	23.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	2173.85	2134.66	---	10.189	531.8	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	7274.47	7140.60	87.621	1663.4	2313.4
31.08.2022	9448.31	9275.27	97.810	2195.2	3057.4
Итого:	2173.85	2134.66	10.189	531.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 251306  
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4559  
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	65.65	59.98	5.67	117.68	116.24	1.23	0.641	24.0	24.0
02.09.2022	67.64	62.62	5.02	127.45	125.90	1.22	0.635	24.0	24.0
03.09.2022	68.77	63.89	4.89	129.42	127.80	1.26	0.617	24.0	24.0
04.09.2022	72.89	68.68	4.22	157.04	154.53	1.61	0.659	24.0	24.0
05.09.2022	74.20	68.70	5.51	145.64	143.59	1.41	0.767	24.0	24.0
06.09.2022	72.22	67.22	5.00	137.08	135.05	1.49	0.675	24.0	24.0
07.09.2022	73.83	68.59	5.25	140.72	138.60	1.52	0.726	24.0	24.0
08.09.2022	75.01	69.52	5.49	140.64	138.39	1.62	0.750	24.0	24.0
09.09.2022	74.50	68.70	5.80	132.09	129.84	1.72	0.749	24.0	24.0
10.09.2022	74.79	68.94	5.85	128.64	126.43	1.74	0.737	24.0	24.0
11.09.2022	74.41	69.05	5.35	150.01	147.40	1.75	0.784	24.0	24.0
12.09.2022	72.30	65.64	6.67	123.96	121.62	1.90	0.778	24.0	24.0
13.09.2022	68.96	63.39	5.58	122.26	120.03	1.84	0.670	24.0	24.0
14.09.2022	70.20	65.14	5.07	148.02	145.10	1.99	0.705	24.0	24.0
15.09.2022	71.25	65.77	5.49	135.42	132.49	2.19	0.731	24.0	24.0
16.09.2022	69.24	64.73	4.51	152.33	149.12	2.13	0.661	24.0	24.0
17.09.2022	67.65	62.05	5.60	118.76	116.11	2.25	0.639	24.0	24.0
18.09.2022	73.45	68.09	5.36	132.93	129.83	2.36	0.710	24.0	24.0
19.09.2022	72.95	66.81	6.14	132.61	129.76	2.17	0.772	24.0	24.0
20.09.2022	68.60	61.58	7.02	105.25	102.77	2.38	0.659	24.0	24.0
21.09.2022	66.80	60.33	6.47	104.77	102.17	2.52	0.698	24.0	24.0
22.09.2022	66.08	59.56	6.53	108.39	105.78	2.43	0.683	24.0	24.0
23.09.2022	60.91	53.77	7.13	94.54	92.36	2.33	0.671	24.0	24.0
24.09.2022	67.21	61.25	5.96	115.27	112.63	2.32	0.687	24.0	24.0
25.09.2022	62.56	57.05	5.52	120.04	117.01	2.56	0.659	24.0	24.0
26.09.2022	64.05	57.73	6.32	125.90	122.18	3.00	0.773	24.0	24.0
27.09.2022	62.00	55.43	6.57	110.95	107.99	2.70	0.721	24.0	24.0
28.09.2022	64.51	59.92	4.59	162.03	158.29	2.34	0.749	24.0	24.0
29.09.2022	64.84	47.89	16.96	158.57	153.37	3.34	2.613	24.0	24.0
30.09.2022	63.94	38.98	24.96	141.42	137.31	2.95	3.509	24.0	24.0
01.10.2022	64.46	38.39	26.07	133.08	129.31	2.87	3.457	24.0	24.0
02.10.2022	64.27	38.85	25.42	134.28	130.46	2.89	3.410	24.0	24.0
03.10.2022	65.18	40.77	24.41	146.97	143.05	2.70	3.572	24.0	24.0
04.10.2022	65.48	41.56	23.92	150.68	146.96	2.50	3.588	24.0	24.0
05.10.2022	65.63	42.09	23.54	150.18	146.38	2.56	3.516	24.0	24.0
06.10.2022	64.71	40.45	24.27	140.59	136.75	2.76	3.411	24.0	24.0
07.10.2022	63.58	39.77	23.81	139.26	135.51	2.73	3.305	24.0	24.0
08.10.2022	64.97	41.75	23.22	149.64	145.70	2.67	3.458	24.0	24.0
Средние:	68.15	57.75	10.40	---	---	2.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	5064.49	4953.82	---	53.545	912.0	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	9448.31	9275.27	97.810	2195.2	3057.4
08.10.2022	14512.80	14229.09	151.355	3107.2	3969.4
Итого:	5064.49	4953.82	53.545	912.0	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 251306

ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	64.46	38.39	26.07	133.08	129.31	2.87	3.457	24.0	24.0
02.10.2022	64.27	38.85	25.42	134.28	130.46	2.89	3.410	24.0	24.0
03.10.2022	65.18	40.77	24.41	146.97	143.05	2.70	3.572	24.0	24.0
04.10.2022	65.48	41.56	23.92	150.68	146.96	2.50	3.588	24.0	24.0
05.10.2022	65.63	42.09	23.54	150.18	146.38	2.56	3.516	24.0	24.0
06.10.2022	64.71	40.45	24.27	140.59	136.75	2.76	3.411	24.0	24.0
07.10.2022	63.58	39.77	23.81	139.26	135.51	2.73	3.305	24.0	24.0
08.10.2022	64.97	41.75	23.22	149.64	145.70	2.67	3.458	24.0	24.0
09.10.2022	64.38	40.41	23.98	140.21	136.65	2.57	3.376	24.0	24.0
10.10.2022	65.73	41.75	23.98	146.27	142.88	2.34	3.496	24.0	24.0
11.10.2022	66.12	41.55	24.57	142.57	139.71	2.03	3.480	24.0	24.0
12.10.2022	67.25	40.52	26.73	129.40	126.43	2.32	3.448	24.0	24.0
13.10.2022	65.78	39.21	26.57	125.33	121.97	2.72	3.325	24.0	24.0
14.10.2022	67.62	41.70	25.92	138.51	135.38	2.29	3.580	24.0	24.0
15.10.2022	66.62	39.99	26.63	128.46	125.41	2.40	3.399	24.0	24.0
16.10.2022	66.40	39.22	27.18	125.14	122.31	2.28	3.390	24.0	24.0
17.10.2022	65.62	37.03	28.60	116.27	113.58	2.34	3.306	24.0	24.0
18.10.2022	65.41	37.89	27.52	119.90	117.01	2.43	3.289	24.0	24.0
19.10.2022	65.92	37.87	28.05	118.23	115.41	2.42	3.305	24.0	24.0
20.10.2022	64.96	36.38	28.58	111.73	109.08	2.41	3.177	24.0	24.0
21.10.2022	63.47	34.14	29.33	101.38	98.93	2.44	2.972	24.0	24.0
22.10.2022	65.08	35.99	29.09	110.51	107.76	2.52	3.209	24.0	24.0
23.10.2022	67.08	37.39	29.69	116.07	113.33	2.39	3.438	24.0	24.0
24.10.2022	70.25	39.63	30.62	127.89	125.09	2.21	3.907	24.0	24.0
25.10.2022	68.66	40.30	28.35	132.33	129.42	2.22	3.740	24.0	24.0
26.10.2022	67.88	39.02	28.87	124.07	121.63	1.99	3.575	24.0	24.0
27.10.2022	66.98	37.36	29.62	117.42	115.02	2.06	3.466	24.0	24.0
28.10.2022	66.33	42.62	23.72	88.66	86.80	2.11	2.070	24.0	24.0
29.10.2022	69.01	49.94	19.08	123.37	118.45	4.06	2.399	24.0	24.0
30.10.2022	67.50	37.94	29.56	126.39	123.99	1.92	3.728	24.0	24.0
31.10.2022	67.50	37.13	30.36	124.57	122.30	1.83	3.769	24.0	24.0
Средние:	66.12	39.63	26.49	---	---	2.45	---	---	---
Итого:	---	---	---	3979.34	3882.68	---	104.558	744.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	13368.14	13114.96	123.639	2915.2	3777.4
31.10.2022	17347.47	16997.64	228.197	3659.2	4521.4
Итого:	3979.34	3882.68	104.558	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 251306  
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4559  
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	68.08	38.43	29.65	127.55	125.15	1.90	3.773	24.0	24.0
02.11.2022	68.18	38.60	29.58	129.12	126.67	1.92	3.822	24.0	24.0
03.11.2022	69.09	41.29	27.80	145.78	143.13	1.84	4.046	24.0	24.0
04.11.2022	69.08	44.09	24.99	143.01	139.15	2.74	3.570	24.0	24.0
05.11.2022	70.62	40.96	29.66	134.81	132.15	1.99	3.989	24.0	24.0
06.11.2022	70.95	40.44	30.51	132.01	129.65	1.80	4.014	24.0	24.0
07.11.2022	70.36	38.34	32.02	128.37	126.29	1.63	4.104	24.0	24.0
08.11.2022	71.25	39.93	31.33	131.44	129.36	1.60	4.110	24.0	24.0
09.11.2022	71.20	39.89	31.31	133.00	130.54	1.87	4.159	24.0	24.0
10.11.2022	68.05	39.57	28.48	138.50	136.21	1.67	3.939	24.0	24.0
11.11.2022	64.88	37.88	27.00	134.79	132.91	1.40	3.620	24.0	24.0
12.11.2022	65.38	39.37	26.00	145.94	143.88	1.42	3.790	24.0	24.0
13.11.2022	65.48	39.82	25.66	146.85	144.35	1.72	3.758	24.0	24.0
14.11.2022	65.43	39.12	26.31	140.91	138.46	1.76	3.687	24.0	24.0
15.11.2022	68.25	38.27	29.99	126.66	124.42	1.79	3.783	24.0	24.0
16.11.2022	76.48	42.08	34.40	136.72	134.21	1.86	4.709	24.0	24.0
17.11.2022	81.52	44.15	37.38	137.21	134.63	1.90	5.119	24.0	24.0
18.11.2022	88.53	46.10	42.42	136.36	133.61	2.04	5.787	24.0	24.0
19.11.2022	95.14	48.94	46.21	143.96	140.91	2.14	6.657	24.0	24.0
20.11.2022	93.91	46.86	47.05	141.47	138.66	2.01	6.659	24.0	24.0
21.11.2022	93.68	47.03	46.64	143.68	140.98	1.90	6.704	24.0	24.0
22.11.2022	92.70	46.96	45.74	145.68	143.12	1.78	6.664	24.0	24.0
23.11.2022	87.62	47.81	39.81	151.44	149.00	1.63	6.023	24.0	24.0
24.11.2022	83.20	46.29	36.91	145.97	143.35	1.81	5.378	24.0	24.0
25.11.2022	84.39	46.15	38.24	145.79	143.11	1.85	5.568	24.0	24.0
26.11.2022	88.53	47.75	40.78	144.98	142.24	1.91	5.912	24.0	24.0
27.11.2022	89.94	47.65	42.29	143.03	140.44	1.83	6.048	24.0	24.0
28.11.2022	90.73	46.89	43.84	143.18	140.60	1.82	6.277	24.0	24.0
29.11.2022	89.82	48.00	41.82	143.86	141.22	1.85	6.009	24.0	24.0
30.11.2022	91.63	46.57	45.06	136.98	134.53	1.80	6.177	24.0	24.0
Средние:	78.47	43.17	35.30	---	---	1.84	---	---	---
Итого:	---	---	---	4179.06	4102.92	---	147.854	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	17347.47	16997.64	228.197	3659.2	4521.4
30.11.2022	21526.53	21100.57	376.051	4379.2	5241.4
Итого:	4179.06	4102.92	147.854	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации