

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 251306
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4559
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	61.93	52.86	9.08	4.20	4.13	98.97	97.81	1.17	0.874	24.0	24.0
02.05.2023	59.49	49.16	10.33	3.99	3.92	94.17	93.09	1.16	0.959	24.0	24.0
03.05.2023	61.32	52.11	9.21	4.20	4.14	99.14	98.06	1.09	0.887	24.0	24.0
04.05.2023	61.01	52.36	8.65	4.34	4.28	102.45	101.33	1.09	0.863	24.0	24.0
05.05.2023	60.70	51.84	8.86	4.32	4.25	101.87	100.77	1.09	0.880	24.0	24.0
06.05.2023	60.62	53.14	7.49	4.28	4.22	100.94	99.86	1.08	0.738	24.0	24.0
07.05.2023	62.24	54.94	7.30	4.79	4.71	112.85	111.53	1.18	0.802	24.0	24.0
08.05.2023	64.21	56.68	7.53	4.94	4.87	116.41	115.13	1.11	0.813	24.0	24.0
09.05.2023	64.44	57.58	6.86	5.34	5.26	125.76	124.36	1.12	0.838	24.0	24.0
10.05.2023	64.25	55.64	8.61	4.73	4.66	111.49	110.21	1.15	0.886	24.0	24.0
11.05.2023	61.61	53.32	8.29	4.53	4.46	106.85	105.66	1.12	0.862	24.0	24.0
12.05.2023	63.49	55.46	8.03	4.75	4.68	111.97	110.72	1.12	0.864	24.0	24.0
13.05.2023	60.02	52.46	7.56	4.37	4.30	103.09	101.94	1.12	0.773	24.0	24.0
14.05.2023	59.84	51.57	8.27	3.92	3.87	92.65	91.63	1.11	0.773	24.0	24.0
15.05.2023	58.91	48.46	10.45	3.72	3.66	87.92	86.96	1.10	0.930	24.0	24.0
16.05.2023	59.20	49.75	9.45	3.81	3.76	90.09	89.10	1.10	0.855	24.0	24.0
17.05.2023	58.63	48.84	9.79	3.47	3.42	82.05	81.15	1.10	0.815	24.0	24.0
18.05.2023	57.82	47.73	10.09	3.44	3.39	81.40	80.48	1.13	0.839	24.0	24.0
19.05.2023	58.70	49.92	8.78	3.70	3.65	87.51	86.49	1.18	0.792	24.0	24.0
20.05.2023	59.31	49.10	10.21	3.56	3.50	84.04	83.07	1.17	0.841	24.0	24.0
21.05.2023	57.57	47.33	10.24	3.38	3.33	79.97	79.11	1.08	0.833	24.0	24.0
22.05.2023	59.31	49.37	9.94	3.59	3.54	84.89	83.99	1.06	0.831	24.0	24.0
23.05.2023	59.00	50.06	8.94	3.70	3.64	87.29	86.31	1.12	0.800	24.0	24.0
24.05.2023	60.65	52.13	8.51	4.25	4.18	100.32	99.14	1.18	0.853	24.0	24.0
25.05.2023	59.59	50.19	9.40	3.51	3.46	82.86	81.98	1.07	0.784	24.0	24.0
26.05.2023	60.16	51.88	8.28	3.83	3.77	90.39	89.40	1.10	0.758	24.0	24.0
27.05.2023	59.91	50.91	9.01	3.54	3.49	83.54	82.66	1.06	0.741	24.0	24.0
28.05.2023	58.79	48.67	10.12	3.18	3.13	75.10	74.32	1.05	0.763	24.0	24.0
29.05.2023	57.68	47.27	10.42	3.13	3.08	74.03	73.22	1.10	0.795	24.0	24.0
30.05.2023	40.81	36.92	3.89	1.12	1.10	26.37	26.07	1.12	0.157	8.3	24.0
31.05.2023	22.91	22.18	0.73	0.00	0.01	0.00	3.23	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	58.52	49.99	8.53	3.80	3.74	---	---	-5.37	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2776.38	2748.79	---	24.201	704.3	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	42369.11	41547.82	1099.140	7999.3	8863.1
31.05.2023	45145.49	44296.61	1123.341	8703.6	9607.1
Итого:	2776.38	2748.79	24.201	704.3	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 251306

ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	21.91	21.36	0.55	0.00	0.01	0.00	1.75	-200.00	0.000	0.0	24.0
02.06.2023	21.24	20.71	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
03.06.2023	20.29	19.85	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
04.06.2023	20.03	19.65	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.06.2023	19.80	19.43	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.06.2023	18.85	18.46	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.06.2023	18.41	18.02	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.06.2023	18.17	17.91	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.06.2023	17.52	17.14	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.06.2023	16.90	16.54	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.06.2023	43.58	34.57	9.01	1.89	1.85	44.51	43.89	1.41	0.673	14.2	24.0
12.06.2023	68.20	58.00	10.21	3.47	3.42	81.53	80.76	0.95	0.829	24.0	24.0
13.06.2023	64.88	53.58	11.30	3.03	2.99	71.32	70.71	0.85	0.811	24.0	24.0
14.06.2023	65.40	54.51	10.89	3.33	3.28	78.36	77.68	0.87	0.870	24.0	24.0
15.06.2023	65.88	57.02	8.87	3.77	3.71	88.62	87.75	0.99	0.792	24.0	24.0
16.06.2023	64.16	55.40	8.76	3.81	3.76	89.78	88.96	0.92	0.795	24.0	24.0
17.06.2023	64.86	54.76	10.09	3.26	3.21	76.70	76.03	0.88	0.731	24.0	24.0
18.06.2023	66.87	55.13	11.74	2.84	2.80	66.84	66.21	0.95	0.790	24.0	24.0
19.06.2023	65.67	53.78	11.89	2.70	2.66	63.60	63.01	0.92	0.740	24.0	24.0
20.06.2023	65.34	54.03	11.31	2.81	2.77	66.23	65.56	1.02	0.770	24.0	24.0
21.06.2023	66.04	55.31	10.74	2.87	2.83	67.56	66.86	1.05	0.727	24.0	24.0
22.06.2023	66.47	54.70	11.78	2.84	2.80	66.92	66.24	1.03	0.788	24.0	24.0
23.06.2023	66.20	53.97	12.23	2.83	2.78	66.57	65.87	1.06	0.833	24.0	24.0
24.06.2023	66.14	55.84	10.30	2.80	2.76	65.92	65.27	0.99	0.680	24.0	24.0
25.06.2023	66.55	56.39	10.16	2.80	2.76	65.87	65.24	0.97	0.678	24.0	24.0
26.06.2023	66.58	55.57	11.01	2.72	2.68	63.93	63.34	0.94	0.698	24.0	24.0
27.06.2023	66.33	55.73	10.60	2.96	2.92	69.73	69.05	0.99	0.752	24.0	24.0
28.06.2023	66.53	57.36	9.16	3.17	3.13	74.68	73.90	1.05	0.681	24.0	24.0
29.06.2023	66.81	56.30	10.51	3.15	3.10	74.16	73.36	1.08	0.782	24.0	24.0
30.06.2023	66.44	56.54	9.90	3.05	3.00	71.72	71.00	1.01	0.704	24.0	24.0
Средние:	49.73	42.59	7.15	2.00	1.97	---	---	-19.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1414.55	1402.42	---	15.125	470.2	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	45145.49	44296.61	1123.341	8703.6	9607.1
30.06.2023	46560.05	45699.03	1138.466	9173.7	10327.1
Итого:	1414.55	1402.42	15.125	470.1	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации