

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251306
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4559
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	62.57	52.79	9.78	2.72	2.68	64.07	63.46	0.96	0.609	24.0	24.0
02.09.2023	63.54	54.03	9.51	2.75	2.71	64.72	64.10	0.97	0.602	24.0	24.0
03.09.2023	65.01	56.37	8.64	2.95	2.90	69.44	68.64	1.16	0.577	24.0	24.0
04.09.2023	63.86	50.77	13.10	2.49	2.46	58.73	58.14	1.00	0.649	24.0	24.0
05.09.2023	62.06	52.17	9.89	2.05	2.03	48.42	48.07	0.73	0.497	24.0	24.0
06.09.2023	63.34	53.63	9.71	2.44	2.42	57.58	57.21	0.64	0.554	24.0	24.0
07.09.2023	65.27	56.78	8.49	3.02	2.98	71.05	70.33	1.02	0.601	24.0	24.0
08.09.2023	67.04	58.80	8.24	3.37	3.31	79.13	78.07	1.35	0.614	24.0	24.0
09.09.2023	65.34	57.02	8.32	3.00	2.95	70.66	69.72	1.33	0.559	24.0	24.0
10.09.2023	65.89	57.21	8.68	3.17	3.11	74.50	73.53	1.30	0.625	24.0	24.0
11.09.2023	66.21	56.32	9.89	3.19	3.13	74.99	74.06	1.24	0.680	24.0	24.0
12.09.2023	65.34	56.78	8.56	3.19	3.14	75.10	74.20	1.21	0.621	24.0	24.0
13.09.2023	64.49	56.65	7.84	3.33	3.28	78.48	77.56	1.18	0.607	24.0	24.0
14.09.2023	66.26	59.69	6.57	3.87	3.82	91.13	90.15	1.08	0.597	24.0	24.0
15.09.2023	66.65	59.83	6.82	4.07	4.03	95.69	95.04	0.68	0.612	24.0	24.0
16.09.2023	65.05	58.24	6.82	3.77	3.73	88.67	88.06	0.69	0.586	24.0	24.0
17.09.2023	66.15	59.09	7.06	3.76	3.72	88.40	87.86	0.61	0.598	24.0	24.0
18.09.2023	65.64	57.12	8.52	3.58	3.54	84.21	83.72	0.58	0.677	24.0	24.0
19.09.2023	66.85	59.25	7.59	3.78	3.74	88.83	88.34	0.55	0.663	24.0	24.0
20.09.2023	65.50	56.78	8.72	3.41	3.38	80.33	79.77	0.69	0.654	24.0	24.0
21.09.2023	65.78	57.88	7.90	3.64	3.60	85.70	85.12	0.68	0.671	24.0	24.0
22.09.2023	66.48	60.04	6.43	4.22	4.17	99.24	98.44	0.81	0.634	24.0	24.0
23.09.2023	65.92	59.53	6.40	4.11	4.06	96.71	95.80	0.95	0.589	24.0	24.0
24.09.2023	65.64	58.94	6.70	3.84	3.78	90.32	89.36	1.07	0.594	24.0	24.0
25.09.2023	66.20	58.47	7.73	3.97	3.91	93.39	92.36	1.10	0.688	24.0	24.0
26.09.2023	65.95	58.28	7.67	3.94	3.88	92.69	91.62	1.16	0.679	24.0	24.0
27.09.2023	66.72	60.31	6.40	4.33	4.27	101.87	100.68	1.18	0.636	24.0	24.0
28.09.2023	66.36	59.88	6.48	4.34	4.28	102.16	100.97	1.17	0.659	24.0	24.0
29.09.2023	67.87	49.07	18.80	4.99	4.31	117.31	102.10	13.86	2.218	24.0	24.0
30.09.2023	68.30	39.36	28.94	4.95	4.07	116.32	97.04	18.07	3.346	24.0	24.0
Средние:	65.58	56.37	9.21	3.54	3.45	---	---	1.97	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2499.82	2443.54	---	22.896	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	49332.25	48453.27	1161.684	10107.4	11814.4
30.09.2023	51832.07	50896.82	1184.580	10827.4	12534.4
Итого:	2499.82	2443.54	22.896	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации