

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251306
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4559
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2023	67.84	37.39	30.45	4.47	3.63	105.16	86.45	19.53	3.177	24.0	24.0
02.10.2023	67.33	36.49	30.84	4.36	3.54	102.43	84.47	19.21	3.141	24.0	24.0
03.10.2023	65.61	34.91	30.70	3.51	3.17	82.64	75.65	8.83	2.463	24.0	24.0
04.10.2023	64.99	30.35	34.64	2.54	2.48	59.75	59.26	0.82	2.050	24.0	24.0
05.10.2023	66.78	34.91	31.87	3.57	3.48	83.92	83.09	0.99	2.668	24.0	24.0
06.10.2023	67.03	36.73	30.30	3.92	3.83	92.16	91.29	0.95	2.778	24.0	24.0
07.10.2023	67.30	42.14	25.17	4.16	3.93	92.77	88.76	4.41	2.319	22.8	22.8
08.10.2023	66.19	39.31	26.88	4.97	4.84	116.87	115.25	1.39	3.140	24.0	24.0
09.10.2023	67.39	42.55	24.84	5.97	5.84	140.47	138.89	1.13	3.475	24.0	24.0
10.10.2023	66.57	41.04	25.53	5.52	5.39	129.83	128.32	1.17	3.278	24.0	24.0
11.10.2023	66.98	37.84	29.14	4.47	4.33	105.06	103.30	1.69	3.049	24.0	24.0
12.10.2023	66.68	40.66	26.02	5.55	5.41	130.53	128.76	1.37	3.388	24.0	24.0
13.10.2023	65.67	38.75	26.92	5.03	4.90	118.31	116.83	1.26	3.172	24.0	24.0
14.10.2023	64.72	38.52	26.20	5.08	4.96	119.61	118.14	1.24	3.129	24.0	24.0
15.10.2023	65.32	38.22	27.10	5.10	4.97	120.11	118.54	1.32	3.249	24.0	24.0
16.10.2023	65.89	38.80	27.10	5.21	5.08	122.67	121.12	1.28	3.317	24.0	24.0
17.10.2023	66.70	41.35	25.35	5.61	5.48	132.01	130.37	1.25	3.335	24.0	24.0
18.10.2023	66.24	40.78	25.45	5.42	5.29	127.55	125.87	1.32	3.231	24.0	24.0
19.10.2023	65.51	38.94	26.57	5.08	4.95	119.61	118.05	1.31	3.168	24.0	24.0
20.10.2023	65.63	37.89	27.74	4.92	4.79	115.70	114.27	1.24	3.201	24.0	24.0
21.10.2023	65.94	39.08	26.87	5.08	4.97	119.62	118.37	1.05	3.205	24.0	24.0
22.10.2023	65.77	37.19	28.58	4.84	4.71	113.81	112.40	1.25	3.242	24.0	24.0
23.10.2023	66.42	35.78	30.64	4.67	4.54	109.88	108.34	1.40	3.359	24.0	24.0
24.10.2023	66.23	36.23	30.00	4.70	4.58	110.67	109.15	1.38	3.314	24.0	24.0
25.10.2023	66.18	37.46	28.72	4.88	4.75	114.79	113.19	1.41	3.288	24.0	24.0
26.10.2023	69.64	38.62	31.02	5.18	5.03	121.63	119.90	1.43	3.779	24.0	24.0
27.10.2023	72.24	40.32	31.92	5.40	5.24	126.64	124.80	1.46	4.036	24.0	24.0
28.10.2023	73.22	40.98	32.24	5.45	5.29	127.76	125.98	1.41	4.110	24.0	24.0
29.10.2023	73.61	40.26	33.35	5.20	5.05	121.87	120.34	1.26	4.061	24.0	24.0
30.10.2023	71.17	38.74	32.43	5.19	5.06	121.71	120.49	1.00	3.933	24.0	24.0
31.10.2023	71.78	40.05	31.74	5.26	5.13	123.25	122.10	0.94	3.907	24.0	24.0
Средние:	67.37	38.46	28.91	4.85	4.67	---	---	2.76	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3528.79	3441.77	---	100.963	742.8	742.8

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	51832.07	50896.82	1184.580	10827.4	12534.4
31.10.2023	55360.86	54338.58	1285.543	11570.2	13277.1
Итого:	3528.80	3441.77	100.963	742.8	742.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации