

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251306
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4559
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	72.87	37.13	35.74	4.89	4.75	114.49	113.18	1.15	4.092	24.0	24.0
02.12.2023	77.47	39.16	38.31	4.94	4.79	115.48	114.08	1.22	4.425	24.0	24.0
03.12.2023	79.67	39.66	40.01	4.93	4.77	114.99	113.64	1.18	4.599	24.0	24.0
04.12.2023	83.51	40.37	43.14	4.92	4.76	114.65	113.31	1.18	4.951	24.0	24.0
05.12.2023	83.44	41.04	42.40	4.92	4.76	114.48	113.24	1.09	4.848	24.0	24.0
06.12.2023	90.30	43.27	47.03	4.95	4.77	114.66	113.38	1.12	5.378	24.0	24.0
07.12.2023	101.83	45.67	56.16	4.92	4.69	112.95	111.50	1.29	6.360	24.0	24.0
08.12.2023	111.00	49.79	61.21	5.29	5.00	120.75	118.61	1.78	7.415	24.0	24.0
09.12.2023	110.84	48.07	62.76	5.12	4.83	116.87	114.64	1.93	7.349	24.0	24.0
10.12.2023	111.73	48.30	63.43	5.25	4.94	119.65	117.33	1.96	7.614	24.0	24.0
11.12.2023	107.85	44.46	63.40	4.94	4.65	112.89	110.53	2.11	7.164	24.0	24.0
12.12.2023	109.74	45.98	63.76	5.10	4.78	116.52	113.68	2.46	7.447	24.0	24.0
13.12.2023	110.12	46.73	63.39	5.13	4.81	117.21	114.28	2.53	7.447	24.0	24.0
14.12.2023	110.53	49.89	60.64	5.55	5.22	126.71	123.81	2.31	7.704	24.0	24.0
15.12.2023	103.08	49.19	53.90	5.74	5.43	131.78	128.89	2.21	7.111	24.0	24.0
16.12.2023	96.18	40.49	55.69	4.47	4.25	103.19	101.05	2.10	5.572	24.0	24.0
17.12.2023	87.92	40.23	47.68	4.94	4.72	114.77	112.45	2.04	5.430	24.0	24.0
18.12.2023	90.35	42.62	47.73	5.23	4.99	121.17	118.61	2.14	5.779	24.0	24.0
19.12.2023	84.31	40.73	43.58	5.03	4.82	117.12	114.69	2.10	5.100	24.0	24.0
20.12.2023	78.67	39.60	39.07	5.19	4.98	121.19	118.68	2.09	4.729	24.0	24.0
21.12.2023	70.90	36.25	34.65	4.93	4.75	115.65	113.38	1.98	4.006	24.0	24.0
22.12.2023	69.58	36.47	33.11	5.08	4.91	119.38	117.09	1.94	3.948	24.0	24.0
23.12.2023	69.09	36.89	32.20	5.09	4.92	119.55	117.26	1.93	3.836	24.0	24.0
24.12.2023	68.69	35.47	33.22	4.81	4.65	112.96	110.86	1.87	3.741	24.0	24.0
25.12.2023	71.18	35.12	36.06	4.75	4.58	111.44	109.37	1.88	4.016	24.0	24.0
26.12.2023	71.81	36.63	35.18	4.79	4.62	112.27	110.19	1.86	3.942	24.0	24.0
27.12.2023	73.38	37.13	36.24	4.99	4.81	116.85	114.66	1.89	4.227	24.0	24.0
28.12.2023	77.42	38.61	38.81	4.98	4.80	116.50	114.28	1.93	4.518	24.0	24.0
29.12.2023	83.06	40.98	42.08	5.12	4.90	119.12	116.74	2.02	5.009	24.0	24.0
30.12.2023	86.42	41.60	44.82	5.08	4.86	118.14	115.72	2.07	5.289	24.0	24.0
31.12.2023	91.66	41.51	50.16	4.99	4.75	115.49	113.06	2.12	5.793	24.0	24.0
Средние:	88.21	41.58	46.63	5.03	4.82	---	---	1.85	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3618.85	3552.20	---	168.839	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	56913.20	55876.90	1332.470	11873.6	13580.5
31.12.2023	60532.05	59429.10	1501.309	12617.6	14324.5
Итого:	3618.85	3552.20	168.839	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации