

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251306
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4559
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	97.59	42.03	55.56	5.04	4.78	116.18	113.71	2.15	6.468	24.0	24.0
02.01.2024	98.85	47.64	51.21	5.38	5.11	123.87	121.22	2.16	6.348	24.0	24.0
03.01.2024	103.59	47.68	55.91	5.21	4.92	119.50	116.93	2.18	6.688	24.0	24.0
04.01.2024	107.63	48.44	59.19	5.23	4.93	119.54	117.06	2.10	7.088	24.0	24.0
05.01.2024	105.76	48.54	57.22	5.36	5.07	122.71	120.26	2.01	7.037	24.0	24.0
06.01.2024	107.42	50.30	57.11	5.51	5.21	126.04	123.57	1.98	7.216	24.0	24.0
07.01.2024	107.10	47.87	59.23	5.18	4.90	118.62	116.20	2.06	7.036	24.0	24.0
08.01.2024	108.16	49.29	58.88	5.35	5.05	122.26	119.82	2.02	7.217	24.0	24.0
09.01.2024	107.80	47.38	60.42	5.27	4.98	120.59	118.31	1.91	7.303	24.0	24.0
10.01.2024	107.00	48.66	58.35	5.37	5.08	122.92	120.64	1.87	7.184	24.0	24.0
11.01.2024	106.00	47.41	58.59	5.17	4.91	118.51	116.58	1.64	6.945	24.0	24.0
12.01.2024	106.09	46.44	59.65	5.17	4.91	118.32	116.56	1.50	7.072	24.0	24.0
13.01.2024	105.58	47.85	57.74	5.27	5.01	120.71	118.85	1.55	6.979	24.0	24.0
14.01.2024	104.96	45.34	59.61	5.03	4.78	115.38	113.55	1.59	6.883	24.0	24.0
15.01.2024	105.59	46.53	59.06	5.24	4.97	119.97	118.17	1.51	7.104	24.0	24.0
16.01.2024	98.33	45.41	52.92	5.21	4.98	120.09	118.25	1.55	6.358	24.0	24.0
17.01.2024	88.41	41.61	46.80	4.94	4.74	114.58	112.89	1.48	5.361	24.0	24.0
18.01.2024	82.65	38.20	44.45	4.71	4.52	109.64	107.74	1.75	4.840	24.0	24.0
19.01.2024	84.66	41.11	43.55	5.29	5.07	123.10	120.73	1.94	5.358	24.0	24.0
20.01.2024	85.47	41.68	43.79	5.24	5.02	121.80	119.53	1.88	5.332	24.0	24.0
21.01.2024	80.81	33.13	47.68	3.81	3.66	88.70	87.30	1.59	3.897	24.0	24.0
22.01.2024	73.93	34.22	39.71	4.45	4.30	104.21	102.64	1.52	4.134	24.0	24.0
23.01.2024	84.49	38.97	45.52	4.82	4.63	112.17	110.35	1.63	5.093	24.0	24.0
24.01.2024	88.19	40.55	47.64	4.90	4.70	113.74	111.91	1.62	5.427	24.0	24.0
25.01.2024	88.86	43.30	45.56	5.28	5.06	122.41	120.38	1.68	5.581	24.0	24.0
26.01.2024	88.03	43.08	44.95	5.24	5.02	121.56	119.48	1.73	5.461	24.0	24.0
27.01.2024	89.01	43.98	45.03	5.43	5.20	125.87	123.74	1.70	5.673	24.0	24.0
28.01.2024	88.21	44.06	44.15	5.34	5.12	123.88	121.84	1.66	5.466	24.0	24.0
29.01.2024	85.86	41.60	44.26	5.13	4.93	119.35	117.28	1.74	5.266	24.0	24.0
30.01.2024	82.80	40.27	42.52	5.05	4.86	117.70	115.68	1.73	5.001	24.0	24.0
31.01.2024	80.24	41.00	39.24	5.23	5.04	122.09	120.03	1.70	4.787	24.0	24.0
Средние:	95.13	43.99	51.15	5.12	4.89	---	---	1.78	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3666.01	3601.22	---	187.604	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	60532.05	59429.10	1501.309	12617.6	14324.5
31.01.2024	64198.06	63030.32	1688.913	13361.6	15068.5
Итого:	3666.01	3601.22	187.604	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации