

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 251306
ПРИМ SN 251309

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4559
КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	74.83	38.47	36.36	5.07	4.90	118.57	116.72	1.58	4.300	24.0	24.0
02.02.2024	74.53	38.01	36.52	5.08	4.90	118.88	116.87	1.70	4.337	24.0	24.0
03.02.2024	76.05	38.66	37.39	4.93	4.76	115.36	113.39	1.72	4.302	24.0	24.0
04.02.2024	78.78	38.48	40.30	4.84	4.66	113.09	111.12	1.76	4.551	24.0	24.0
05.02.2024	81.70	40.45	41.25	5.17	4.97	120.60	118.45	1.80	4.975	24.0	24.0
06.02.2024	78.66	38.15	40.51	4.88	4.70	114.06	112.05	1.78	4.609	24.0	24.0
07.02.2024	76.66	38.74	37.91	5.07	4.89	118.58	116.53	1.74	4.486	24.0	24.0
08.02.2024	74.07	37.09	36.98	4.83	4.66	113.04	111.14	1.69	4.171	24.0	24.0
09.02.2024	78.83	38.63	40.19	4.89	4.71	114.07	112.16	1.69	4.582	24.0	24.0
10.02.2024	87.65	41.53	46.11	4.94	4.74	114.78	112.79	1.75	5.293	24.0	24.0
11.02.2024	96.48	44.07	52.40	5.00	4.77	115.44	113.47	1.72	6.054	24.0	24.0
12.02.2024	97.26	45.38	51.89	5.29	5.05	121.98	119.96	1.67	6.333	24.0	24.0
13.02.2024	96.03	46.43	49.60	5.38	5.14	124.24	122.18	1.67	6.168	24.0	24.0
14.02.2024	94.50	47.24	47.26	5.63	5.39	130.14	128.03	1.64	6.148	24.0	24.0
15.02.2024	101.45	47.68	53.77	5.38	5.12	123.71	121.65	1.67	6.666	24.0	24.0
16.02.2024	108.29	49.81	58.48	5.35	5.06	122.28	120.09	1.81	7.163	24.0	24.0
17.02.2024	107.79	48.00	59.79	5.24	4.97	119.90	117.94	1.65	7.185	24.0	24.0
18.02.2024	105.03	48.63	56.39	5.42	5.16	124.32	122.46	1.51	7.023	24.0	24.0
19.02.2024	97.08	45.57	51.51	5.43	5.19	125.17	123.41	1.41	6.450	24.0	24.0
20.02.2024	86.83	42.27	44.57	5.24	5.04	121.61	120.01	1.32	5.414	24.0	24.0
21.02.2024	85.74	41.51	44.23	5.12	4.94	119.07	117.65	1.20	5.263	24.0	24.0
22.02.2024	88.09	42.26	45.82	5.16	4.97	119.67	118.33	1.13	5.483	24.0	24.0
23.02.2024	90.58	43.25	47.33	5.17	4.98	119.89	118.50	1.17	5.676	24.0	24.0
24.02.2024	90.42	43.39	47.03	5.04	4.86	116.88	115.54	1.15	5.496	24.0	24.0
25.02.2024	90.47	43.79	46.67	5.28	5.08	122.25	120.87	1.14	5.710	24.0	24.0
26.02.2024	86.36	42.93	43.42	5.46	5.27	126.80	125.39	1.12	5.503	24.0	24.0
27.02.2024	81.00	40.20	40.80	5.19	5.03	121.11	119.83	1.06	4.941	24.0	24.0
28.02.2024	80.37	40.35	40.02	5.07	4.86	118.27	115.79	2.12	4.725	24.0	24.0
29.02.2024	77.40	38.32	39.07	4.89	4.75	114.27	113.13	1.00	4.460	24.0	24.0
Средние:	87.69	42.39	45.30	5.15	4.95	---	---	1.53	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3468.03	3415.45	---	157.469	696.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	64198.06	63030.32	1688.913	13361.6	15068.5
29.02.2024	67666.09	66445.77	1846.382	14057.6	15764.5
Итого:	3468.03	3415.45	157.469	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации