

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 201036

ПРИМ SN 201093

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5171

КТПТР-06 SN 5171 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	62.08	57.54	4.53	2.28	2.28	53.88	54.00	-0.22	0.239	23.7	24.0
02.05.2023	59.67	54.54	5.12	2.17	2.17	51.28	51.41	-0.25	0.262	24.0	24.0
03.05.2023	61.35	56.52	4.83	2.29	2.29	53.94	54.06	-0.23	0.254	24.0	24.0
04.05.2023	61.03	56.72	4.32	2.36	2.36	55.71	55.83	-0.21	0.235	24.0	24.0
05.05.2023	60.69	55.67	5.02	2.35	2.35	55.38	55.51	-0.24	0.272	24.0	24.0
06.05.2023	60.62	55.77	4.85	2.32	2.32	54.86	54.99	-0.23	0.262	24.0	24.0
07.05.2023	62.27	57.71	4.56	2.59	2.59	60.84	60.98	-0.23	0.273	23.9	23.9
08.05.2023	64.39	59.51	4.88	2.68	2.68	63.13	63.28	-0.23	0.286	24.0	24.0
09.05.2023	64.56	60.36	4.21	2.89	2.89	68.04	68.18	-0.22	0.279	24.0	24.0
10.05.2023	64.47	59.65	4.83	2.57	2.57	60.50	60.64	-0.24	0.277	24.0	24.0
11.05.2023	61.67	57.43	4.24	2.46	2.46	57.96	58.08	-0.21	0.240	24.0	24.0
12.05.2023	63.62	58.84	4.78	2.58	2.58	60.70	60.85	-0.24	0.280	24.0	24.0
13.05.2023	60.07	55.51	4.56	2.37	2.37	55.98	56.10	-0.22	0.251	24.0	24.0
14.05.2023	59.80	54.59	5.21	2.13	2.13	50.34	50.47	-0.26	0.265	24.0	24.0
15.05.2023	58.83	52.67	6.16	2.02	2.02	47.79	47.93	-0.30	0.297	24.0	24.0
16.05.2023	59.06	53.74	5.32	2.07	2.07	48.96	49.09	-0.26	0.260	24.0	24.0
17.05.2023	58.53	53.09	5.44	1.89	1.89	44.66	44.77	-0.25	0.238	24.0	24.0
18.05.2023	57.58	52.47	5.11	1.87	1.87	44.31	44.42	-0.24	0.224	24.0	24.0
19.05.2023	58.61	54.27	4.34	2.01	2.01	47.58	47.68	-0.21	0.211	24.0	24.0
20.05.2023	59.17	54.08	5.09	1.94	1.94	45.84	45.95	-0.25	0.234	24.0	24.0
21.05.2023	57.42	52.47	4.95	1.85	1.85	43.65	43.76	-0.24	0.220	24.0	24.0
22.05.2023	59.18	53.95	5.23	1.96	1.96	46.35	46.46	-0.25	0.239	24.0	24.0
23.05.2023	58.88	53.97	4.91	2.01	2.01	47.58	47.70	-0.24	0.235	24.0	24.0
24.05.2023	60.62	56.27	4.34	2.32	2.32	54.68	54.80	-0.21	0.234	23.8	24.0
25.05.2023	59.43	54.25	5.18	1.91	1.91	45.17	45.28	-0.25	0.233	24.0	24.0
26.05.2023	60.05	55.15	4.91	2.09	2.09	49.24	49.36	-0.24	0.240	24.0	24.0
27.05.2023	59.74	55.09	4.65	1.93	1.93	45.57	45.67	-0.22	0.210	24.0	24.0
28.05.2023	58.55	53.64	4.91	1.74	1.74	41.00	41.10	-0.23	0.199	24.0	24.0
29.05.2023	57.48	51.97	5.50	1.71	1.71	40.40	40.50	-0.26	0.225	24.0	24.0
30.05.2023	38.79	38.32	0.47	0.61	0.61	14.50	14.53	-0.20	0.060	8.4	24.0
31.05.2023	21.90	21.78	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	58.39	53.79	4.60	2.06	2.06	---	---	-0.23	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1509.80	1513.36	---	7.233	703.7	743.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	4784.19	4838.26	107.804	1636.0	1786.4
31.05.2023	6293.99	6351.62	115.037	2339.7	2530.3
Итого:	1509.80	1513.36	7.233	703.7	743.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 201036

ПРИМ SN 201093

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5171

КТПТР-06 SN 5171 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	21.37	21.17	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.06.2023	20.93	20.77	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.06.2023	20.38	20.16	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.06.2023	20.20	20.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.06.2023	19.99	19.74	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.06.2023	19.25	19.03	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.06.2023	18.89	18.62	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.06.2023	18.66	18.40	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.06.2023	18.20	17.90	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.06.2023	17.72	17.46	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.06.2023	17.58	17.37	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.06.2023	16.91	16.63	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.06.2023	43.63	38.55	5.07	0.98	0.98	22.97	23.07	-0.43	0.198	13.5	24.0
14.06.2023	65.17	59.05	6.12	1.87	1.87	44.03	44.17	-0.33	0.275	24.0	24.0
15.06.2023	65.81	61.10	4.71	2.13	2.13	50.19	50.31	-0.25	0.237	24.0	24.0
16.06.2023	64.11	59.57	4.54	2.16	2.16	50.93	51.05	-0.24	0.234	24.0	24.0
17.06.2023	64.64	59.86	4.78	1.87	1.87	44.01	44.11	-0.24	0.205	23.9	24.0
18.06.2023	66.63	60.46	6.17	1.65	1.65	38.91	39.04	-0.33	0.241	24.0	24.0
19.06.2023	65.45	58.70	6.75	1.58	1.58	37.19	37.31	-0.34	0.246	24.0	24.0
20.06.2023	65.02	59.58	5.44	1.64	1.64	38.71	38.82	-0.29	0.214	24.0	24.0
21.06.2023	65.85	59.72	6.12	1.69	1.69	39.66	39.79	-0.33	0.246	24.0	24.0
22.06.2023	66.30	59.79	6.51	1.67	1.67	39.38	39.51	-0.34	0.257	24.0	24.0
23.06.2023	65.94	59.80	6.14	1.66	1.66	39.17	39.30	-0.33	0.245	24.0	24.0
24.06.2023	65.91	60.64	5.27	1.65	1.65	38.82	38.93	-0.28	0.205	24.0	24.0
25.06.2023	66.27	60.06	6.20	1.65	1.65	38.82	38.94	-0.33	0.242	24.0	24.0
26.06.2023	66.31	60.70	5.62	1.60	1.60	37.68	37.79	-0.29	0.210	24.0	24.0
27.06.2023	66.09	60.83	5.25	1.74	1.74	40.98	41.10	-0.28	0.218	24.0	24.0
28.06.2023	66.36	60.98	5.38	1.85	1.85	43.54	43.67	-0.28	0.233	24.0	24.0
29.06.2023	66.62	61.53	5.09	1.84	1.84	43.29	43.40	-0.27	0.220	24.0	24.0
30.06.2023	66.21	60.84	5.37	1.79	1.79	42.18	42.30	-0.28	0.226	24.0	24.0
Средние:	46.41	42.97	3.45	1.03	1.03	---	---	-0.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	730.45	732.63	---	4.152	421.3	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	6293.99	6351.62	115.037	2339.7	2530.3
30.06.2023	7024.44	7084.25	119.189	2761.0	3250.3
Итого:	730.45	732.63	4.152	421.3	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации