

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 201036
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 5171
КТПТР-06 SN 5171 А

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.09.2023 | 38.79 | 35.36 | 3.43 | 0.69 | 0.69 | 16.35 | 16.41 | -0.35 | 0.118 | 10.6 | 24.0 |
| 02.09.2023 | 63.17 | 57.77 | 5.40 | 1.62 | 1.62 | 38.12 | 38.22 | -0.27 | 0.203 | 24.0 | 24.0 |
| 03.09.2023 | 64.58 | 59.45 | 5.14 | 1.74 | 1.74 | 40.90 | 41.01 | -0.26 | 0.204 | 24.0 | 24.0 |
| 04.09.2023 | 63.37 | 55.06 | 8.31 | 1.48 | 1.48 | 34.85 | 34.98 | -0.35 | 0.244 | 24.0 | 24.0 |
| 05.09.2023 | 61.27 | 54.65 | 6.62 | 1.23 | 1.23 | 28.90 | 29.00 | -0.34 | 0.198 | 23.8 | 24.0 |
| 06.09.2023 | 62.90 | 56.11 | 6.79 | 1.46 | 1.46 | 34.52 | 34.63 | -0.34 | 0.233 | 24.0 | 24.0 |
| 07.09.2023 | 64.90 | 59.79 | 5.10 | 1.80 | 1.80 | 42.26 | 42.38 | -0.27 | 0.214 | 24.0 | 24.0 |
| 08.09.2023 | 66.77 | 62.06 | 4.70 | 1.97 | 1.97 | 46.36 | 46.47 | -0.24 | 0.209 | 24.0 | 24.0 |
| 09.09.2023 | 65.05 | 59.85 | 5.20 | 1.77 | 1.77 | 41.55 | 41.66 | -0.26 | 0.207 | 24.0 | 24.0 |
| 10.09.2023 | 65.51 | 60.52 | 4.99 | 1.87 | 1.87 | 44.06 | 44.17 | -0.25 | 0.213 | 24.0 | 24.0 |
| 11.09.2023 | 66.01 | 60.33 | 5.68 | 1.89 | 1.89 | 44.38 | 44.50 | -0.27 | 0.235 | 24.0 | 24.0 |
| 12.09.2023 | 65.08 | 60.34 | 4.74 | 1.89 | 1.89 | 44.59 | 44.70 | -0.25 | 0.209 | 24.0 | 24.0 |
| 13.09.2023 | 64.22 | 59.23 | 4.99 | 1.98 | 1.98 | 46.72 | 46.84 | -0.26 | 0.232 | 24.0 | 24.0 |
| 14.09.2023 | 66.07 | 60.29 | 5.78 | 2.31 | 2.31 | 54.45 | 54.62 | -0.31 | 0.321 | 24.0 | 24.0 |
| 15.09.2023 | 66.59 | 62.48 | 4.10 | 2.41 | 2.41 | 56.70 | 56.82 | -0.20 | 0.219 | 24.0 | 24.0 |
| 16.09.2023 | 64.91 | 60.77 | 4.14 | 2.26 | 2.26 | 53.15 | 53.26 | -0.21 | 0.214 | 24.0 | 24.0 |
| 17.09.2023 | 65.97 | 61.99 | 3.98 | 2.26 | 2.26 | 53.27 | 53.38 | -0.21 | 0.206 | 24.0 | 24.0 |
| 18.09.2023 | 65.48 | 60.43 | 5.05 | 2.16 | 2.16 | 50.86 | 50.99 | -0.25 | 0.245 | 24.0 | 24.0 |
| 19.09.2023 | 66.66 | 62.30 | 4.36 | 2.28 | 2.28 | 53.73 | 53.85 | -0.23 | 0.231 | 24.0 | 24.0 |
| 20.09.2023 | 65.40 | 60.98 | 4.42 | 2.07 | 2.07 | 48.62 | 48.72 | -0.22 | 0.204 | 24.0 | 24.0 |
| 21.09.2023 | 65.62 | 61.29 | 4.33 | 2.21 | 2.21 | 52.11 | 52.23 | -0.23 | 0.224 | 24.0 | 24.0 |
| 22.09.2023 | 66.42 | 62.68 | 3.74 | 2.55 | 2.55 | 60.07 | 60.19 | -0.20 | 0.224 | 24.0 | 24.0 |
| 23.09.2023 | 65.89 | 62.34 | 3.56 | 2.52 | 2.52 | 59.31 | 59.41 | -0.18 | 0.204 | 24.0 | 24.0 |
| 24.09.2023 | 65.56 | 61.82 | 3.74 | 2.40 | 2.40 | 56.54 | 56.65 | -0.20 | 0.209 | 24.0 | 24.0 |
| 25.09.2023 | 66.12 | 62.37 | 3.76 | 2.49 | 2.49 | 58.63 | 58.75 | -0.19 | 0.212 | 24.0 | 24.0 |
| 26.09.2023 | 65.90 | 53.02 | 12.88 | 2.48 | 2.48 | 58.40 | 58.75 | -0.59 | 0.720 | 24.0 | 24.0 |
| 27.09.2023 | 66.78 | 46.49 | 20.28 | 2.75 | 2.75 | 64.72 | 65.37 | -0.99 | 1.301 | 24.0 | 24.0 |
| 28.09.2023 | 66.40 | 45.69 | 20.71 | 2.80 | 2.80 | 65.81 | 66.48 | -1.01 | 1.357 | 24.0 | 24.0 |
| 29.09.2023 | 68.00 | 48.73 | 19.28 | 3.14 | 3.14 | 73.72 | 74.43 | -0.97 | 1.419 | 24.0 | 24.0 |
| 30.09.2023 | 68.41 | 48.37 | 20.04 | 3.10 | 3.10 | 72.96 | 73.69 | -1.00 | 1.455 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 64.59 | 57.42 | 7.17 | 2.12 | 2.12 | --- | --- | -0.36 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 1496.61 | 1502.55 | --- | 11.684 | 706.4 | 720.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2023 | 8727.67 | 8791.60 | 127.010 | 3696.0 | 4736.8 |
| 30.09.2023 | 10224.28 | 10294.15 | 138.694 | 4402.3 | 5456.8 |
| Итого: | 1496.61 | 1502.56 | 11.684 | 706.4 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации