

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 201036
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 5171
КТПТР-06 SN 5171 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	72.43	51.01	21.43	3.61	3.61	84.62	85.57	-1.12	1.811	24.0	24.0
02.11.2023	71.07	49.48	21.59	3.53	3.53	82.84	83.76	-1.11	1.785	24.0	24.0
03.11.2023	67.91	48.39	19.52	3.49	3.49	82.14	82.95	-0.98	1.601	24.0	24.0
04.11.2023	69.03	49.52	19.51	3.68	3.68	86.54	87.40	-0.99	1.682	24.0	24.0
05.11.2023	68.68	48.12	20.55	3.43	3.43	80.56	81.40	-1.03	1.654	24.0	24.0
06.11.2023	70.43	49.61	20.82	3.48	3.48	81.71	82.59	-1.07	1.699	24.0	24.0
07.11.2023	67.33	47.25	20.08	3.39	3.39	79.75	80.55	-0.99	1.600	24.0	24.0
08.11.2023	67.25	47.67	19.57	3.58	3.58	84.24	85.06	-0.97	1.646	24.0	24.0
09.11.2023	67.25	47.28	19.97	3.49	3.49	82.00	82.82	-0.99	1.633	24.0	24.0
10.11.2023	67.09	46.85	20.25	3.50	3.50	82.30	83.13	-1.00	1.663	24.0	24.0
11.11.2023	66.42	46.33	20.09	3.45	3.45	81.25	82.05	-0.98	1.628	24.0	24.0
12.11.2023	66.59	46.52	20.07	3.44	3.44	80.90	81.70	-0.98	1.618	24.0	24.0
13.11.2023	66.49	45.69	20.80	3.43	3.43	80.72	81.54	-1.01	1.673	24.0	24.0
14.11.2023	66.70	46.13	20.57	3.44	3.44	80.84	81.65	-1.00	1.660	24.0	24.0
15.11.2023	67.00	46.94	20.06	3.61	3.61	84.86	85.70	-0.99	1.698	24.0	24.0
16.11.2023	66.42	45.45	20.97	3.40	3.40	79.96	80.78	-1.02	1.671	24.0	24.0
17.11.2023	66.86	45.23	21.63	3.42	3.42	80.39	81.23	-1.05	1.734	24.0	24.0
18.11.2023	69.30	46.18	23.12	3.35	3.35	78.80	79.70	-1.15	1.816	24.0	24.0
19.11.2023	77.25	48.89	28.36	3.44	3.44	80.51	81.74	-1.52	2.285	24.0	24.0
20.11.2023	80.14	49.22	30.92	3.43	3.43	80.06	81.41	-1.68	2.474	24.0	24.0
21.11.2023	79.74	48.67	31.07	3.43	3.43	79.99	81.34	-1.67	2.480	24.0	24.0
22.11.2023	77.73	51.67	26.06	3.26	3.26	76.09	77.18	-1.41	1.982	24.0	24.0
23.11.2023	76.26	50.88	25.38	3.26	3.26	76.18	77.22	-1.36	1.931	24.0	24.0
24.11.2023	79.81	52.85	26.96	3.28	3.28	76.49	77.64	-1.49	2.062	24.0	24.0
25.11.2023	88.47	56.55	31.92	3.26	3.26	75.65	77.10	-1.89	2.417	24.0	24.0
26.11.2023	85.93	56.19	29.74	3.27	3.27	75.94	77.27	-1.73	2.259	24.0	24.0
27.11.2023	75.69	51.00	24.69	3.34	3.34	78.15	79.19	-1.32	1.930	24.0	24.0
28.11.2023	68.00	46.78	21.22	3.18	3.18	74.84	75.63	-1.05	1.585	24.0	24.0
29.11.2023	69.71	47.23	22.48	3.15	3.15	73.87	74.71	-1.13	1.658	24.0	24.0
30.11.2023	70.20	48.18	22.02	3.26	3.26	76.46	77.32	-1.12	1.681	24.0	24.0
Средние:	71.77	48.73	23.05	3.41	3.41	---	---	-1.19	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2398.68	2427.34	---	55.014	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	12551.05	12644.27	185.381	5145.1	6199.5
30.11.2023	14949.73	15071.61	240.395	5865.1	6919.5
Итого:	2398.68	2427.34	55.014	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации