

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 201036
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 5171
КТПТР-06 SN 5171 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	97.90	58.64	39.27	3.10	3.10	71.46	73.24	-2.47	2.812	24.0	24.0
02.01.2024	99.23	62.01	37.22	3.29	3.29	75.84	77.67	-2.39	2.828	24.0	24.0
03.01.2024	103.86	62.43	41.43	3.18	3.18	73.06	75.07	-2.72	3.033	24.0	24.0
04.01.2024	108.09	64.54	43.55	3.19	3.19	72.96	75.14	-2.94	3.188	24.0	24.0
05.01.2024	106.23	64.31	41.92	3.27	3.27	74.89	77.02	-2.81	3.150	24.0	24.0
06.01.2024	107.82	65.98	41.84	3.35	3.35	76.68	78.89	-2.84	3.220	24.0	24.0
07.01.2024	107.50	63.46	44.04	3.16	3.16	72.20	74.36	-2.95	3.189	24.0	24.0
08.01.2024	108.56	64.71	43.85	3.25	3.25	74.29	76.53	-2.97	3.270	24.0	24.0
09.01.2024	108.23	64.36	43.88	3.21	3.21	73.32	75.52	-2.96	3.229	24.0	24.0
10.01.2024	107.48	64.55	42.92	3.27	3.27	74.73	76.93	-2.89	3.218	24.0	24.0
11.01.2024	106.44	63.36	43.08	3.16	3.16	72.25	74.35	-2.87	3.119	24.0	24.0
12.01.2024	106.63	63.26	43.37	3.15	3.15	72.19	74.31	-2.89	3.140	24.0	24.0
13.01.2024	106.12	63.66	42.46	3.22	3.22	73.68	75.80	-2.83	3.138	24.0	24.0
14.01.2024	105.43	60.46	44.96	3.08	3.08	70.53	72.64	-2.94	3.178	24.0	24.0
15.01.2024	106.03	62.98	43.05	3.20	3.20	73.31	75.44	-2.86	3.166	24.0	24.0
16.01.2024	98.77	60.29	38.48	3.19	3.19	73.42	75.24	-2.44	2.830	24.0	24.0
17.01.2024	88.98	54.65	34.33	3.03	3.03	70.20	71.63	-2.02	2.411	24.0	24.0
18.01.2024	83.24	51.31	31.93	2.91	2.91	67.83	69.04	-1.77	2.147	24.0	24.0
19.01.2024	85.03	54.34	30.69	3.27	3.27	76.15	77.50	-1.76	2.338	24.0	24.0
20.01.2024	86.05	54.61	31.44	3.24	3.24	75.32	76.70	-1.82	2.368	24.0	24.0
21.01.2024	80.89	45.87	35.02	2.39	2.39	55.68	56.66	-1.75	1.793	24.0	24.0
22.01.2024	74.31	47.44	26.87	3.01	3.01	70.54	71.53	-1.39	1.889	24.0	24.0
23.01.2024	84.84	53.44	31.41	3.16	3.16	73.57	74.90	-1.79	2.308	24.0	24.0
24.01.2024	88.60	55.72	32.88	3.19	3.19	74.08	75.54	-1.94	2.440	24.0	24.0
25.01.2024	89.33	57.53	31.80	3.40	3.40	78.75	80.26	-1.90	2.506	24.0	24.0
26.01.2024	88.49	56.22	32.26	3.35	3.35	77.77	79.26	-1.90	2.510	24.0	24.0
27.01.2024	89.48	57.67	31.81	3.46	3.46	80.24	81.78	-1.91	2.555	24.0	24.0
28.01.2024	88.71	57.43	31.28	3.38	3.38	78.50	79.98	-1.86	2.456	24.0	24.0
29.01.2024	86.28	55.11	31.17	3.26	3.26	75.70	77.08	-1.81	2.357	24.0	24.0
30.01.2024	83.19	53.65	29.54	3.21	3.21	74.79	76.05	-1.67	2.209	24.0	24.0
31.01.2024	80.66	53.09	27.57	3.33	3.33	77.69	78.89	-1.53	2.141	24.0	24.0
Средние:	95.56	58.62	36.95	3.19	3.19	---	---	-2.31	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2281.63	2334.97	---	84.135	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	17211.43	17379.02	315.446	6609.1	7663.5
31.01.2024	19493.06	19714.00	399.581	7353.1	8407.5
Итого:	2281.63	2334.97	84.135	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации