

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 201036
ПРИМ SN 201093

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 5171
КТПТР-06 SN 5171 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	76.15	47.15	29.00	2.70	2.70	63.27	64.24	-1.51	1.831	24.0	24.0
02.03.2024	75.83	47.51	28.32	2.76	2.76	64.57	65.54	-1.48	1.827	24.0	24.0
03.03.2024	74.83	47.44	27.39	2.83	2.83	66.30	67.25	-1.42	1.814	24.0	24.0
04.03.2024	73.80	47.46	26.34	2.81	2.81	65.92	66.82	-1.36	1.733	24.0	24.0
05.03.2024	77.26	49.57	27.69	3.01	3.01	70.32	71.37	-1.49	1.949	24.0	24.0
06.03.2024	73.18	47.00	26.18	2.72	2.72	63.75	64.61	-1.34	1.665	24.0	24.0
07.03.2024	81.59	49.73	31.87	2.72	2.72	63.44	64.56	-1.76	2.025	24.0	24.0
08.03.2024	86.12	52.73	33.38	2.90	2.90	67.45	68.75	-1.91	2.250	24.0	24.0
09.03.2024	79.01	49.92	29.08	2.88	2.88	67.35	68.42	-1.57	1.958	24.0	24.0
10.03.2024	75.74	47.64	28.11	2.75	2.75	64.34	65.29	-1.47	1.806	24.0	24.0
11.03.2024	83.93	50.62	33.30	2.76	2.76	64.33	65.55	-1.87	2.146	24.0	24.0
12.03.2024	90.74	54.99	35.75	2.84	2.84	65.82	67.23	-2.12	2.353	24.0	24.0
13.03.2024	88.27	54.14	34.14	2.88	2.88	66.74	68.08	-1.99	2.277	24.0	24.0
14.03.2024	83.54	51.33	32.21	2.79	2.79	64.90	66.08	-1.80	2.087	24.0	24.0
15.03.2024	76.60	49.29	27.31	2.95	2.95	68.96	69.97	-1.45	1.879	24.0	24.0
16.03.2024	73.06	46.83	26.22	2.87	2.87	67.24	68.14	-1.34	1.760	24.0	24.0
17.03.2024	73.04	47.24	25.80	2.94	2.94	68.78	69.70	-1.32	1.773	24.0	24.0
18.03.2024	73.14	47.29	25.85	2.97	2.97	69.67	70.59	-1.33	1.798	24.0	24.0
19.03.2024	72.64	47.64	25.00	3.02	3.02	70.73	71.65	-1.28	1.765	24.0	24.0
20.03.2024	71.62	46.49	25.13	2.89	2.89	67.68	68.55	-1.28	1.705	24.0	24.0
21.03.2024	69.86	46.42	23.43	2.90	2.90	67.98	68.78	-1.17	1.590	24.0	24.0
22.03.2024	65.96	43.82	22.14	2.77	2.77	65.21	65.91	-1.06	1.443	24.0	24.0
23.03.2024	68.79	46.28	22.51	3.05	3.05	71.56	72.37	-1.12	1.611	24.0	24.0
24.03.2024	69.97	47.02	22.95	3.09	3.09	72.44	73.28	-1.15	1.661	24.0	24.0
25.03.2024	66.84	44.20	22.64	2.80	2.80	65.85	66.57	-1.09	1.486	24.0	24.0
26.03.2024	65.86	43.34	22.53	2.74	2.74	64.54	65.24	-1.07	1.452	24.0	24.0
27.03.2024	66.61	44.64	21.97	2.92	2.92	68.57	69.30	-1.06	1.502	24.0	24.0
28.03.2024	66.19	43.81	22.37	2.83	2.83	66.67	67.38	-1.07	1.485	24.0	24.0
29.03.2024	68.50	44.16	24.34	2.67	2.67	62.74	63.49	-1.19	1.526	24.0	24.0
30.03.2024	71.50	45.75	25.75	2.75	2.75	64.61	65.45	-1.29	1.662	24.0	24.0
31.03.2024	67.43	44.19	23.24	2.73	2.73	64.27	65.00	-1.12	1.491	24.0	24.0
Средние:	74.44	47.60	26.84	2.85	2.85	---	---	-1.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2066.02	2095.17	---	55.311	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	21514.05	21775.71	468.077	8049.1	9103.5
31.03.2024	23580.06	23870.88	523.388	8793.1	9847.5
Итого:	2066.02	2095.17	55.311	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации