

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15356

ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3704a

КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	18.82	18.51	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
02.08.2022	18.91	18.58	0.33	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
03.08.2022	18.88	18.57	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
04.08.2022	18.84	18.44	0.39	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
05.08.2022	18.87	18.55	0.32	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
06.08.2022	18.94	18.64	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
07.08.2022	19.05	18.73	0.32	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
08.08.2022	19.15	18.81	0.34	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
09.08.2022	19.36	18.91	0.45	0.95	0.95	-0.01	0.000	15.8	24.0
10.08.2022	19.64	19.19	0.45	0.01	0.01	0.00	0.000	0.1	24.0
11.08.2022	19.66	19.24	0.42	0.82	0.82	-0.01	0.000	13.6	24.0
12.08.2022	19.36	19.06	0.30	1.41	1.41	-0.01	0.000	23.5	24.0
13.08.2022	19.11	18.79	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
14.08.2022	19.11	18.82	0.30	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
15.08.2022	18.72	18.39	0.33	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
16.08.2022	18.65	18.31	0.34	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
17.08.2022	18.49	18.16	0.33	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
18.08.2022	18.38	18.07	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
19.08.2022	18.24	17.98	0.26	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
20.08.2022	18.03	17.68	0.35	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
21.08.2022	17.94	17.74	0.20	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
22.08.2022	18.19	17.95	0.24	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
23.08.2022	18.28	18.02	0.26	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
24.08.2022	18.35	18.07	0.29	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
25.08.2022	18.50	18.20	0.29	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
26.08.2022	18.71	18.39	0.32	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
27.08.2022	18.88	18.55	0.33	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
28.08.2022	18.91	18.61	0.30	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
29.08.2022	18.78	18.39	0.39	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
30.08.2022	18.91	18.60	0.30	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
31.08.2022	18.98	18.67	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
Средние:	18.79	18.47	0.32	---	---	-0.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	42.01	42.01	---	0.013	701.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	6506.56	6426.07	154.424	3167.1	3754.7
31.08.2022	6548.57	6468.08	154.437	3868.2	4498.7
Итого:	42.01	42.01	0.013	701.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15356
ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3704a
КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	19.07	18.75	0.32	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
02.09.2022	19.07	18.79	0.28	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
03.09.2022	18.95	18.71	0.24	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
04.09.2022	17.94	17.61	0.33	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
05.09.2022	17.29	16.86	0.43	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
06.09.2022	16.91	16.37	0.54	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
07.09.2022	16.38	15.99	0.39	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
08.09.2022	15.82	15.40	0.42	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
09.09.2022	15.98	15.56	0.42	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
10.09.2022	15.61	15.20	0.41	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
11.09.2022	15.25	14.77	0.48	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
12.09.2022	15.13	14.81	0.32	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
13.09.2022	15.42	15.10	0.32	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
14.09.2022	15.46	15.13	0.33	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
15.09.2022	15.55	15.24	0.31	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
16.09.2022	15.64	15.45	0.19	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
17.09.2022	15.70	15.53	0.16	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
18.09.2022	15.70	15.47	0.23	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
19.09.2022	15.81	15.65	0.15	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
20.09.2022	15.96	15.79	0.17	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
21.09.2022	16.20	16.00	0.20	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
22.09.2022	16.04	15.84	0.21	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
23.09.2022	16.18	15.97	0.20	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
24.09.2022	23.05	25.82	-2.77	3.99	4.00	-0.19	0.049	10.3	24.0
25.09.2022	17.12	17.10	0.02	1.44	1.44	0.00	0.000	16.7	24.0
26.09.2022	16.15	16.04	0.11	1.44	1.44	0.00	0.000	23.6	24.0
27.09.2022	14.97	14.78	0.19	1.44	1.44	0.00	0.000	16.8	24.0
28.09.2022	19.63	22.40	-2.77	2.24	2.26	-0.57	0.030	11.8	24.0
29.09.2022	14.45	23.45	-9.00	0.05	0.05	0.18	0.000	0.0	24.0
30.09.2022	13.29	20.78	-7.49	0.34	0.34	0.04	0.000	0.0	24.0
01.10.2022	12.98	21.24	-8.25	0.01	0.01	0.14	0.000	0.0	24.0
02.10.2022	15.05	13.55	1.51	4.66	4.64	0.42	0.150	18.3	24.0
03.10.2022	67.54	44.70	22.84	90.63	89.20	1.59	2.067	24.0	24.0
04.10.2022	67.81	46.45	21.36	89.07	87.49	1.79	1.900	24.0	24.0
05.10.2022	67.90	47.20	20.69	88.88	87.33	1.76	1.838	24.0	24.0
06.10.2022	67.04	46.13	20.91	92.54	91.16	1.49	1.930	24.0	24.0
07.10.2022	66.85	46.20	20.64	93.25	91.90	1.46	1.923	24.0	24.0
08.10.2022	67.92	48.02	19.90	87.90	86.27	1.87	1.748	24.0	24.0
Средние:	24.44	21.68	2.76	---	---	0.26	---	---	---
Итого:	---	---	---	590.98	582.07	---	11.646	793.4	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	6548.57	6468.08	154.437	3868.2	4498.7
08.10.2022	7139.54	7050.14	166.083	4661.6	5410.7
Итого:	590.98	582.07	11.646	793.4	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15356
ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3704a
КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	12.98	21.24	-8.25	0.01	0.01	0.14	0.000	0.0	24.0
02.10.2022	15.05	13.55	1.51	4.66	4.64	0.42	0.150	18.3	24.0
03.10.2022	67.54	44.70	22.84	90.63	89.20	1.59	2.067	24.0	24.0
04.10.2022	67.81	46.45	21.36	89.07	87.49	1.79	1.900	24.0	24.0
05.10.2022	67.90	47.20	20.69	88.88	87.33	1.76	1.838	24.0	24.0
06.10.2022	67.04	46.13	20.91	92.54	91.16	1.49	1.930	24.0	24.0
07.10.2022	66.85	46.20	20.64	93.25	91.90	1.46	1.923	24.0	24.0
08.10.2022	67.92	48.02	19.90	87.90	86.27	1.87	1.748	24.0	24.0
09.10.2022	67.85	46.95	20.90	91.87	90.50	1.51	1.916	24.0	24.0
10.10.2022	68.20	47.98	20.23	90.31	88.77	1.72	1.825	24.0	24.0
11.10.2022	67.76	47.63	20.13	90.73	89.27	1.62	1.824	24.0	24.0
12.10.2022	68.18	46.27	21.91	94.67	93.53	1.21	2.072	24.0	24.0
13.10.2022	67.36	45.52	21.84	95.59	94.50	1.15	2.085	24.0	24.0
14.10.2022	67.56	47.40	20.16	92.10	90.64	1.60	1.855	24.0	24.0
15.10.2022	67.38	46.20	21.18	94.47	93.29	1.25	1.999	24.0	24.0
16.10.2022	67.61	45.69	21.91	95.23	94.17	1.12	2.083	24.0	24.0
17.10.2022	67.19	44.39	22.79	95.67	94.81	0.90	2.177	23.7	24.0
18.10.2022	67.00	44.64	22.37	96.34	95.25	1.13	2.152	24.0	24.0
19.10.2022	67.00	44.21	22.79	96.44	95.58	0.89	2.195	24.0	24.0
20.10.2022	66.74	43.24	23.50	97.05	96.33	0.74	2.277	24.0	24.0
21.10.2022	65.91	41.35	24.56	96.39	96.10	0.30	2.363	24.0	24.0
22.10.2022	67.02	42.75	24.27	97.30	96.63	0.69	2.357	24.0	24.0
23.10.2022	66.65	42.98	23.67	97.00	96.00	1.03	2.293	24.0	24.0
24.10.2022	68.91	45.46	23.44	94.55	93.49	1.12	2.214	24.0	24.0
25.10.2022	68.81	45.84	22.97	93.81	92.56	1.34	2.153	24.0	24.0
26.10.2022	68.85	44.25	24.60	96.54	95.53	1.05	2.371	24.0	24.0
27.10.2022	69.22	43.61	25.62	96.97	96.36	0.63	2.480	24.0	24.0
28.10.2022	67.09	41.02	26.06	92.95	92.62	0.35	2.407	24.0	24.0
29.10.2022	61.67	42.23	19.44	81.90	81.00	1.11	1.843	21.3	24.0
30.10.2022	55.93	41.72	14.21	69.56	68.64	1.33	1.309	17.6	24.0
31.10.2022	68.32	55.02	13.31	94.66	93.18	1.58	1.267	24.0	24.0
Средние:	63.59	43.54	20.05	---	---	1.16	---	---	---
Итого:	---	---	---	2689.01	2656.74	---	59.073	704.9	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	6592.61	6512.14	154.526	4499.4	5218.7
31.10.2022	9281.62	9168.88	213.599	5204.2	5962.7
Итого:	2689.01	2656.74	59.073	704.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15356

ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3704a

КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	68.11	45.18	22.93	94.11	92.95	1.24	2.155	24.0	24.0
02.11.2022	67.94	45.54	22.40	93.29	92.02	1.38	2.087	24.0	24.0
03.11.2022	68.17	47.42	20.75	87.39	85.73	1.91	1.812	24.0	24.0
04.11.2022	67.90	46.91	20.99	89.97	88.40	1.76	1.886	24.0	24.0
05.11.2022	69.42	46.90	22.52	92.27	90.91	1.49	2.075	24.0	24.0
06.11.2022	69.81	46.66	23.15	92.99	91.74	1.36	2.150	24.0	24.0
07.11.2022	68.97	45.70	23.27	94.02	92.88	1.22	2.184	24.0	24.0
08.11.2022	70.22	46.71	23.51	93.33	92.13	1.29	2.191	24.0	24.0
09.11.2022	69.97	46.73	23.25	92.61	91.31	1.41	2.150	24.0	24.0
10.11.2022	69.62	48.11	21.51	83.78	82.15	1.97	1.804	23.3	23.3
11.11.2022	69.64	48.58	21.05	84.24	82.43	2.17	1.776	24.0	24.0
12.11.2022	70.15	50.21	19.94	76.68	74.36	3.07	1.527	24.0	24.0
13.11.2022	69.97	50.49	19.49	77.00	74.68	3.06	1.499	24.0	24.0
14.11.2022	69.96	49.92	20.05	81.19	79.17	2.52	1.628	24.0	24.0
15.11.2022	73.36	48.95	24.40	91.05	89.78	1.41	2.222	24.0	24.0
16.11.2022	83.47	53.19	30.29	89.09	88.14	1.07	2.696	24.0	24.0
17.11.2022	88.46	55.19	33.27	87.99	87.27	0.83	2.929	24.0	24.0
18.11.2022	96.17	58.15	38.02	87.36	86.97	0.44	3.324	24.0	24.0
19.11.2022	102.30	62.14	40.17	82.89	82.50	0.47	3.338	24.0	24.0
20.11.2022	100.03	60.85	39.18	84.61	84.21	0.48	3.322	24.0	24.0
21.11.2022	99.60	61.13	38.47	83.43	82.95	0.58	3.216	24.0	24.0
22.11.2022	98.20	60.94	37.26	81.87	81.12	0.92	3.056	24.0	24.0
23.11.2022	92.17	58.89	33.28	80.83	79.68	1.43	2.692	24.0	24.0
24.11.2022	88.24	55.85	32.40	85.64	84.72	1.08	2.777	24.0	24.0
25.11.2022	89.90	56.53	33.37	84.56	83.69	1.04	2.824	24.0	24.0
26.11.2022	95.05	58.63	36.42	84.36	83.68	0.81	3.076	24.0	24.0
27.11.2022	96.47	58.80	37.67	86.02	85.48	0.62	3.245	24.0	24.0
28.11.2022	96.80	59.09	37.71	86.04	85.54	0.58	3.250	24.0	24.0
29.11.2022	95.37	58.59	36.79	86.05	85.50	0.64	3.170	24.0	24.0
30.11.2022	98.13	58.12	40.02	89.97	89.86	0.11	3.605	24.0	24.0
Средние:	82.12	53.00	29.12	---	---	1.28	---	---	---
Итого:	---	---	---	2604.64	2571.95	---	75.666	719.3	719.3

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	9281.62	9168.88	213.599	5204.2	5962.7
30.11.2022	11886.26	11740.82	289.266	5923.5	6681.9
Итого:	2604.64	2571.95	75.666	719.3	719.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации