

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15356

ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3704a

КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	62.52	40.99	21.53	4.03	3.97	94.88	94.59	0.31	2.038	24.0	24.0
02.05.2023	61.45	39.23	22.22	3.98	3.93	93.76	93.58	0.19	2.079	24.0	24.0
03.05.2023	39.58	29.45	10.13	1.47	1.45	34.61	34.52	0.26	0.766	8.8	24.0
04.05.2023	18.55	18.04	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.05.2023	17.65	17.28	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.05.2023	17.25	16.87	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
07.05.2023	16.84	16.57	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2023	14.67	14.79	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.05.2023	13.17	13.25	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.05.2023	13.87	13.53	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2023	14.11	13.82	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2023	14.13	13.99	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2023	14.21	13.95	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2023	14.44	14.24	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2023	14.33	14.22	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2023	14.48	14.21	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2023	14.60	14.32	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2023	14.80	14.55	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	17.1
19.05.2023	15.03	14.76	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2023	15.18	14.90	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2023	15.30	15.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2023	15.45	15.13	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2023	15.70	15.38	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2023	15.82	15.52	0.30	0.00	0.00	0.08	0.08	-0.01	0.000	1.3	24.0
25.05.2023	16.03	15.71	0.32	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.000	11.8	24.0
26.05.2023	16.32	15.96	0.36	0.00	0.00	1.39	1.39	-0.01	0.001	23.1	24.0
27.05.2023	16.61	16.22	0.38	0.00	0.00	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.8	24.0
28.05.2023	16.90	16.49	0.41	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.9	24.0
29.05.2023	17.15	16.72	0.42	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
30.05.2023	17.41	16.96	0.45	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
31.05.2023	17.33	16.98	0.34	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
Средние:	19.38	17.39	2.00	0.31	0.30	---	---	0.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	232.61	232.04	---	4.887	212.8	737.1

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	24671.02	24448.41	688.202	9281.7	10303.6
31.05.2023	24903.63	24680.46	693.088	9494.5	11040.8
Итого:	232.61	232.04	4.887	212.8	737.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15356

ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3704a

КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	17.52	17.11	0.40	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
02.06.2023	17.75	17.29	0.46	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.001	23.9	23.9
03.06.2023	17.73	17.34	0.38	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
04.06.2023	17.83	17.42	0.41	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
05.06.2023	17.91	17.52	0.39	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
06.06.2023	17.28	17.10	0.18	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	21.1	24.0
07.06.2023	17.43	17.06	0.37	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
08.06.2023	17.24	17.00	0.24	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
09.06.2023	16.72	16.50	0.22	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	24.0	24.0
10.06.2023	16.63	16.30	0.33	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
11.06.2023	16.56	16.42	0.14	0.01	0.01	1.44	1.44	0.00	0.000	22.2	24.0
12.06.2023	15.48	15.41	0.07	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.000	11.0	24.0
13.06.2023	15.67	15.40	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.06.2023	15.79	15.47	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
15.06.2023	16.14	15.87	0.27	0.00	0.00	0.75	0.75	-0.01	0.000	12.4	24.0
16.06.2023	16.35	16.08	0.27	0.00	0.00	1.36	1.36	-0.01	0.000	22.7	23.5
17.06.2023	16.54	16.24	0.30	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.9	24.0
18.06.2023	16.48	16.27	0.21	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.000	14.9	24.0
19.06.2023	16.05	15.86	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.06.2023	15.04	15.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	23.8
21.06.2023	14.99	14.95	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.06.2023	14.66	14.72	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.06.2023	15.10	15.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.06.2023	15.49	15.26	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.06.2023	15.69	15.43	0.26	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.1	24.0
26.06.2023	15.89	15.68	0.21	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.000	9.6	24.0
27.06.2023	15.95	15.74	0.21	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.000	16.0	24.0
28.06.2023	16.14	15.90	0.24	0.00	0.00	0.64	0.64	-0.01	0.000	10.8	24.0
29.06.2023	16.43	16.16	0.28	0.01	0.01	1.43	1.43	-0.01	0.000	23.9	24.0
30.06.2023	16.70	16.40	0.31	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
Средние:	16.37	16.13	0.24	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	26.42	26.42	---	0.008	428.4	719.1

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	24903.63	24680.46	693.088	9494.5	11040.8
30.06.2023	24930.05	24706.88	693.096	9922.9	11759.8
Итого:	26.42	26.42	0.008	428.4	719.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации