

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15356

ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3704a

КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2023	68.64	68.34	0.30	4.36	4.35	102.52	102.31	0.21	0.031	24.0	24.0
02.10.2023	68.17	67.87	0.30	4.26	4.25	100.13	99.81	0.32	0.030	24.0	24.0
03.10.2023	66.37	65.95	0.42	3.59	3.59	84.48	84.50	-0.02	0.035	23.6	24.0
04.10.2023	65.43	49.47	15.95	3.23	3.22	76.09	76.34	-0.32	1.323	23.9	24.0
05.10.2023	67.29	41.87	25.42	4.06	4.00	95.44	95.21	0.24	2.418	24.0	24.0
06.10.2023	67.59	44.20	23.39	4.13	4.06	97.14	96.49	0.67	2.268	24.0	24.0
07.10.2023	68.19	44.72	23.47	4.12	4.04	96.75	96.09	0.68	2.268	24.0	24.0
08.10.2023	67.36	46.10	21.26	4.00	3.91	93.99	92.90	1.17	1.999	24.0	24.0
09.10.2023	68.72	49.97	18.75	3.63	3.52	85.33	83.55	2.12	1.598	24.0	24.0
10.10.2023	67.88	48.18	19.70	3.72	3.61	87.36	85.72	1.89	1.725	24.0	24.0
11.10.2023	67.26	46.23	21.03	4.01	3.92	94.41	93.16	1.33	1.983	24.0	24.0
12.10.2023	68.67	48.45	20.22	3.76	3.65	88.32	86.74	1.81	1.786	24.0	24.0
13.10.2023	67.41	46.31	21.10	4.24	4.18	99.70	99.41	0.29	2.103	24.0	24.0
14.10.2023	66.66	46.36	20.31	4.91	4.91	115.53	116.69	-0.99	2.342	24.0	24.0
15.10.2023	67.24	46.84	20.40	4.95	4.95	116.40	117.57	-1.01	2.371	24.0	24.0
16.10.2023	67.86	47.61	20.25	5.08	5.08	119.40	120.61	-1.01	2.413	24.0	24.0
17.10.2023	68.37	49.80	18.57	5.60	5.60	131.56	132.81	-0.94	2.439	24.0	24.0
18.10.2023	68.10	49.20	18.90	5.41	5.41	127.05	128.27	-0.95	2.395	24.0	24.0
19.10.2023	67.47	47.39	20.08	4.97	4.97	116.78	117.95	-0.99	2.340	24.0	24.0
20.10.2023	67.48	46.63	20.85	4.75	4.75	111.77	112.92	-1.03	2.327	24.0	24.0
21.10.2023	68.03	47.37	20.66	4.92	4.92	115.65	116.85	-1.03	2.386	24.0	24.0
22.10.2023	67.69	46.07	21.62	4.63	4.63	108.87	110.03	-1.06	2.349	24.0	24.0
23.10.2023	68.81	45.31	23.50	4.43	4.43	104.14	105.35	-1.16	2.444	24.0	24.0
24.10.2023	68.31	45.16	23.15	4.46	4.46	104.91	106.11	-1.14	2.423	24.0	24.0
25.10.2023	68.05	45.88	22.16	4.63	4.63	108.90	110.10	-1.09	2.412	24.0	24.0
26.10.2023	72.42	48.55	23.87	4.97	4.97	116.61	118.06	-1.23	2.780	24.0	24.0
27.10.2023	74.49	50.74	23.75	5.26	5.26	123.22	124.78	-1.26	2.924	24.0	24.0
28.10.2023	75.53	51.60	23.93	5.41	5.41	126.55	128.18	-1.28	3.024	24.0	24.0
29.10.2023	76.20	51.21	24.99	5.21	5.21	121.89	123.54	-1.34	3.042	24.0	24.0
30.10.2023	73.51	50.33	23.18	5.27	5.27	123.35	124.86	-1.22	2.857	24.0	24.0
31.10.2023	74.14	50.77	23.37	5.36	5.36	125.47	127.03	-1.24	2.929	24.0	24.0
Средние:	69.01	49.50	19.51	4.56	4.53	---	---	-0.31	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3319.70	3333.93	---	65.763	743.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	25332.05	25111.36	698.673	11489.3	13967.1
31.10.2023	28651.76	28445.29	764.436	12232.8	14711.1
Итого:	3319.71	3333.93	65.763	743.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации