

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15356
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3704a
КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.44	51.60	22.84	5.57	5.57	130.34	131.94	-1.22	2.974	24.0	24.0
02.11.2023	72.74	50.63	22.11	5.45	5.45	127.75	129.24	-1.16	2.822	24.0	24.0
03.11.2023	69.70	49.04	20.66	5.40	5.40	126.87	128.21	-1.05	2.617	24.0	24.0
04.11.2023	70.63	50.79	19.84	5.44	5.44	127.71	129.02	-1.03	2.531	24.0	24.0
05.11.2023	70.64	48.95	21.69	5.26	5.26	123.51	124.89	-1.11	2.677	24.0	24.0
06.11.2023	72.24	50.02	22.22	5.35	5.35	125.52	126.98	-1.16	2.787	24.0	24.0
07.11.2023	69.00	48.03	20.97	5.19	5.19	121.98	123.27	-1.05	2.554	24.0	24.0
08.11.2023	69.02	49.31	19.71	5.57	5.57	130.73	132.05	-1.00	2.572	24.0	24.0
09.11.2023	68.96	49.01	19.95	5.43	5.43	127.52	128.82	-1.01	2.538	24.0	24.0
10.11.2023	68.72	49.00	19.72	5.44	5.44	127.91	129.19	-1.00	2.517	24.0	24.0
11.11.2023	68.16	48.58	19.57	5.37	5.37	126.19	127.44	-0.98	2.465	24.0	24.0
12.11.2023	68.31	48.63	19.67	5.35	5.35	125.81	127.05	-0.99	2.468	24.0	24.0
13.11.2023	40.36	31.67	8.69	1.90	1.90	44.62	45.05	-0.97	0.865	8.4	24.0
14.11.2023	35.91	27.17	8.74	1.91	1.91	44.99	45.49	-1.12	1.017	8.6	24.0
15.11.2023	68.53	48.61	19.92	5.64	5.64	132.41	133.74	-1.00	2.633	24.0	24.0
16.11.2023	68.13	47.74	20.39	5.25	5.25	123.48	124.74	-1.02	2.510	24.0	24.0
17.11.2023	68.64	47.91	20.74	5.26	5.26	123.65	124.94	-1.04	2.559	24.0	24.0
18.11.2023	71.36	48.50	22.86	5.14	5.14	120.54	121.96	-1.17	2.748	24.0	24.0
19.11.2023	80.17	52.22	27.95	5.24	5.24	122.24	124.14	-1.55	3.418	24.0	24.0
20.11.2023	82.64	53.20	29.44	5.19	5.18	120.81	122.80	-1.63	3.555	24.0	24.0
21.11.2023	82.09	53.27	28.82	5.02	5.00	117.02	118.37	-1.15	3.368	24.0	24.0
22.11.2023	79.90	51.65	28.25	4.54	4.49	105.87	106.35	-0.45	2.991	24.0	24.0
23.11.2023	78.57	51.06	27.51	4.54	4.49	105.99	106.38	-0.37	2.914	24.0	24.0
24.11.2023	82.77	52.75	30.02	4.65	4.60	108.19	109.04	-0.78	3.249	24.0	24.0
25.11.2023	91.76	56.26	35.50	4.55	4.50	105.38	106.53	-1.08	3.746	24.0	24.0
26.11.2023	88.17	55.19	32.98	4.51	4.46	104.70	105.53	-0.79	3.454	24.0	24.0
27.11.2023	76.88	51.60	25.28	4.70	4.66	109.96	110.49	-0.49	2.774	24.0	24.0
28.11.2023	69.50	47.39	22.12	5.04	5.03	118.29	119.47	-1.00	2.613	24.0	24.0
29.11.2023	71.35	47.95	23.40	4.92	4.91	115.37	116.52	-0.99	2.695	24.0	24.0
30.11.2023	71.76	48.97	22.79	5.17	5.17	121.28	122.59	-1.07	2.760	24.0	24.0
Средние:	71.70	48.89	22.81	4.93	4.92	---	---	-1.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3466.65	3502.25	---	81.391	689.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	28651.76	28445.29	764.436	12232.8	14711.1
30.11.2023	32118.41	31947.54	845.826	12921.8	15431.1
Итого:	3466.65	3502.25	81.391	689.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации