

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15356

ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3704a

КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	74.71	50.17	24.53	5.19	5.18	121.38	122.82	-1.18	2.980	24.0	24.0
02.12.2023	79.59	52.40	27.19	5.23	5.22	121.94	123.67	-1.41	3.316	24.0	24.0
03.12.2023	81.84	53.44	28.40	5.05	5.04	117.75	119.25	-1.27	3.346	24.0	24.0
04.12.2023	85.85	54.91	30.93	5.14	5.13	119.47	121.40	-1.60	3.698	24.0	24.0
05.12.2023	86.02	54.84	31.18	4.87	4.85	113.29	114.72	-1.26	3.535	24.0	24.0
06.12.2023	93.18	57.90	35.28	4.82	4.79	111.58	113.20	-1.44	3.930	24.0	24.0
07.12.2023	103.20	60.40	42.80	4.23	4.19	96.97	98.87	-1.94	4.323	23.1	24.0
08.12.2023	115.03	65.38	49.65	4.66	4.62	105.94	108.86	-2.71	5.284	24.0	24.0
09.12.2023	114.53	63.28	51.25	4.41	4.36	100.21	102.70	-2.45	5.157	24.0	24.0
10.12.2023	115.64	63.98	51.67	4.45	4.40	101.07	103.58	-2.45	5.245	24.0	24.0
11.12.2023	111.40	60.79	50.61	4.36	4.32	99.42	101.85	-2.42	5.049	24.0	24.0
12.12.2023	113.78	62.23	51.55	4.41	4.37	100.45	102.93	-2.44	5.198	24.0	24.0
13.12.2023	113.96	62.31	51.65	4.47	4.43	100.69	103.33	-2.59	5.221	23.8	23.8
14.12.2023	113.84	64.73	49.11	4.58	4.53	104.27	106.74	-2.34	5.142	24.0	24.0
15.12.2023	105.60	62.79	42.81	5.06	5.05	116.00	118.97	-2.53	5.059	23.7	24.0
16.12.2023	97.39	57.46	39.93	4.71	4.68	108.53	110.69	-1.97	4.335	24.0	24.0
17.12.2023	90.46	54.28	36.18	4.57	4.54	105.89	107.36	-1.38	3.829	24.0	24.0
18.12.2023	92.90	56.69	36.21	4.58	4.54	105.96	107.28	-1.23	3.841	24.0	24.0
19.12.2023	86.74	53.72	33.02	4.58	4.54	106.28	107.46	-1.10	3.509	24.0	24.0
20.12.2023	80.45	52.30	28.15	4.58	4.54	106.87	107.46	-0.55	3.007	24.0	24.0
21.12.2023	68.57	45.89	22.68	3.73	3.67	87.49	87.25	0.27	2.190	23.1	24.0
22.12.2023	71.36	48.04	23.32	3.92	3.82	92.03	90.71	1.44	2.144	24.0	24.0
23.12.2023	70.80	47.95	22.84	3.92	3.82	92.03	90.74	1.42	2.101	24.0	24.0
24.12.2023	70.87	46.91	23.96	4.05	3.96	94.98	94.01	1.03	2.273	24.0	24.0
25.12.2023	73.88	47.70	26.18	4.06	3.97	95.02	94.23	0.84	2.485	24.0	24.0
26.12.2023	74.10	48.15	25.95	4.05	3.96	94.78	93.94	0.89	2.457	24.0	24.0
27.12.2023	75.51	49.65	25.87	3.99	3.89	93.38	92.36	1.09	2.413	24.0	24.0
28.12.2023	79.97	51.03	28.94	4.00	3.90	93.29	92.49	0.86	2.698	24.0	24.0
29.12.2023	85.71	53.93	31.78	3.94	3.84	91.61	90.93	0.75	2.911	24.0	24.0
30.12.2023	89.03	55.02	34.01	3.96	3.86	91.82	91.31	0.56	3.124	24.0	24.0
31.12.2023	94.96	56.50	38.46	4.00	3.91	92.45	92.38	0.07	3.559	24.0	24.0
Средние:	90.67	55.32	35.36	4.44	4.38	---	---	-0.87	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3182.82	3213.48	---	113.360	741.7	743.8

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	32118.41	31947.54	845.826	12921.8	15431.1
31.12.2023	35301.23	35161.02	959.186	13663.5	16174.8
Итого:	3182.82	3213.48	113.360	741.7	743.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации