

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15356  
ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 3704a  
КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	100.99	59.12	41.87	3.99	3.89	91.72	91.93	-0.22	3.847	24.0	24.0
02.01.2024	102.26	61.23	41.02	3.85	3.75	88.51	88.46	0.06	3.640	24.0	24.0
03.01.2024	107.50	62.03	45.47	3.96	3.86	90.61	91.06	-0.50	4.132	24.0	24.0
04.01.2024	111.51	64.26	47.25	3.94	3.84	89.90	90.55	-0.73	4.287	23.8	24.0
05.01.2024	109.62	63.60	46.01	3.91	3.81	89.24	89.71	-0.53	4.120	24.0	24.0
06.01.2024	111.10	65.25	45.85	3.84	3.74	87.54	87.92	-0.43	4.029	24.0	24.0
07.01.2024	111.02	63.20	47.82	4.00	3.90	91.18	91.93	-0.82	4.376	24.0	24.0
08.01.2024	111.97	64.39	47.58	3.94	3.85	89.90	90.56	-0.73	4.294	24.0	24.0
09.01.2024	111.56	63.70	47.86	3.98	3.89	90.85	91.55	-0.78	4.364	24.0	24.0
10.01.2024	110.60	63.88	46.72	3.94	3.84	89.92	90.47	-0.61	4.217	24.0	24.0
11.01.2024	109.74	62.80	46.95	3.99	3.90	91.19	91.87	-0.74	4.296	24.0	24.0
12.01.2024	109.88	62.69	47.19	4.00	3.91	91.42	92.12	-0.77	4.329	24.0	24.0
13.01.2024	109.32	63.12	46.20	3.97	3.87	90.72	91.27	-0.60	4.205	24.0	24.0
14.01.2024	108.76	61.55	47.21	4.04	3.95	92.39	93.16	-0.83	4.376	24.0	24.0
15.01.2024	109.06	62.63	46.44	3.98	3.88	90.90	91.50	-0.66	4.236	24.0	24.0
16.01.2024	101.03	59.38	41.65	3.98	3.88	91.51	91.66	-0.16	3.818	24.0	24.0
17.01.2024	91.61	54.09	37.53	4.04	3.95	93.61	93.57	0.05	3.515	24.0	24.0
18.01.2024	84.79	50.89	33.90	4.03	3.94	93.75	93.45	0.32	3.177	24.0	24.0
19.01.2024	86.49	52.89	33.60	3.95	3.85	91.80	91.20	0.65	3.085	24.0	24.0
20.01.2024	87.58	53.27	34.31	3.97	3.87	92.08	91.58	0.54	3.161	24.0	24.0
21.01.2024	81.13	48.00	33.13	3.83	3.75	89.21	89.10	0.13	2.959	24.0	24.0
22.01.2024	76.98	48.38	28.60	3.99	3.89	93.27	92.45	0.89	2.664	24.0	24.0
23.01.2024	87.98	53.82	34.15	3.94	3.84	91.48	90.93	0.60	3.127	24.0	24.0
24.01.2024	91.09	55.38	35.71	3.90	3.80	90.34	89.90	0.49	3.229	24.0	24.0
25.01.2024	91.42	57.06	34.36	3.71	3.60	85.81	85.00	0.94	2.953	24.0	24.0
26.01.2024	90.69	56.57	34.12	3.76	3.65	87.10	86.36	0.86	2.975	24.0	24.0
27.01.2024	91.65	57.90	33.76	3.63	3.52	84.05	83.07	1.16	2.841	24.0	24.0
28.01.2024	90.91	57.04	33.87	3.74	3.63	86.66	85.88	0.91	2.938	24.0	24.0
29.01.2024	88.30	55.20	33.10	3.86	3.76	89.59	88.88	0.80	2.967	24.0	24.0
30.01.2024	85.17	53.47	31.69	3.91	3.81	90.98	90.22	0.84	2.884	24.0	24.0
31.01.2024	82.42	53.34	29.08	3.79	3.68	88.27	87.19	1.23	2.568	24.0	24.0
Средние:	98.20	58.39	39.81	3.92	3.82	---	---	0.04	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2795.51	2794.52	---	111.611	743.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	35301.23	35161.02	959.186	13663.5	16174.8
31.01.2024	38096.74	37955.54	1070.797	14407.3	16918.8
Итого:	2795.51	2794.52	111.611	743.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации