

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15356  
ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 3704a  
КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	76.66	50.73	25.93	3.88	3.77	90.65	89.47	1.31	2.347	24.0	24.0
02.02.2024	76.75	50.54	26.21	3.85	3.75	90.14	88.93	1.34	2.361	24.0	24.0
03.02.2024	78.58	50.49	28.09	3.94	3.84	92.04	91.06	1.07	2.584	24.0	24.0
04.02.2024	81.77	51.28	30.49	3.98	3.88	92.65	91.89	0.82	2.824	24.0	24.0
05.02.2024	84.22	53.93	30.30	3.81	3.70	88.59	87.61	1.11	2.685	24.0	24.0
06.02.2024	81.30	51.19	30.10	3.97	3.87	92.48	91.71	0.84	2.784	24.0	24.0
07.02.2024	78.71	51.95	26.76	3.79	3.68	88.45	87.24	1.37	2.365	24.0	24.0
08.02.2024	76.39	50.05	26.34	3.91	3.81	91.52	90.37	1.26	2.409	24.0	24.0
09.02.2024	81.73	52.37	29.36	3.87	3.77	90.27	89.33	1.05	2.649	24.0	24.0
10.02.2024	90.79	55.98	34.81	3.85	3.75	89.19	88.61	0.64	3.105	24.0	24.0
11.02.2024	99.67	59.33	40.33	3.91	3.80	89.92	89.84	0.09	3.634	24.0	24.0
12.02.2024	100.29	60.25	40.04	3.81	3.70	87.62	87.41	0.24	3.515	24.0	24.0
13.02.2024	99.23	59.93	39.30	3.78	3.67	86.96	86.64	0.36	3.426	24.0	24.0
14.02.2024	97.56	60.62	36.94	3.62	3.51	83.56	82.88	0.82	3.093	24.0	24.0
15.02.2024	105.51	62.43	43.08	3.81	3.71	87.40	87.47	-0.08	3.773	24.0	24.0
16.02.2024	112.37	64.67	47.70	3.88	3.78	88.42	88.97	-0.63	4.235	24.0	24.0
17.02.2024	112.00	63.46	48.54	3.95	3.85	89.96	90.68	-0.80	4.384	24.0	24.0
18.02.2024	108.62	63.39	45.23	3.85	3.75	87.99	88.30	-0.35	3.993	24.0	24.0
19.02.2024	100.08	60.04	40.04	3.82	3.71	87.77	87.55	0.25	3.529	24.0	24.0
20.02.2024	89.25	54.75	34.50	3.91	3.81	90.78	90.24	0.60	3.132	24.0	24.0
21.02.2024	88.76	54.04	34.71	3.96	3.86	91.86	91.40	0.50	3.191	24.0	24.0
22.02.2024	91.26	55.11	36.15	3.95	3.85	91.47	91.11	0.39	3.310	24.0	24.0
23.02.2024	93.80	56.18	37.62	3.96	3.86	91.48	91.27	0.23	3.446	24.0	24.0
24.02.2024	93.65	55.70	37.95	4.00	3.90	92.41	92.28	0.13	3.510	24.0	24.0
25.02.2024	93.52	56.58	36.94	3.89	3.79	90.00	89.63	0.41	3.330	24.0	24.0
26.02.2024	88.76	56.11	32.66	3.78	3.68	87.79	86.98	0.93	2.868	24.0	24.0
27.02.2024	83.77	53.08	30.69	3.87	3.76	89.98	89.10	0.98	2.763	24.0	24.0
28.02.2024	82.67	52.79	29.88	3.89	3.79	90.61	89.72	1.00	2.707	24.0	24.0
29.02.2024	79.95	50.80	29.16	3.98	3.88	92.91	92.07	0.91	2.708	24.0	24.0
Средние:	90.61	55.79	34.82	3.88	3.78	---	---	0.58	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2604.86	2589.81	---	90.659	696.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	38096.74	37955.54	1070.797	14407.3	16918.8
29.02.2024	40701.60	40545.34	1161.456	15103.3	17614.8
Итого:	2604.86	2589.80	90.659	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации