

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА841
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15356
ПРИМ SN 15355

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3704a
КТПТР-06 SN 3704

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	78.48	50.27	28.21	3.98	3.89	93.04	92.14	0.97	2.623	24.0	24.0
02.03.2024	77.80	50.85	26.95	3.92	3.82	91.52	90.45	1.17	2.466	24.0	24.0
03.03.2024	76.78	51.00	25.78	3.85	3.75	90.09	88.89	1.34	2.321	24.0	24.0
04.03.2024	75.53	50.56	24.97	3.87	3.76	90.53	89.28	1.40	2.258	24.0	24.0
05.03.2024	79.13	53.66	25.47	3.76	3.66	87.71	86.72	1.13	2.230	24.0	24.0
06.03.2024	74.73	49.86	24.87	3.94	3.84	92.30	91.17	1.23	2.294	24.0	24.0
07.03.2024	84.60	52.74	31.87	3.96	3.86	92.01	91.38	0.69	2.930	24.0	24.0
08.03.2024	87.94	55.86	32.08	3.81	3.71	88.50	87.70	0.91	2.841	24.0	24.0
09.03.2024	80.94	53.00	27.94	3.83	3.73	89.32	88.24	1.21	2.493	24.0	24.0
10.03.2024	77.52	50.56	26.95	3.96	3.86	92.45	91.44	1.10	2.490	24.0	24.0
11.03.2024	87.10	53.85	33.25	3.94	3.84	91.45	90.89	0.61	3.039	24.0	24.0
12.03.2024	93.40	57.20	36.20	3.87	3.77	89.51	89.09	0.46	3.247	24.0	24.0
13.03.2024	90.38	56.60	33.78	3.85	3.75	89.20	88.56	0.72	3.015	24.0	24.0
14.03.2024	85.68	53.82	31.86	3.92	3.82	91.16	90.53	0.70	2.909	24.0	24.0
15.03.2024	78.07	52.31	25.77	3.75	3.64	87.64	86.31	1.53	2.258	24.0	24.0
16.03.2024	74.81	50.23	24.59	3.85	3.75	90.17	88.87	1.46	2.215	24.0	24.0
17.03.2024	74.65	50.64	24.00	3.78	3.67	88.39	87.00	1.58	2.121	24.0	24.0
18.03.2024	74.82	50.91	23.91	3.72	3.61	87.01	85.51	1.73	2.081	24.0	24.0
19.03.2024	74.34	51.37	22.97	3.62	3.51	84.88	83.20	1.99	1.951	24.0	24.0
20.03.2024	73.62	48.05	25.57	4.02	3.93	94.17	93.22	1.01	2.407	24.0	24.0
21.03.2024	71.72	45.25	26.48	4.13	4.06	96.93	96.43	0.52	2.563	24.0	24.0
22.03.2024	64.74	41.67	23.07	3.56	3.50	83.66	83.15	0.61	2.140	20.8	24.0
23.03.2024	71.65	47.12	24.53	4.02	3.92	94.24	93.15	1.16	2.310	24.0	24.0
24.03.2024	72.60	47.84	24.76	4.01	3.92	94.01	92.97	1.12	2.324	24.0	24.0
25.03.2024	69.12	44.77	24.35	4.11	4.03	96.48	95.71	0.80	2.345	24.0	24.0
26.03.2024	68.66	44.10	24.56	4.13	4.05	97.02	96.23	0.82	2.379	24.0	24.0
27.03.2024	69.05	45.33	23.72	4.09	4.00	96.04	95.05	1.03	2.275	24.0	24.0
28.03.2024	68.49	44.55	23.95	4.11	4.02	96.55	95.68	0.91	2.309	24.0	24.0
29.03.2024	71.34	44.35	27.00	4.14	4.07	97.22	96.80	0.43	2.621	24.0	24.0
30.03.2024	73.91	45.79	28.12	4.13	4.05	96.79	96.29	0.52	2.719	24.0	24.0
31.03.2024	69.23	43.98	25.25	4.15	4.06	97.39	96.64	0.77	2.456	24.0	24.0
Средние:	76.48	49.61	26.86	3.93	3.83	---	---	1.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2847.36	2818.69	---	76.630	740.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	40701.60	40545.34	1161.456	15103.3	17614.8
31.03.2024	43548.96	43364.04	1238.086	15844.2	18358.8
Итого:	2847.36	2818.69	76.630	740.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации