

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15980  
ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2004  
КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.11	48.86	25.25	4.71	4.71	110.24	111.70	-1.32	2.781	24.0	24.0
02.11.2023	72.33	47.90	24.43	4.60	4.60	107.93	109.30	-1.25	2.634	24.0	24.0
03.11.2023	69.32	46.15	23.17	4.57	4.57	107.25	108.49	-1.15	2.481	24.0	24.0
04.11.2023	70.42	47.76	22.66	4.91	4.91	115.18	116.51	-1.15	2.602	24.0	24.0
05.11.2023	70.38	46.12	24.26	4.46	4.46	104.75	106.03	-1.22	2.539	24.0	24.0
06.11.2023	71.86	46.96	24.90	4.54	4.54	106.37	107.73	-1.27	2.646	24.0	24.0
07.11.2023	68.66	45.14	23.52	4.40	4.40	103.36	104.56	-1.16	2.427	24.0	24.0
08.11.2023	68.74	46.29	22.45	4.73	4.73	111.02	112.27	-1.11	2.488	24.0	24.0
09.11.2023	68.66	46.14	22.52	4.60	4.60	108.11	109.32	-1.11	2.429	24.0	24.0
10.11.2023	68.43	46.16	22.27	4.61	4.61	108.39	109.59	-1.10	2.409	24.0	24.0
11.11.2023	67.88	45.73	22.15	4.55	4.55	106.90	108.07	-1.09	2.363	24.0	24.0
12.11.2023	68.10	45.68	22.42	4.53	4.53	106.52	107.70	-1.10	2.381	24.0	24.0
13.11.2023	67.50	45.27	22.24	4.57	4.57	107.46	108.63	-1.09	2.386	24.0	24.0
14.11.2023	67.79	45.37	22.42	4.58	4.58	107.74	108.93	-1.10	2.411	24.0	24.0
15.11.2023	68.32	46.36	21.97	4.79	4.79	112.55	113.78	-1.09	2.468	24.0	24.0
16.11.2023	67.96	45.36	22.60	4.46	4.46	104.84	106.01	-1.11	2.363	24.0	24.0
17.11.2023	68.45	45.49	22.96	4.47	4.47	105.12	106.32	-1.13	2.409	24.0	24.0
18.11.2023	71.14	46.10	25.03	4.36	4.36	102.29	103.59	-1.26	2.554	24.0	24.0
19.11.2023	79.91	49.79	30.12	4.45	4.45	103.92	105.64	-1.64	3.131	24.0	24.0
20.11.2023	82.21	50.59	31.62	4.41	4.41	102.80	104.61	-1.75	3.249	24.0	24.0
21.11.2023	81.64	50.47	31.16	4.49	4.49	104.65	106.47	-1.72	3.259	24.0	24.0
22.11.2023	79.42	48.98	30.44	4.34	4.34	101.23	102.91	-1.64	3.081	24.0	24.0
23.11.2023	78.12	48.49	29.63	4.34	4.34	101.46	103.08	-1.58	3.004	24.0	24.0
24.11.2023	82.44	50.33	32.11	4.37	4.37	101.76	103.59	-1.78	3.267	24.0	24.0
25.11.2023	91.23	53.64	37.59	4.31	4.31	99.89	102.14	-2.23	3.759	24.0	24.0
26.11.2023	87.56	53.94	33.62	4.17	4.17	96.86	98.76	-1.95	3.266	23.1	24.0
27.11.2023	76.28	48.87	27.41	4.51	4.51	105.40	106.95	-1.46	2.897	24.0	24.0
28.11.2023	69.11	44.95	24.15	4.34	4.34	101.92	103.14	-1.19	2.458	24.0	24.0
29.11.2023	70.93	45.60	25.34	4.27	4.27	100.16	101.44	-1.27	2.535	24.0	24.0
30.11.2023	71.47	46.55	24.93	4.45	4.45	104.42	105.75	-1.26	2.599	24.0	24.0
Средние:	73.35	47.50	25.84	4.50	4.50	---	---	-1.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3160.51	3203.02	---	81.278	719.1	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	28147.79	28596.00	776.093	12772.0	14712.7
30.11.2023	31308.30	31799.01	857.371	13491.1	15432.7
Итого:	3160.51	3203.02	81.278	719.1	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации