

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15980

ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2004

КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	74.55	47.76	26.79	4.47	4.47	104.55	106.02	-1.40	2.801	24.0	24.0
02.12.2023	79.36	50.02	29.33	4.49	4.49	104.79	106.47	-1.60	3.075	24.0	24.0
03.12.2023	81.56	50.93	30.63	4.47	4.47	104.18	105.96	-1.69	3.191	24.0	24.0
04.12.2023	84.47	51.78	32.69	4.28	4.28	99.50	101.41	-1.90	3.333	23.1	24.0
05.12.2023	85.39	52.16	33.23	4.41	4.41	102.56	104.52	-1.89	3.408	24.0	24.0
06.12.2023	92.56	55.09	37.48	4.43	4.43	102.43	104.76	-2.25	3.835	24.0	24.0
07.12.2023	104.70	58.85	45.85	4.31	4.31	98.86	101.85	-2.98	4.545	24.0	24.0
08.12.2023	113.88	61.86	52.02	4.32	4.32	98.32	101.88	-3.56	5.134	24.0	24.0
09.12.2023	113.18	59.43	53.75	4.11	4.11	93.60	97.06	-3.63	5.048	24.0	24.0
10.12.2023	114.39	60.18	54.21	4.23	4.23	96.26	99.88	-3.69	5.239	24.0	24.0
11.12.2023	110.03	57.06	52.98	3.97	3.97	90.63	93.85	-3.49	4.816	24.0	24.0
12.12.2023	112.48	58.28	54.19	4.11	4.11	93.64	97.10	-3.63	5.092	24.0	24.0
13.12.2023	112.61	58.19	54.42	4.13	4.13	94.06	97.55	-3.64	5.135	24.0	24.0
14.12.2023	112.64	60.88	51.76	4.48	4.48	102.13	105.77	-3.51	5.305	24.0	24.0
15.12.2023	104.94	59.16	45.78	4.65	4.65	106.68	109.90	-2.97	4.888	24.0	24.0
16.12.2023	96.30	54.22	42.08	4.18	4.18	96.34	98.85	-2.57	4.058	24.0	24.0
17.12.2023	89.52	51.11	38.42	4.14	4.14	96.04	98.20	-2.22	3.687	24.0	24.0
18.12.2023	92.03	53.38	38.65	4.32	4.32	99.95	102.27	-2.30	3.868	24.0	24.0
19.12.2023	85.90	50.44	35.46	4.16	4.16	96.80	98.76	-2.00	3.432	24.0	24.0
20.12.2023	79.77	48.86	30.91	4.32	4.32	100.90	102.60	-1.67	3.116	24.0	24.0
21.12.2023	71.85	44.81	27.04	4.11	4.11	96.49	97.80	-1.36	2.605	24.0	24.0
22.12.2023	70.88	45.00	25.88	4.26	4.26	100.04	101.34	-1.29	2.586	24.0	24.0
23.12.2023	67.15	43.93	23.22	3.72	3.72	87.38	88.48	-1.26	2.215	21.4	24.0
24.12.2023	70.33	43.96	26.37	3.96	3.96	92.94	94.15	-1.30	2.447	24.0	24.0
25.12.2023	73.31	44.94	28.37	3.89	3.89	91.18	92.50	-1.44	2.583	23.7	24.0
26.12.2023	73.48	45.29	28.18	3.97	3.97	92.93	94.27	-1.43	2.616	24.0	24.0
27.12.2023	74.99	46.60	28.39	4.14	4.14	96.85	98.28	-1.47	2.747	24.0	24.0
28.12.2023	79.43	48.21	31.23	4.13	4.13	96.29	97.92	-1.68	3.005	24.0	24.0
29.12.2023	85.02	50.89	34.13	4.25	4.25	98.78	100.70	-1.92	3.371	24.0	24.0
30.12.2023	88.28	51.99	36.29	4.22	4.22	97.91	99.99	-2.09	3.554	24.0	24.0
31.12.2023	94.21	53.36	40.86	4.13	4.13	95.40	97.77	-2.45	3.902	24.0	24.0
Средние:	89.97	52.21	37.76	4.22	4.22	---	---	-2.27	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3028.41	3097.87	---	114.637	740.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	31308.30	31799.01	857.371	13491.1	15432.7
31.12.2023	34336.71	34896.89	972.008	14231.4	16176.7
Итого:	3028.41	3097.87	114.637	740.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации