

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15980  
ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2004  
КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	99.93	55.54	44.39	4.15	4.15	95.60	98.28	-2.77	4.251	24.0	24.0
02.01.2024	101.29	57.74	43.54	4.41	4.41	101.28	104.11	-2.76	4.418	24.0	24.0
03.01.2024	106.40	58.41	47.99	4.24	4.24	97.07	100.15	-3.13	4.669	24.0	24.0
04.01.2024	110.26	59.51	50.75	4.24	4.24	96.87	100.20	-3.38	4.932	24.0	24.0
05.01.2024	108.42	59.52	48.89	4.36	4.36	99.67	102.94	-3.23	4.887	24.0	24.0
06.01.2024	109.93	61.13	48.80	4.47	4.47	102.02	105.41	-3.27	4.995	24.0	24.0
07.01.2024	109.76	59.09	50.67	4.19	4.19	95.69	98.97	-3.36	4.863	24.0	24.0
08.01.2024	110.81	60.19	50.62	4.31	4.31	98.45	101.84	-3.39	5.000	24.0	24.0
09.01.2024	110.41	59.58	50.83	4.24	4.24	96.86	100.20	-3.39	4.939	24.0	24.0
10.01.2024	109.45	59.68	49.77	4.33	4.33	98.91	102.23	-3.31	4.938	24.0	24.0
11.01.2024	108.58	58.52	50.06	4.20	4.20	95.92	99.14	-3.30	4.815	24.0	24.0
12.01.2024	108.67	58.34	50.33	4.19	4.19	95.65	98.88	-3.31	4.827	24.0	24.0
13.01.2024	108.12	58.87	49.26	4.22	4.22	96.38	99.56	-3.24	4.761	23.7	24.0
14.01.2024	107.53	57.21	50.33	4.07	4.07	93.09	96.19	-3.28	4.698	24.0	24.0
15.01.2024	107.92	58.28	49.64	4.25	4.25	97.11	100.32	-3.25	4.831	24.0	24.0
16.01.2024	100.02	55.42	44.61	4.21	4.21	96.95	99.69	-2.79	4.335	24.0	24.0
17.01.2024	90.69	50.70	40.00	4.02	4.02	93.24	95.43	-2.32	3.731	24.0	24.0
18.01.2024	83.97	47.83	36.13	3.92	3.92	91.17	93.00	-1.99	3.288	24.0	24.0
19.01.2024	85.75	49.78	35.97	4.22	4.22	98.06	100.07	-2.02	3.527	24.0	24.0
20.01.2024	86.76	50.05	36.71	4.18	4.18	97.17	99.21	-2.08	3.565	24.0	24.0
21.01.2024	80.18	44.70	35.48	3.47	3.47	80.85	82.37	-1.86	2.819	24.0	24.0
22.01.2024	76.48	45.40	31.08	4.06	4.06	94.91	96.45	-1.61	2.945	24.0	24.0
23.01.2024	87.36	50.84	36.53	4.22	4.22	97.96	100.02	-2.08	3.575	24.0	24.0
24.01.2024	90.37	52.27	38.09	4.28	4.28	99.11	101.34	-2.23	3.777	24.0	24.0
25.01.2024	90.73	53.91	36.81	4.56	4.56	105.59	107.91	-2.17	3.887	24.0	24.0
26.01.2024	89.93	53.59	36.34	4.49	4.49	104.04	106.29	-2.13	3.783	24.0	24.0
27.01.2024	90.91	54.76	36.15	4.65	4.65	107.76	110.10	-2.15	3.897	24.0	24.0
28.01.2024	90.14	54.07	36.07	4.52	4.52	104.74	106.99	-2.13	3.779	24.0	24.0
29.01.2024	87.48	52.36	35.13	4.34	4.34	100.78	102.84	-2.02	3.541	24.0	24.0
30.01.2024	84.40	50.67	33.73	4.28	4.28	99.57	101.47	-1.89	3.358	24.0	24.0
31.01.2024	81.75	50.25	31.50	4.44	4.44	103.59	105.41	-1.74	3.261	24.0	24.0
Средние:	97.24	54.78	42.46	4.25	4.25	---	---	-2.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3036.03	3117.01	---	128.893	743.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	34336.71	34896.89	972.008	14231.4	16176.7
31.01.2024	37372.75	38013.90	1100.901	14975.1	16920.7
Итого:	3036.04	3117.02	128.893	743.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации