

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15980
ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2004
КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	76.03	47.74	28.29	4.32	4.32	101.12	102.63	-1.49	2.860	24.0	24.0
02.02.2024	76.21	47.69	28.52	4.36	4.36	102.05	103.59	-1.50	2.908	24.0	24.0
03.02.2024	77.98	47.78	30.20	4.22	4.22	98.49	100.08	-1.60	2.970	24.0	24.0
04.02.2024	81.11	48.67	32.44	4.15	4.15	96.70	98.42	-1.76	3.135	24.0	24.0
05.02.2024	83.49	50.91	32.58	4.42	4.42	102.93	104.82	-1.82	3.352	24.0	24.0
06.02.2024	80.56	48.47	32.10	4.15	4.15	96.89	98.59	-1.74	3.107	24.0	24.0
07.02.2024	78.06	48.77	29.30	4.45	4.45	103.90	105.54	-1.57	3.041	24.0	24.0
08.02.2024	75.77	47.10	28.67	4.28	4.28	100.07	101.58	-1.50	2.866	24.0	24.0
09.02.2024	81.16	49.53	31.63	4.35	4.35	101.35	103.12	-1.73	3.204	24.0	24.0
10.02.2024	90.16	53.21	36.95	4.38	4.38	101.44	103.67	-2.17	3.751	24.0	24.0
11.02.2024	98.78	56.22	42.56	4.31	4.31	99.30	101.96	-2.65	4.232	24.0	24.0
12.02.2024	99.38	57.08	42.29	4.45	4.45	102.42	105.17	-2.65	4.339	24.0	24.0
13.02.2024	98.31	56.77	41.54	4.50	4.50	103.60	106.31	-2.59	4.307	24.0	24.0
14.02.2024	96.76	57.31	39.46	4.68	4.68	107.92	110.59	-2.45	4.263	24.0	24.0
15.02.2024	104.69	58.92	45.78	4.46	4.46	102.29	105.38	-2.97	4.696	24.0	24.0
16.02.2024	111.14	60.75	50.39	4.37	4.37	99.68	103.11	-3.39	5.039	24.0	24.0
17.02.2024	110.70	59.55	51.15	4.27	4.27	97.46	100.84	-3.42	5.000	24.0	24.0
18.02.2024	107.38	59.49	47.89	4.41	4.41	100.80	104.03	-3.15	4.839	24.0	24.0
19.02.2024	99.01	56.51	42.50	4.45	4.45	102.44	105.19	-2.65	4.351	24.0	24.0
20.02.2024	88.36	51.75	36.62	4.29	4.29	99.64	101.77	-2.12	3.651	24.0	24.0
21.02.2024	87.93	51.08	36.85	4.21	4.21	97.80	99.88	-2.11	3.603	24.0	24.0
22.02.2024	90.42	52.14	38.28	4.22	4.22	97.90	100.11	-2.24	3.747	24.0	24.0
23.02.2024	92.90	53.20	39.71	4.21	4.21	97.45	99.78	-2.36	3.871	24.0	24.0
24.02.2024	92.70	52.80	39.90	4.13	4.13	95.59	97.88	-2.37	3.816	24.0	24.0
25.02.2024	92.64	53.68	38.96	4.32	4.32	99.98	102.33	-2.32	3.893	24.0	24.0
26.02.2024	87.93	53.04	34.89	4.47	4.47	103.84	105.97	-2.02	3.625	24.0	24.0
27.02.2024	83.11	50.28	32.84	4.35	4.35	101.33	103.20	-1.82	3.325	24.0	24.0
28.02.2024	81.94	49.89	32.05	4.30	4.30	100.28	102.07	-1.77	3.213	24.0	24.0
29.02.2024	79.30	48.10	31.20	4.16	4.16	97.17	98.81	-1.67	3.030	24.0	24.0
Средние:	89.79	52.70	37.09	4.33	4.33	---	---	-2.19	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2911.82	2976.44	---	108.035	696.0	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	37372.75	38013.90	1100.901	14975.1	16920.7
29.02.2024	40284.57	40990.34	1208.936	15671.1	17616.7
Итого:	2911.82	2976.44	108.035	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
