

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15980

ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2004

КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	77.78	47.49	30.28	4.15	4.15	97.05	98.62	-1.60	2.936	24.0	24.0
02.03.2024	77.14	47.83	29.31	4.28	4.28	100.17	101.73	-1.55	2.932	24.0	24.0
03.03.2024	76.20	47.97	28.23	4.38	4.38	102.45	103.99	-1.48	2.889	24.0	24.0
04.03.2024	74.98	47.52	27.46	4.35	4.35	101.75	103.22	-1.43	2.792	24.0	24.0
05.03.2024	78.74	50.64	28.10	4.81	4.81	112.33	114.07	-1.53	3.153	24.0	24.0
06.03.2024	74.15	47.44	26.71	4.28	4.28	100.21	101.60	-1.38	2.673	24.0	24.0
07.03.2024	84.09	50.76	33.33	4.24	4.24	98.61	100.48	-1.87	3.287	23.7	24.0
08.03.2024	87.15	53.42	33.73	4.54	4.54	105.48	107.56	-1.95	3.556	24.0	24.0
09.03.2024	80.32	50.43	29.89	4.51	4.51	105.23	106.97	-1.64	3.145	24.0	24.0
10.03.2024	76.80	48.25	28.55	4.30	4.30	100.48	102.01	-1.51	2.867	24.0	24.0
11.03.2024	86.54	51.85	34.69	4.33	4.33	100.63	102.65	-1.99	3.494	24.0	24.0
12.03.2024	92.56	54.86	37.71	4.43	4.43	102.55	104.89	-2.26	3.865	24.0	24.0
13.03.2024	89.49	54.15	35.34	4.49	4.49	104.02	106.21	-2.08	3.677	24.0	24.0
14.03.2024	84.87	51.38	33.49	4.34	4.34	101.02	102.94	-1.89	3.376	24.0	24.0
15.03.2024	77.43	49.61	27.82	4.61	4.61	107.83	109.45	-1.49	2.997	24.0	24.0
16.03.2024	74.39	47.73	26.65	4.48	4.48	104.94	106.41	-1.38	2.793	24.0	24.0
17.03.2024	74.28	48.27	26.01	4.59	4.59	107.55	109.01	-1.35	2.793	24.0	24.0
18.03.2024	74.40	48.54	25.86	4.67	4.67	109.24	110.72	-1.35	2.820	24.0	24.0
19.03.2024	73.89	48.90	24.99	4.70	4.70	110.12	111.56	-1.30	2.745	23.7	24.0
20.03.2024	73.17	47.81	25.36	4.55	4.55	106.51	107.91	-1.31	2.698	24.0	24.0
21.03.2024	71.36	47.36	24.00	4.57	4.57	107.20	108.52	-1.22	2.568	24.0	24.0
22.03.2024	68.48	45.48	23.01	4.43	4.43	103.99	105.17	-1.13	2.388	24.0	24.0
23.03.2024	71.45	48.03	23.42	4.88	4.88	114.50	115.88	-1.20	2.677	24.0	24.0
24.03.2024	72.39	48.73	23.66	4.93	4.93	115.51	116.93	-1.22	2.732	24.0	24.0
25.03.2024	68.77	45.88	22.89	4.43	4.43	104.03	105.22	-1.14	2.382	24.0	24.0
26.03.2024	68.38	45.18	23.20	4.37	4.37	102.76	103.94	-1.14	2.379	24.0	24.0
27.03.2024	68.72	46.15	22.57	4.61	4.61	108.22	109.44	-1.12	2.438	24.0	24.0
28.03.2024	68.13	45.47	22.66	4.47	4.47	105.01	106.18	-1.11	2.374	24.0	24.0
29.03.2024	71.05	45.54	25.51	4.19	4.19	98.41	99.68	-1.28	2.509	24.0	24.0
30.03.2024	73.54	46.98	26.56	4.33	4.33	101.44	102.84	-1.36	2.689	24.0	24.0
31.03.2024	68.84	45.02	23.82	4.30	4.30	100.91	102.10	-1.17	2.401	24.0	24.0
Средние:	76.11	48.54	27.57	4.47	4.47	---	---	-1.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3240.14	3287.88	---	89.027	743.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	40284.57	40990.34	1208.936	15671.1	17616.7
31.03.2024	43524.71	44278.22	1297.962	16414.6	18360.7
Итого:	3240.14	3287.88	89.027	743.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации