

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1 (ПУ в поверке); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15317  
ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2989  
КТПТР-06 SN 2989А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	%	Qt1 Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.08.2022	67.90	48.14	19.77	10.98	11.27	-2.53	0.226	22.3	24.0
02.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.08.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.08.2022	67.78	47.36	20.42	7.89	7.91	-0.34	0.163	11.9	12.1
Средние:	67.84	47.75	20.09	---	---	-1.44	---	---	---
Итого:	---	---	---	18.87	19.18	---	0.389	34.2	36.1

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.07.2022	56257.77	56486.42	1385.707	25018.7	26826.7
31.08.2022	7.89	7.91	0.163	11.9	12.1
Итого:	-56249.88	-56478.51	-1385.544	-25006.8	-26814.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15317  
ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2989  
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	62.95	53.18	9.77	33.73	33.96	-0.69	0.280	24.0	24.0
02.09.2022	64.29	51.72	12.57	22.25	22.33	-0.37	0.264	24.0	24.0
03.09.2022	66.76	49.17	17.59	13.84	13.82	0.13	0.254	23.9	24.0
04.09.2022	68.67	47.81	20.87	11.92	11.87	0.34	0.259	22.7	24.0
05.09.2022	69.35	47.21	22.14	11.95	11.90	0.38	0.275	23.0	24.0
06.09.2022	66.89	48.39	18.50	12.73	12.69	0.28	0.243	23.9	24.0
07.09.2022	67.43	48.51	18.91	13.37	13.33	0.24	0.261	23.7	24.0
08.09.2022	68.16	48.03	20.13	13.01	12.97	0.33	0.269	23.4	24.0
09.09.2022	68.05	48.07	19.98	14.06	14.03	0.20	0.289	23.6	24.0
10.09.2022	68.76	47.49	21.27	14.68	14.65	0.16	0.321	23.4	24.0
11.09.2022	67.95	48.07	19.89	13.88	13.85	0.23	0.285	23.3	24.0
12.09.2022	66.94	48.48	18.46	17.95	17.97	-0.11	0.351	23.9	24.0
13.09.2022	65.10	50.12	14.98	21.08	21.14	-0.30	0.322	24.0	24.0
14.09.2022	65.81	48.94	16.87	19.42	19.47	-0.25	0.353	23.9	24.0
15.09.2022	66.66	48.60	18.05	17.74	17.77	-0.14	0.328	23.8	24.0
16.09.2022	65.31	49.78	15.54	19.33	19.38	-0.25	0.310	23.9	24.0
17.09.2022	62.97	53.78	9.18	34.31	34.55	-0.71	0.305	24.0	24.0
18.09.2022	64.70	51.03	13.66	20.68	20.75	-0.32	0.291	24.0	24.0
19.09.2022	65.31	50.22	15.09	20.00	20.06	-0.30	0.307	23.9	24.0
20.09.2022	63.15	52.29	10.86	27.41	27.58	-0.61	0.301	24.0	24.0
21.09.2022	63.36	52.06	11.30	30.73	30.94	-0.68	0.356	24.0	24.0
22.09.2022	62.90	51.34	11.56	35.47	35.45	0.05	0.436	24.0	24.0
23.09.2022	59.81	46.18	13.63	50.85	51.25	-0.79	0.667	24.0	24.0
24.09.2022	64.26	43.01	21.25	34.73	34.97	-0.68	0.713	24.0	24.0
25.09.2022	63.27	43.84	19.44	36.05	36.31	-0.72	0.641	24.0	24.0
26.09.2022	63.65	44.11	19.55	44.29	44.68	-0.90	0.829	24.0	24.0
27.09.2022	63.07	43.59	19.48	54.87	55.36	-0.90	1.039	24.0	24.0
28.09.2022	66.57	41.88	24.69	50.12	50.51	-0.78	1.231	24.0	24.0
29.09.2022	67.55	41.69	25.85	50.09	50.47	-0.75	1.286	24.0	24.0
30.09.2022	66.22	42.07	24.16	49.71	50.07	-0.72	1.202	24.0	24.0
01.10.2022	66.48	41.17	25.31	49.17	49.53	-0.72	1.234	24.0	24.0
02.10.2022	65.94	40.62	25.32	47.35	47.71	-0.76	1.178	24.0	24.0
03.10.2022	66.23	40.46	25.77	37.68	37.92	-0.64	0.962	24.0	24.0
04.10.2022	66.20	39.99	26.21	34.86	35.07	-0.58	0.894	24.0	24.0
05.10.2022	66.11	40.40	25.70	34.60	34.79	-0.56	0.874	24.0	24.0
06.10.2022	65.74	40.67	25.07	41.16	41.44	-0.67	0.954	24.0	24.0
07.10.2022	65.58	40.33	25.25	39.83	40.10	-0.66	0.984	24.0	24.0
08.10.2022	66.09	40.77	25.32	40.60	40.86	-0.65	0.952	24.0	24.0
Средние:	65.64	46.45	19.19	---	---	-0.37	---	---	---
Итого:	---	---	---	1135.49	1141.53	---	22.297	905.8	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	7.89	7.91	0.163	11.9	12.1
08.10.2022	1143.37	1149.44	22.461	917.7	924.1
Итого:	1135.49	1141.53	22.297	905.8	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15317  
ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2989  
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	66.48	41.17	25.31	49.17	49.53	-0.72	1.234	24.0	24.0
02.10.2022	65.94	40.62	25.32	47.35	47.71	-0.76	1.178	24.0	24.0
03.10.2022	66.23	40.46	25.77	37.68	37.92	-0.64	0.962	24.0	24.0
04.10.2022	66.20	39.99	26.21	34.86	35.07	-0.58	0.894	24.0	24.0
05.10.2022	66.11	40.40	25.70	34.60	34.79	-0.56	0.874	24.0	24.0
06.10.2022	65.74	40.67	25.07	41.16	41.44	-0.67	0.954	24.0	24.0
07.10.2022	65.58	40.33	25.25	39.83	40.10	-0.66	0.984	24.0	24.0
08.10.2022	66.09	40.77	25.32	40.60	40.86	-0.65	0.952	24.0	24.0
09.10.2022	66.73	40.32	26.40	38.88	39.13	-0.63	0.996	24.0	24.0
10.10.2022	66.63	39.82	26.81	36.76	36.98	-0.60	0.973	24.0	24.0
11.10.2022	65.96	40.31	25.65	33.37	33.55	-0.56	0.843	24.0	24.0
12.10.2022	66.83	40.21	26.62	38.12	38.36	-0.64	1.004	24.0	24.0
13.10.2022	66.06	40.47	25.59	38.96	39.22	-0.65	0.980	24.0	24.0
14.10.2022	66.03	40.19	25.84	34.01	34.21	-0.58	0.869	24.0	24.0
15.10.2022	65.76	39.84	25.92	34.40	34.59	-0.57	0.880	24.0	24.0
16.10.2022	66.46	39.73	26.73	38.58	38.83	-0.64	1.016	24.0	24.0
17.10.2022	65.94	40.68	25.26	42.65	42.95	-0.70	1.061	24.0	24.0
18.10.2022	66.08	40.89	25.20	43.49	43.80	-0.71	1.069	24.0	24.0
19.10.2022	66.11	40.63	25.48	45.96	46.31	-0.77	1.156	24.0	24.0
20.10.2022	65.93	40.68	25.25	46.67	47.03	-0.77	1.161	24.0	24.0
21.10.2022	65.78	41.68	24.10	57.02	57.52	-0.87	1.365	24.0	24.0
22.10.2022	66.64	41.74	24.91	57.76	58.27	-0.87	1.430	24.0	24.0
23.10.2022	66.44	42.54	23.90	63.58	64.13	-0.87	1.513	24.0	24.0
24.10.2022	68.12	41.51	26.60	55.30	55.77	-0.86	1.473	24.0	24.0
25.10.2022	67.81	41.21	26.60	52.42	52.89	-0.90	1.388	24.0	24.0
26.10.2022	67.88	41.75	26.13	53.80	54.27	-0.86	1.407	24.0	24.0
27.10.2022	68.40	41.68	26.72	56.33	56.81	-0.84	1.505	24.0	24.0
28.10.2022	68.30	42.31	25.99	61.25	61.80	-0.89	1.590	24.0	24.0
29.10.2022	67.54	42.30	25.25	62.05	62.61	-0.90	1.560	24.0	24.0
30.10.2022	67.21	42.04	25.17	62.35	62.89	-0.86	1.563	24.0	24.0
31.10.2022	67.27	41.74	25.53	60.11	60.62	-0.84	1.531	24.0	24.0
Средние:	66.59	40.92	25.66	---	---	-0.73	---	---	---
Итого:	---	---	---	1439.08	1449.96	---	36.362	744.0	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	818.12	822.02	14.430	725.7	732.1
31.10.2022	2257.19	2271.98	50.792	1469.7	1476.1
Итого:	1439.08	1449.96	36.362	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15317  
ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2989  
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	66.81	41.36	25.45	54.52	54.96	-0.81	1.380	24.0	24.0
02.11.2022	66.78	41.73	25.04	59.48	59.97	-0.81	1.482	24.0	24.0
03.11.2022	66.93	41.08	25.86	53.28	53.69	-0.77	1.369	24.0	24.0
04.11.2022	66.83	41.35	25.48	56.75	57.20	-0.79	1.434	24.0	24.0
05.11.2022	68.22	41.15	27.06	55.07	55.49	-0.77	1.486	24.0	24.0
06.11.2022	68.75	42.05	26.70	59.23	59.69	-0.78	1.575	24.0	24.0
07.11.2022	68.24	42.61	25.63	64.89	65.42	-0.82	1.649	24.0	24.0
08.11.2022	69.05	42.18	26.87	58.99	59.45	-0.78	1.577	24.0	24.0
09.11.2022	68.91	42.69	26.22	61.45	61.92	-0.76	1.607	24.0	24.0
10.11.2022	68.35	41.64	26.71	57.00	57.42	-0.73	1.517	24.0	24.0
11.11.2022	68.29	41.18	27.12	52.89	53.28	-0.73	1.429	24.0	24.0
12.11.2022	68.18	40.32	27.86	45.41	45.73	-0.70	1.258	24.0	24.0
13.11.2022	67.94	40.11	27.83	45.70	46.03	-0.72	1.264	24.0	24.0
14.11.2022	68.27	40.63	27.64	50.19	50.56	-0.73	1.382	24.0	24.0
15.11.2022	71.96	42.31	29.65	56.91	57.32	-0.72	1.690	24.0	24.0
16.11.2022	81.31	44.78	36.53	52.61	52.92	-0.57	1.921	24.0	24.0
17.11.2022	86.11	46.87	39.24	54.48	54.74	-0.46	2.141	24.0	24.0
18.11.2022	93.06	48.24	44.82	52.06	52.27	-0.41	2.326	24.0	24.0
19.11.2022	98.56	48.42	50.14	48.40	48.55	-0.30	2.434	24.0	24.0
20.11.2022	96.60	48.57	48.03	50.37	50.50	-0.26	2.426	24.0	24.0
21.11.2022	96.31	48.48	47.82	51.96	52.12	-0.30	2.489	24.0	24.0
22.11.2022	95.08	48.86	46.22	53.72	53.88	-0.30	2.483	24.0	24.0
23.11.2022	89.31	47.40	41.91	53.11	53.30	-0.36	2.223	24.0	24.0
24.11.2022	85.80	46.50	39.30	54.90	55.14	-0.43	2.157	24.0	24.0
25.11.2022	87.45	46.55	40.90	54.14	54.35	-0.39	2.217	24.0	24.0
26.11.2022	92.22	47.40	44.81	51.82	51.97	-0.28	2.329	24.0	24.0
27.11.2022	93.81	49.29	44.52	57.62	57.82	-0.35	2.568	24.0	24.0
28.11.2022	93.78	47.75	46.03	52.35	52.52	-0.31	2.413	24.0	24.0
29.11.2022	92.19	47.01	45.17	51.40	51.55	-0.29	2.320	24.0	24.0
30.11.2022	95.27	49.82	45.45	58.36	58.48	-0.19	2.659	24.0	24.0
Средние:	80.01	44.61	35.40	---	---	-0.55	---	---	---
Итого:	---	---	---	1629.08	1638.24	---	57.201	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	2257.19	2271.98	50.792	1469.7	1476.1
30.11.2022	3886.28	3910.21	107.993	2189.7	2196.1
Итого:	1629.08	1638.24	57.201	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации