

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15317

ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	62.04	55.31	6.72	1.50	1.50	35.30	35.57	-0.75	0.226	24.0	24.0
02.09.2023	62.53	55.46	7.07	1.48	1.49	34.99	35.23	-0.70	0.238	24.0	24.0
03.09.2023	63.61	57.20	6.41	1.51	1.52	35.59	35.84	-0.70	0.211	24.0	24.0
04.09.2023	62.43	54.91	7.52	1.44	1.44	33.86	34.08	-0.63	0.214	24.0	24.0
05.09.2023	59.67	52.35	7.31	1.20	1.20	28.32	28.44	-0.43	0.205	24.0	24.0
06.09.2023	61.85	55.28	6.57	1.41	1.41	33.19	33.36	-0.49	0.215	24.0	24.0
07.09.2023	63.69	56.75	6.94	1.42	1.42	33.36	33.53	-0.52	0.212	23.7	24.0
08.09.2023	65.09	56.80	8.29	1.42	1.42	33.39	33.55	-0.48	0.242	23.0	24.0
09.09.2023	64.03	56.78	7.25	1.48	1.48	34.88	35.06	-0.50	0.232	23.2	24.0
10.09.2023	64.32	57.04	7.28	1.46	1.47	34.46	34.63	-0.49	0.218	23.0	24.0
11.09.2023	64.94	57.16	7.77	1.49	1.49	35.03	35.20	-0.49	0.255	22.8	24.0
12.09.2023	64.33	56.95	7.38	1.45	1.45	34.11	34.29	-0.51	0.219	23.7	24.0
13.09.2023	64.35	57.25	7.10	1.69	1.70	39.91	40.16	-0.63	0.274	24.0	24.0
14.09.2023	65.70	56.62	9.09	1.48	1.48	34.75	34.94	-0.55	0.290	23.1	24.0
15.09.2023	65.09	57.17	7.91	1.51	1.51	35.58	35.73	-0.43	0.233	22.1	24.0
16.09.2023	63.74	57.45	6.28	1.60	1.60	37.64	37.80	-0.43	0.203	23.7	24.0
17.09.2023	64.50	58.64	5.86	1.50	1.50	35.25	35.40	-0.42	0.170	22.8	24.0
18.09.2023	64.25	56.47	7.78	1.55	1.55	36.48	36.63	-0.41	0.240	23.7	24.0
19.09.2023	65.01	57.57	7.44	1.50	1.50	35.37	35.53	-0.43	0.224	22.0	24.0
20.09.2023	64.33	57.16	7.17	1.58	1.59	37.32	37.49	-0.47	0.240	23.3	24.0
21.09.2023	64.32	56.85	7.47	1.58	1.58	37.17	37.34	-0.45	0.238	23.3	24.0
22.09.2023	58.50	50.80	7.69	1.17	1.17	27.64	27.64	0.02	0.210	20.0	24.0
23.09.2023	34.65	30.78	3.87	0.67	0.65	16.38	15.87	3.16	0.136	16.5	24.0
24.09.2023	63.50	49.86	13.64	1.43	1.42	33.59	33.66	-0.20	0.454	24.0	24.0
25.09.2023	63.67	48.74	14.93	1.15	1.15	27.17	27.19	-0.08	0.403	24.0	24.0
26.09.2023	48.19	42.12	6.07	1.03	1.03	24.39	24.58	-0.80	0.284	15.0	24.0
27.09.2023	63.47	44.63	18.84	1.43	1.42	33.70	33.67	0.09	0.596	23.9	24.0
28.09.2023	64.04	44.84	19.20	1.45	1.44	34.07	34.11	-0.12	0.628	24.0	24.0
29.09.2023	65.99	41.99	23.99	1.17	1.16	27.50	27.59	-0.31	0.650	24.0	24.0
30.09.2023	66.41	41.68	24.73	1.18	1.17	27.73	27.86	-0.47	0.671	24.0	24.0
Средние:	62.27	52.75	9.52	1.40	1.40	---	---	-0.32	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	988.14	991.99	---	8.828	686.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	14534.09	14623.59	435.457	8127.0	8762.3
30.09.2023	15522.23	15615.58	444.285	8813.6	9482.3
Итого:	988.14	991.99	8.828	686.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации