

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15317
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2989
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	73.21	41.85	31.36	2.21	2.18	51.80	51.95	-0.28	1.622	24.0	24.0
02.11.2023	71.52	41.67	29.85	2.29	2.27	53.75	53.91	-0.31	1.603	24.0	24.0
03.11.2023	68.70	41.39	27.31	2.33	2.30	54.67	54.85	-0.33	1.487	24.0	24.0
04.11.2023	66.70	38.79	27.90	1.77	1.76	41.57	41.85	-0.68	1.165	23.9	24.0
05.11.2023	69.66	42.13	27.53	2.52	2.50	59.27	59.51	-0.40	1.624	24.0	24.0
06.11.2023	71.46	42.28	29.17	2.40	2.37	56.25	56.47	-0.40	1.637	24.0	24.0
07.11.2023	67.97	42.04	25.92	2.61	2.58	61.27	61.51	-0.39	1.583	24.0	24.0
08.11.2023	67.62	40.83	26.80	2.07	2.05	48.71	48.90	-0.39	1.305	24.0	24.0
09.11.2023	67.78	40.31	27.48	2.09	2.07	49.04	49.25	-0.42	1.342	24.0	24.0
10.11.2023	67.54	40.90	26.64	2.18	2.16	51.13	51.34	-0.41	1.368	24.0	24.0
11.11.2023	66.95	40.60	26.35	2.13	2.11	50.13	50.34	-0.41	1.311	24.0	24.0
12.11.2023	67.16	40.43	26.73	2.05	2.04	48.30	48.49	-0.39	1.282	24.0	24.0
13.11.2023	67.32	41.66	25.66	2.56	2.54	60.15	60.39	-0.40	1.534	24.0	24.0
14.11.2023	67.54	41.70	25.84	2.45	2.43	57.63	57.86	-0.40	1.481	24.0	24.0
15.11.2023	67.34	40.65	26.69	2.15	2.13	50.58	50.78	-0.40	1.336	24.0	24.0
16.11.2023	67.24	40.98	26.26	2.35	2.33	55.32	55.53	-0.39	1.436	24.0	24.0
17.11.2023	67.75	41.61	26.14	2.40	2.38	56.45	56.66	-0.38	1.469	24.0	24.0
18.11.2023	70.55	42.37	28.19	2.52	2.50	59.21	59.41	-0.33	1.668	24.0	24.0
19.11.2023	79.33	45.10	34.23	2.56	2.52	59.70	59.83	-0.21	2.041	24.0	24.0
20.11.2023	81.58	45.97	35.61	2.55	2.50	59.39	59.47	-0.13	2.116	24.0	24.0
21.11.2023	81.00	45.58	35.42	2.52	2.47	58.67	58.75	-0.14	2.076	24.0	24.0
22.11.2023	78.81	44.68	34.13	2.49	2.45	58.21	58.30	-0.17	1.985	24.0	24.0
23.11.2023	77.61	43.72	33.88	2.42	2.39	56.66	56.76	-0.18	1.921	24.0	24.0
24.11.2023	82.15	45.40	36.74	2.45	2.40	56.98	57.03	-0.09	2.097	24.0	24.0
25.11.2023	90.79	48.91	41.89	2.52	2.46	58.34	58.29	0.09	2.439	24.0	24.0
26.11.2023	86.81	47.35	39.46	2.50	2.44	57.97	57.95	0.04	2.286	24.0	24.0
27.11.2023	75.33	42.65	32.68	2.32	2.28	54.31	54.35	-0.08	1.744	24.0	24.0
28.11.2023	68.76	41.56	27.20	2.44	2.41	57.28	57.39	-0.19	1.556	24.0	24.0
29.11.2023	70.60	41.78	28.82	2.43	2.40	57.05	57.17	-0.21	1.641	24.0	24.0
30.11.2023	54.51	33.11	21.40	1.64	1.64	38.68	39.00	-0.83	1.030	18.0	24.0
Средние:	72.04	42.27	29.78	2.33	2.30	---	---	-0.31	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1638.47	1643.31	---	49.186	713.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	16962.54	17062.30	479.926	9504.8	10225.8
30.11.2023	18601.01	18705.61	529.113	10218.7	10945.8
Итого:	1638.47	1643.31	49.186	713.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации