

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15317

ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	99.95	51.53	48.43	2.57	2.50	59.20	59.37	-0.27	2.864	24.0	24.0
02.01.2024	100.30	49.10	51.20	2.09	2.03	48.13	48.28	-0.31	2.466	24.0	24.0
03.01.2024	106.34	52.69	53.65	2.45	2.38	56.21	56.27	-0.12	3.022	24.0	24.0
04.01.2024	110.26	54.59	55.67	2.57	2.48	58.69	58.66	0.05	3.278	24.0	24.0
05.01.2024	107.73	52.40	55.33	2.30	2.22	52.64	52.58	0.11	2.920	24.0	24.0
06.01.2024	109.13	51.58	57.54	2.25	2.16	51.29	51.17	0.24	2.959	24.0	24.0
07.01.2024	109.80	54.36	55.44	2.57	2.47	58.66	58.47	0.32	3.259	24.0	24.0
08.01.2024	110.55	53.97	56.58	2.44	2.34	55.67	55.49	0.33	3.158	23.7	24.0
09.01.2024	110.43	55.18	55.25	2.69	2.58	61.32	61.08	0.40	3.399	24.0	24.0
10.01.2024	109.31	54.32	54.99	2.64	2.54	60.38	60.13	0.42	3.332	24.0	24.0
11.01.2024	108.82	54.94	53.87	2.63	2.52	59.99	59.75	0.41	3.240	24.0	24.0
12.01.2024	88.60	48.80	39.80	2.13	2.04	48.85	48.24	1.26	2.494	18.9	24.0
13.01.2024	107.45	52.67	54.78	2.33	2.25	53.24	53.32	-0.14	2.924	24.0	24.0
14.01.2024	107.90	56.25	51.64	2.88	2.79	65.83	66.02	-0.28	3.397	24.0	24.0
15.01.2024	107.46	53.56	53.90	2.48	2.40	56.80	56.93	-0.23	3.062	24.0	24.0
16.01.2024	98.56	50.56	48.00	2.47	2.41	56.93	57.17	-0.41	2.723	24.0	24.0
17.01.2024	90.51	49.26	41.24	2.68	2.64	62.17	62.53	-0.57	2.566	23.7	24.0
18.01.2024	83.20	45.74	37.46	2.57	2.53	59.78	60.22	-0.73	2.231	24.0	24.0
19.01.2024	85.44	46.88	38.56	2.66	2.63	61.96	62.36	-0.65	2.390	24.0	24.0
20.01.2024	86.31	47.60	38.72	2.66	2.62	61.84	62.27	-0.69	2.396	24.0	24.0
21.01.2024	78.75	42.74	36.01	2.33	2.30	54.43	54.84	-0.75	1.947	24.0	24.0
22.01.2024	76.82	43.86	32.96	2.62	2.59	61.23	61.71	-0.78	2.018	24.0	24.0
23.01.2024	87.78	47.63	40.16	2.52	2.49	58.60	59.02	-0.70	2.352	24.0	24.0
24.01.2024	90.53	48.75	41.78	2.50	2.46	57.90	58.28	-0.64	2.409	24.0	24.0
25.01.2024	90.43	47.31	43.11	2.26	2.22	52.27	52.62	-0.67	2.255	24.0	24.0
26.01.2024	90.23	50.14	40.09	2.76	2.71	63.89	64.37	-0.74	2.538	24.0	24.0
27.01.2024	91.69	53.63	38.06	3.15	3.10	72.92	73.47	-0.75	2.776	24.0	24.0
28.01.2024	90.83	52.92	37.92	3.02	2.98	70.01	70.54	-0.75	2.655	24.0	24.0
29.01.2024	88.35	53.39	34.96	3.35	3.31	77.74	78.30	-0.72	2.715	24.0	24.0
30.01.2024	85.23	52.65	32.58	3.39	3.36	78.89	79.48	-0.74	2.571	24.0	24.0
31.01.2024	82.34	50.61	31.73	3.19	3.14	74.30	74.56	-0.34	2.360	23.8	24.0
Средние:	96.48	50.95	45.53	2.62	2.55	---	---	-0.27	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1871.76	1877.44	---	84.675	738.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	20403.57	20509.90	604.798	10962.7	11689.8
31.01.2024	22275.33	22387.33	689.473	11700.9	12433.8
Итого:	1871.76	1877.44	84.675	738.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации