

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15318
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2989
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	76.41	47.60	28.81	3.13	3.10	73.25	73.57	-0.43	2.106	24.0	24.0
02.02.2024	77.20	49.02	28.18	3.40	3.37	79.55	80.05	-0.63	2.241	24.0	24.0
03.02.2024	79.23	51.26	27.97	3.81	3.78	88.93	89.56	-0.71	2.490	24.0	24.0
04.02.2024	82.53	52.35	30.18	3.69	3.65	85.85	86.48	-0.74	2.592	24.0	24.0
05.02.2024	84.21	50.99	33.22	3.21	3.17	74.66	75.22	-0.74	2.476	24.0	24.0
06.02.2024	81.78	52.96	28.81	3.87	3.83	90.15	90.82	-0.75	2.586	24.0	24.0
07.02.2024	78.63	48.73	29.90	3.25	3.22	75.86	76.40	-0.72	2.267	24.0	24.0
08.02.2024	76.53	48.36	28.18	3.34	3.32	78.16	78.72	-0.71	2.202	24.0	24.0
09.02.2024	82.33	50.62	31.71	3.22	3.18	74.91	75.45	-0.72	2.373	24.0	24.0
10.02.2024	92.03	56.43	35.60	3.64	3.58	84.18	84.74	-0.67	2.977	24.0	24.0
11.02.2024	100.40	59.77	40.63	3.63	3.55	83.43	83.91	-0.57	3.384	24.0	24.0
12.02.2024	100.22	57.67	42.55	3.29	3.22	75.57	75.96	-0.52	3.188	24.0	24.0
13.02.2024	99.28	57.53	41.75	3.24	3.18	74.64	75.03	-0.52	3.106	24.0	24.0
14.02.2024	97.09	54.60	42.50	2.92	2.86	67.36	67.74	-0.57	2.850	24.0	24.0
15.02.2024	105.69	56.77	48.91	2.87	2.79	65.61	65.95	-0.51	3.165	24.0	24.0
16.02.2024	111.92	59.46	52.46	2.93	2.84	66.87	67.07	-0.30	3.462	24.0	24.0
17.02.2024	111.84	60.66	51.18	3.14	3.04	71.60	71.71	-0.15	3.640	24.0	24.0
18.02.2024	107.79	57.96	49.82	3.00	2.91	68.62	68.80	-0.26	3.399	24.0	24.0
19.02.2024	99.59	57.40	42.19	3.31	3.24	76.20	76.51	-0.40	3.208	24.0	24.0
20.02.2024	89.06	54.17	34.89	3.53	3.48	81.86	82.29	-0.53	2.846	24.0	24.0
21.02.2024	88.83	52.98	35.86	3.39	3.34	78.65	79.04	-0.50	2.770	24.0	24.0
22.02.2024	91.23	54.24	36.99	3.40	3.34	78.62	78.98	-0.47	2.856	24.0	24.0
23.02.2024	93.60	55.13	38.47	3.30	3.24	76.36	76.71	-0.46	2.908	24.0	24.0
24.02.2024	93.35	55.02	38.33	3.39	3.33	78.46	78.82	-0.47	2.937	24.0	24.0
25.02.2024	92.92	53.75	39.18	3.05	2.99	70.43	70.75	-0.45	2.737	23.9	24.0
26.02.2024	87.69	49.83	37.86	2.78	2.73	64.45	64.75	-0.47	2.426	24.0	24.0
27.02.2024	83.67	50.75	32.92	3.28	3.24	76.32	76.70	-0.49	2.491	24.0	24.0
28.02.2024	82.02	49.34	32.68	3.09	3.05	72.08	72.42	-0.48	2.337	23.9	24.0
29.02.2024	80.01	50.38	29.63	3.54	3.50	82.50	82.90	-0.49	2.439	24.0	24.0
Средние:	90.59	53.65	36.94	3.30	3.24	---	---	-0.53	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2215.10	2227.08	---	80.459	695.8	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	22275.33	22387.33	689.473	11700.9	12433.8
29.02.2024	24490.44	24614.41	769.932	12396.8	13129.8
Итого:	2215.10	2227.08	80.459	695.8	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации