

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
 ПРИМ SN 15317
 ПРИМ SN 15318

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2989
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	78.44	49.78	28.66	3.55	3.52	82.99	83.41	-0.50	2.373	24.0	24.0
02.03.2024	77.46	47.61	29.85	2.99	2.96	69.93	70.30	-0.53	2.081	24.0	24.0
03.03.2024	75.84	45.15	30.69	2.51	2.48	58.70	59.00	-0.50	1.788	24.0	24.0
04.03.2024	75.01	46.12	28.89	2.91	2.88	68.11	68.45	-0.50	1.961	24.0	24.0
05.03.2024	78.29	45.73	32.56	2.54	2.51	59.34	59.63	-0.48	1.879	24.0	24.0
06.03.2024	74.23	45.83	28.40	3.01	2.99	70.57	70.94	-0.53	1.994	24.0	24.0
07.03.2024	85.61	52.24	33.37	3.41	3.36	79.33	79.72	-0.49	2.605	24.0	24.0
08.03.2024	87.36	51.61	35.75	3.01	2.96	69.88	70.22	-0.48	2.498	23.8	24.0
09.03.2024	80.86	49.80	31.06	3.20	3.16	74.66	75.04	-0.52	2.314	24.0	24.0
10.03.2024	77.32	48.80	28.53	3.32	3.29	77.72	78.14	-0.54	2.210	24.0	24.0
11.03.2024	87.51	50.22	37.29	2.89	2.84	67.02	67.33	-0.47	2.458	23.9	24.0
12.03.2024	92.79	52.38	40.40	2.79	2.74	64.61	64.87	-0.40	2.567	24.0	24.0
13.03.2024	89.71	51.85	37.85	2.88	2.83	66.86	67.15	-0.44	2.525	24.0	24.0
14.03.2024	85.22	51.68	33.54	3.27	3.23	76.13	76.43	-0.39	2.547	23.9	24.0
15.03.2024	77.19	46.99	30.20	2.84	2.81	66.37	66.66	-0.44	2.003	24.0	24.0
16.03.2024	74.35	45.26	29.09	2.76	2.74	64.74	65.04	-0.46	1.867	24.0	24.0
17.03.2024	74.14	45.35	28.79	2.70	2.67	63.18	63.48	-0.48	1.822	23.9	24.0
18.03.2024	74.29	44.72	29.57	2.64	2.62	61.92	62.19	-0.43	1.822	24.0	24.0
19.03.2024	73.49	44.53	28.96	2.39	2.37	56.02	56.24	-0.39	1.631	23.9	24.0
20.03.2024	72.51	45.23	27.28	2.73	2.70	63.93	64.20	-0.42	1.718	23.9	24.0
21.03.2024	70.75	44.80	25.95	2.77	2.74	64.89	65.18	-0.45	1.696	23.9	24.0
22.03.2024	68.56	44.12	24.44	2.93	2.91	68.85	69.18	-0.47	1.662	24.0	24.0
23.03.2024	72.18	44.27	27.91	2.67	2.65	62.65	62.93	-0.45	1.731	24.0	24.0
24.03.2024	72.96	44.11	28.85	2.58	2.56	60.53	60.79	-0.43	1.727	24.0	24.0
25.03.2024	69.12	45.49	23.63	3.48	3.46	81.80	82.17	-0.45	1.906	24.0	24.0
26.03.2024	69.13	44.84	24.29	3.14	3.12	73.76	74.09	-0.45	1.789	24.0	24.0
27.03.2024	69.13	43.83	25.30	2.79	2.76	65.43	65.71	-0.43	1.647	24.0	24.0
28.03.2024	68.69	44.08	24.61	3.15	3.13	74.04	74.36	-0.43	1.816	24.0	24.0
29.03.2024	71.99	46.00	25.99	3.18	3.15	74.61	74.94	-0.44	1.937	24.0	24.0
30.03.2024	73.90	46.38	27.52	2.97	2.94	69.53	69.79	-0.37	1.887	23.9	24.0
31.03.2024	69.43	45.55	23.88	3.29	3.27	77.34	77.69	-0.45	1.841	24.0	24.0
Средние:	76.37	46.91	29.45	2.95	2.91	---	---	-0.46	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2135.42	2145.26	---	62.302	743.1	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	24490.44	24614.41	769.932	12396.8	13129.8
31.03.2024	26625.86	26759.67	832.234	13139.9	13873.8
Итого:	2135.42	2145.26	62.302	743.1	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации