

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15315  
ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:  
КТПТР-05 SN 2985  
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	72.43	66.43	6.00	65.13	64.98	0.23	0.389	24.0	24.0
02.08.2022	72.43	66.80	5.63	64.53	64.37	0.25	0.358	24.0	24.0
03.08.2022	63.81	56.70	7.12	48.25	48.24	0.02	0.332	24.0	24.0
04.08.2022	64.23	58.03	6.20	54.38	54.31	0.12	0.337	24.0	24.0
05.08.2022	65.09	59.31	5.78	57.51	57.41	0.18	0.325	24.0	24.0
06.08.2022	66.62	61.85	4.77	62.66	62.48	0.29	0.294	24.0	24.0
07.08.2022	68.15	64.08	4.08	67.23	66.97	0.40	0.270	24.0	24.0
08.08.2022	69.11	64.58	4.53	69.00	68.73	0.40	0.305	24.0	24.0
09.08.2022	58.60	64.39	-5.79	47.37	46.95	0.90	0.152	12.9	24.0
10.08.2022	37.26	35.97	1.30	5.68	5.68	-0.07	0.026	13.6	24.0
11.08.2022	29.07	25.77	3.30	0.61	0.61	-0.27	0.006	10.1	24.0
12.08.2022	24.73	25.95	-1.22	0.03	0.03	0.07	0.000	0.1	24.0
13.08.2022	24.15	23.07	1.08	0.02	0.02	-0.07	0.000	0.3	24.0
14.08.2022	23.60	22.65	0.95	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
15.08.2022	22.78	22.05	0.72	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.08.2022	22.16	21.57	0.59	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
17.08.2022	21.71	21.27	0.44	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.08.2022	21.27	20.85	0.42	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	20.76	20.40	0.36	0.08	0.08	0.07	0.000	0.1	24.0
20.08.2022	20.38	20.37	0.01	0.05	0.05	0.00	0.000	0.6	24.0
21.08.2022	20.40	20.22	0.18	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	20.36	20.23	0.13	0.38	0.38	-0.01	0.000	5.7	24.0
23.08.2022	23.77	22.35	1.42	9.94	9.94	0.04	0.044	18.6	24.0
24.08.2022	59.69	53.53	6.16	46.35	46.33	0.03	0.282	23.3	24.0
25.08.2022	64.82	58.73	6.09	52.90	52.85	0.10	0.325	24.0	24.0
26.08.2022	67.50	62.77	4.72	61.40	61.24	0.26	0.287	24.0	24.0
27.08.2022	68.70	63.87	4.83	61.27	61.11	0.26	0.293	24.0	24.0
28.08.2022	69.16	64.27	4.90	62.10	61.93	0.26	0.300	24.0	24.0
29.08.2022	70.75	65.00	5.76	61.51	61.39	0.20	0.350	24.0	24.0
30.08.2022	76.86	70.73	6.13	66.87	66.71	0.24	0.408	24.0	24.0
31.08.2022	75.40	70.16	5.24	67.78	67.57	0.31	0.352	24.0	24.0
Средние:	47.93	44.97	2.96	---	---	0.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	1033.01	1030.35	---	5.433	445.2	744.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	14084.78	14232.35	414.170	5653.4	5907.6
31.08.2022	15117.80	15262.69	419.603	6098.6	6651.6
Итого:	1033.01	1030.35	5.433	445.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15315  
Схема измерений: ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:  
КТПТР-05 SN 2985  
КТПТР-05 SN 2985a

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	65.82	59.97	5.85	57.26	57.16	0.17	0.325	24.0	24.0
02.09.2022	67.58	62.04	5.54	61.63	61.49	0.23	0.338	24.0	24.0
03.09.2022	72.12	66.30	5.82	62.60	62.47	0.21	0.360	24.0	24.0
04.09.2022	74.50	69.03	5.47	70.87	70.63	0.35	0.386	24.0	24.0
05.09.2022	74.22	69.19	5.03	66.43	66.22	0.31	0.324	24.0	24.0
06.09.2022	71.40	66.52	4.88	63.72	63.55	0.28	0.308	24.0	24.0
07.09.2022	71.78	66.64	5.15	65.02	64.83	0.28	0.331	24.0	24.0
08.09.2022	72.76	66.98	5.78	64.86	64.70	0.24	0.369	24.0	24.0
09.09.2022	72.31	66.79	5.52	61.84	61.70	0.22	0.336	24.0	24.0
10.09.2022	74.56	68.23	6.33	60.39	60.31	0.14	0.378	24.0	24.0
11.09.2022	75.31	69.62	5.69	67.32	67.13	0.28	0.381	24.0	24.0
12.09.2022	73.19	67.04	6.15	58.40	58.32	0.14	0.348	24.0	24.0
13.09.2022	70.07	63.82	6.24	57.88	57.79	0.15	0.353	24.0	24.0
14.09.2022	70.30	64.23	6.07	66.65	66.45	0.30	0.381	24.0	24.0
15.09.2022	70.42	64.55	5.87	62.62	62.49	0.22	0.360	24.0	24.0
16.09.2022	68.61	63.76	4.85	68.56	68.31	0.36	0.328	24.0	24.0
17.09.2022	64.49	59.40	5.09	57.55	57.43	0.21	0.288	24.0	24.0
18.09.2022	68.03	62.59	5.44	63.07	62.91	0.24	0.343	24.0	24.0
19.09.2022	70.39	65.78	4.60	62.45	62.26	0.29	0.279	24.0	24.0
20.09.2022	66.34	59.62	6.72	52.30	52.25	0.10	0.327	24.0	24.0
21.09.2022	66.11	51.54	14.57	53.84	54.00	-0.30	0.812	24.0	24.0
22.09.2022	65.42	48.18	17.24	55.28	55.51	-0.41	0.978	24.0	24.0
23.09.2022	61.14	54.21	6.93	50.64	50.61	0.05	0.346	24.0	24.0
24.09.2022	66.62	60.49	6.13	59.34	59.24	0.17	0.363	24.0	24.0
25.09.2022	64.01	58.79	5.22	60.73	60.58	0.23	0.317	23.9	24.0
26.09.2022	66.22	60.91	5.31	62.92	62.76	0.26	0.328	24.0	24.0
27.09.2022	65.60	49.80	15.80	57.78	57.94	-0.26	0.904	24.0	24.0
28.09.2022	67.63	43.79	23.84	77.68	77.96	-0.36	1.846	24.0	24.0
29.09.2022	69.30	44.29	25.01	76.56	76.91	-0.46	1.909	24.0	24.0
30.09.2022	68.40	42.46	25.94	72.60	73.01	-0.56	1.879	24.0	24.0
01.10.2022	68.74	42.25	26.49	70.90	71.34	-0.62	1.874	24.0	24.0
02.10.2022	68.09	42.39	25.70	71.37	71.78	-0.57	1.832	24.0	24.0
03.10.2022	68.86	44.02	24.85	75.34	75.70	-0.48	1.867	24.0	24.0
04.10.2022	69.06	44.94	24.12	76.42	76.74	-0.43	1.839	24.0	24.0
05.10.2022	68.87	45.08	23.79	76.05	76.36	-0.41	1.804	24.0	24.0
06.10.2022	68.22	43.97	24.25	72.96	73.31	-0.49	1.767	24.0	24.0
07.10.2022	68.04	43.69	24.34	72.71	73.07	-0.49	1.766	24.0	24.0
08.10.2022	68.61	44.76	23.85	76.20	76.51	-0.41	1.813	24.0	24.0
Средние:	69.03	57.04	11.99	---	---	-0.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	2470.72	2471.74	---	31.083	911.9	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	15117.80	15262.69	419.603	6098.6	6651.6
08.10.2022	17588.51	17734.43	450.687	7010.5	7563.6
Итого:	2470.72	2471.74	31.083	911.9	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15315  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-05 SN 2985  
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	%	Qt1 Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.10.2022	68.74	42.25	26.49	70.90	71.34	-0.62	1.874	24.0	24.0
02.10.2022	68.09	42.39	25.70	71.37	71.78	-0.57	1.832	24.0	24.0
03.10.2022	68.86	44.02	24.85	75.34	75.70	-0.48	1.867	24.0	24.0
04.10.2022	69.06	44.94	24.12	76.42	76.74	-0.43	1.839	24.0	24.0
05.10.2022	68.87	45.08	23.79	76.05	76.36	-0.41	1.804	24.0	24.0
06.10.2022	68.22	43.97	24.25	72.96	73.31	-0.49	1.767	24.0	24.0
07.10.2022	68.04	43.69	24.34	72.71	73.07	-0.49	1.766	24.0	24.0
08.10.2022	68.61	44.76	23.85	76.20	76.51	-0.41	1.813	24.0	24.0
09.10.2022	69.49	44.32	25.17	73.52	73.91	-0.53	1.848	24.0	24.0
10.10.2022	69.44	44.69	24.75	75.63	75.99	-0.47	1.867	24.0	24.0
11.10.2022	68.84	44.80	24.04	74.81	75.15	-0.45	1.794	24.0	24.0
12.10.2022	69.75	43.14	26.61	70.27	70.73	-0.65	1.863	24.0	24.0
13.10.2022	68.66	42.23	26.43	67.76	68.20	-0.65	1.784	24.0	24.0
14.10.2022	68.96	44.82	24.14	74.07	74.42	-0.47	1.784	24.0	24.0
15.10.2022	68.66	43.47	25.19	70.37	70.77	-0.57	1.764	24.0	24.0
16.10.2022	69.25	43.36	25.89	69.40	69.84	-0.63	1.793	24.0	24.0
17.10.2022	68.49	41.61	26.88	65.70	66.17	-0.71	1.760	24.0	24.0
18.10.2022	68.61	41.83	26.78	67.51	67.98	-0.69	1.803	24.0	24.0
19.10.2022	68.59	41.91	26.68	67.01	67.47	-0.69	1.781	24.0	24.0
20.10.2022	68.32	40.85	27.47	64.17	64.66	-0.75	1.755	24.0	24.0
21.10.2022	67.95	39.53	28.41	60.16	60.67	-0.84	1.707	24.0	24.0
22.10.2022	68.86	41.14	27.72	63.96	64.46	-0.78	1.769	24.0	24.0
23.10.2022	68.31	40.29	28.02	65.12	65.62	-0.76	1.821	24.0	24.0
24.10.2022	70.51	42.87	27.63	69.78	70.28	-0.72	1.925	24.0	24.0
25.10.2022	69.59	42.47	27.12	69.86	70.33	-0.67	1.889	24.0	24.0
26.10.2022	68.27	40.50	27.76	64.14	64.63	-0.77	1.777	24.0	24.0
27.10.2022	68.70	40.52	28.18	61.61	62.12	-0.83	1.731	24.0	24.0
28.10.2022	67.68	37.12	30.56	55.09	55.60	-0.93	1.654	24.0	24.0
29.10.2022	68.11	40.18	27.94	65.96	66.46	-0.75	1.840	24.0	24.0
30.10.2022	67.92	39.42	28.49	66.34	66.85	-0.76	1.886	24.0	24.0
31.10.2022	67.99	40.07	27.92	65.68	66.17	-0.75	1.829	24.0	24.0
Средние:	68.69	42.33	26.36	---	---	-0.64	---	---	---
Итого:	---	---	---	2139.87	2153.30	---	55.985	744.0	744.0

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	TWork ч	QntHIP ч
30.09.2022	16996.57	17139.61	436.125	6818.5	7371.6
31.10.2022	19136.44	19292.91	492.110	7562.5	8115.6
Итого:	2139.87	2153.30	55.985	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 29 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15315  
ПРИМ SN 15316

Датчик температуры:  
КТПТР-05 SN 2985  
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	67.68	40.76	26.92	67.43	67.89	-0.68	1.812	24.0	24.0
02.11.2022	67.58	40.73	26.85	68.56	69.01	-0.65	1.840	24.0	24.0
03.11.2022	68.02	42.36	25.66	74.30	74.69	-0.51	1.901	24.0	24.0
04.11.2022	67.84	42.18	25.66	72.86	73.25	-0.54	1.866	24.0	24.0
05.11.2022	69.24	42.07	27.16	70.83	71.30	-0.66	1.920	24.0	24.0
06.11.2022	69.76	42.17	27.58	69.76	70.25	-0.70	1.919	24.0	24.0
07.11.2022	68.96	41.30	27.66	68.38	68.87	-0.71	1.888	24.0	24.0
08.11.2022	70.18	42.08	28.09	69.61	70.12	-0.73	1.952	24.0	24.0
09.11.2022	69.90	42.16	27.74	70.49	70.98	-0.70	1.952	24.0	24.0
10.11.2022	70.13	43.78	26.35	75.51	75.93	-0.55	1.986	24.0	24.0
11.11.2022	70.61	44.82	25.79	76.91	77.30	-0.50	1.977	24.0	24.0
12.11.2022	70.87	45.59	25.28	81.19	81.52	-0.40	2.050	24.0	24.0
13.11.2022	70.65	46.60	24.05	81.06	81.34	-0.35	1.945	24.0	24.0
14.11.2022	70.71	45.30	25.41	78.60	78.96	-0.46	1.990	24.0	24.0
15.11.2022	74.64	45.41	29.23	72.16	72.75	-0.81	2.103	24.0	24.0
16.11.2022	84.79	49.51	35.28	73.06	73.99	-1.26	2.579	24.0	24.0
17.11.2022	90.08	51.74	38.34	73.47	74.59	-1.51	2.818	24.0	24.0
18.11.2022	97.92	54.64	43.28	73.24	74.68	-1.94	3.175	24.0	24.0
19.11.2022	103.72	59.26	44.46	75.67	77.28	-2.09	3.372	24.0	24.0
20.11.2022	101.37	57.68	43.69	75.00	76.52	-2.01	3.284	24.0	24.0
21.11.2022	100.93	57.38	43.55	75.75	77.26	-1.98	3.305	24.0	24.0
22.11.2022	99.50	57.43	42.07	76.72	78.15	-1.84	3.232	24.0	24.0
23.11.2022	93.15	55.08	38.07	77.53	78.69	-1.48	2.954	24.0	24.0
24.11.2022	89.41	53.80	35.61	75.16	76.16	-1.33	2.675	24.0	24.0
25.11.2022	91.26	54.35	36.91	75.50	76.58	-1.42	2.784	24.0	24.0
26.11.2022	96.64	54.56	42.08	75.42	76.79	-1.81	3.177	24.0	24.0
27.11.2022	97.84	54.38	43.47	74.22	75.66	-1.93	3.230	24.0	24.0
28.11.2022	98.03	55.32	42.70	74.36	75.78	-1.89	3.179	24.0	24.0
29.11.2022	96.46	53.60	42.86	74.23	75.62	-1.86	3.181	24.0	24.0
30.11.2022	99.01	53.83	45.17	71.13	72.64	-2.10	3.217	24.0	24.0
Средние:	82.90	49.00	33.90	---	---	-1.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	2218.14	2244.57	---	75.265	720.0	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	19136.44	19292.91	492.110	7562.5	8115.6
30.11.2022	21354.57	21537.48	567.375	8282.5	8835.6
Итого:	2218.14	2244.57	75.265	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации